

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月30日

報表日期: 114年03月30日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月30日

報表日期: 114年03月30日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.50	4.47	59.95	0.64	17.56	9.80	1.53	85741.69
1	4.64	1.78	62.22	0.69	18.36	10.05	1.55	85927.65
2	6.23	7.58	63.29	1.54	15.21	10.38	1.54	83145.51
3	4.99	3.42	61.82	1.77	14.31	10.84	1.52	79655.93
4	7.87	8.19	59.75	2.32	13.62	10.92	1.52	80444.57
5	4.53	2.92	57.95	1.92	14.34	10.63	1.52	73922.68
6	6.95	3.66	60.56	2.09	14.58	10.33	1.52	77402.79
7	4.73	4.44	57.93	1.36	15.30	10.33	1.52	77187.13
8	7.73	7.42	52.57	1.31	16.02	9.92	1.52	76719.15
9	4.41	6.23	51.94	1.18	15.95	9.75	1.52	75933.46
10	5.22	2.80	53.34	0.96	16.84	9.60	1.52	77480.85
11	6.07	2.24	56.03	0.84	17.47	9.80	1.52	83850.86
12	6.06	1.19	55.85	1.09	17.04	9.56	1.51	80201.12
13	9.49	1.87	49.45	1.46	16.95	9.41	1.52	80877.99
14	9.02	4.10	55.44	1.26	16.64	9.62	1.52	79441.43
15	8.41	3.68	55.96	1.14	16.73	9.77	1.51	78454.84
16	8.31	3.74	63.31	0.89	17.60	10.03	1.52	81709.90
17	10.14	4.93	63.94	1.06	17.89	9.69	1.53	86117.99
18	6.78	2.72	58.60	0.91	16.88	10.01	1.52	84866.21
19	4.18	2.65	60.38	1.15	15.40	10.46	1.52	82723.02
20	3.44	3.14	62.71	0.79	16.21	10.33	1.53	83162.24
21	5.27	2.51	57.34	1.26	14.94	10.53	1.53	81720.19
22	6.59	8.49	58.85	1.88	15.36	10.37	1.55	82959.33
23	6.87	1.92	61.99	1.31	15.37	10.46	1.53	81431.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.35	4.00	58.38	1.28	16.11	10.11	1.52	80878.24
最 大 值	10.14	8.49	63.94	2.32	18.36	10.92	1.56	86117.99
發生時間	17	22	17	4	1	4		17
最 小 值	3.44	1.19	49.45	0.64	13.62	9.41	1.50	73922.68
發生時間	20	12	13	0	4	13		5
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.07 %	-0.08 %	-0.00 %		0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.18 %	0.08 %	0.05 %		0.32		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								