

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月18日

報表日期: 114年06月18日

[illegible]

報表日期: 114年06月18日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.55	1.93	55.95	1.44	17.76	10.63	1.03	79424.42
1	4.92	1.88	53.89	1.85	17.98	10.37	1.02	80861.06
2	8.52	2.29	58.74	2.16	17.52	10.68	1.02	80818.82
3	9.94	3.65	56.57	3.58	16.43	10.79	1.02	84200.45
4	6.90	3.35	61.92	3.52	15.67	11.31	1.02	80081.34
5	6.19	4.35	64.61	3.06	15.94	11.29	1.02	78967.72
6	2.90	2.53	53.94	2.62	16.07	11.29	1.02	74085.27
7	6.23	2.62	60.55	2.65	15.83	11.48	1.03	77734.06
8	6.90	2.41	62.98	3.05	15.94	11.33	1.04	80303.86
9	6.50	1.99	60.44	2.75	15.53	11.36	1.05	79722.16
10	3.13	2.06	61.17	2.91	15.86	11.39	1.04	79057.31
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.04	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.05	保養
16	維修	維修	維修	維修	替代	維修	1.06	保養
17	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.07	保養
18	0.52	1.86	54.17	2.45	14.97	11.22	1.06	79886.19
19	7.04	2.72	56.46	2.15	18.13	10.25	1.07	86969.06
20	8.41	14.29	63.24	3.22	16.13	10.79	1.06	83274.54
21	8.04	12.68	64.21	3.36	15.22	11.11	1.09	82163.84
22	5.57	9.88	65.38	3.21	15.21	11.22	1.07	82000.84
23	7.18	7.43	63.32	2.98	15.87	11.03	1.08	82966.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	17	17	21	17
平 均 值	6.08	4.58	59.86	2.76	16.24	11.03	1.05	80736.35
最 大 值	9.94	14.29	65.38	3.58	18.13	11.48	1.10	86969.06
發生時間	3	20	22	3	19	7		19
最 小 值	0.52	1.86	53.89	1.44	14.97	10.25	1.01	74085.27
發生時間	18	18	1	0	18	19		6
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.03 %	-0.02 %	0.00 %		-0.10		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.13 %	-0.40 %	0.13 %		-0.04		0.00 %
有效比率	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	87.50 %	70.83 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月18日

報表日期: 114年06月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.10	3.30	43.25	2.65	18.40	9.77	1.36	81045.96
1	1.62	1.62	61.67	2.77	19.34	9.69	1.38	78310.18
2	3.48	1.53	65.52	2.66	18.30	9.43	1.38	80894.95
3	3.48	1.68	58.97	2.67	17.01	9.79	1.38	81852.88
4	3.61	1.75	62.91	2.64	16.30	9.92	1.38	79518.25
5	2.83	2.69	60.68	2.61	16.23	9.82	1.39	77349.46
6	2.37	7.71	53.05	2.44	16.65	9.24	1.39	75285.66
7	1.58	3.06	63.27	2.35	16.18	9.87	1.38	76183.11
8	5.24	6.05	64.69	2.84	15.47	10.00	1.40	74559.80
9	3.64	4.06	65.07	2.61	14.87	10.31	1.38	72725.90
10	2.44	5.28	61.55	2.69	14.79	10.28	1.40	71825.10
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.36	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	0.08	5.02	54.35	2.64	13.94	10.54	1.39	68087.77
16	1.90	2.26	59.14	2.54	14.79	10.35	1.38	72407.08
17	1.55	3.89	55.06	2.32	15.16	9.77	1.41	75695.47
18	6.45	7.31	60.73	2.57	16.74	9.86	1.42	82466.31
19	2.73	15.14	64.30	3.01	13.65	11.47	1.41	78387.06
20	0.96	11.73	64.15	2.56	16.12	10.65	1.42	79988.70
21	3.95	14.81	69.32	2.63	14.95	10.39	1.41	78103.36
22	1.24	14.21	73.99	2.57	14.94	10.74	1.39	76107.40
23	0.21	12.81	60.37	2.63	14.27	10.64	1.39	76322.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平 均 值	2.57	6.30	61.10	2.62	15.90	10.13	1.39	76855.84
最 大 值	6.45	15.14	73.99	3.01	19.34	11.47	1.43	82466.31
發生時間	18	19	22	19	1	19		18
最 小 值	0.08	1.53	43.25	2.32	13.65	9.24	1.35	68087.77
發生時間	15	2	0	17	19	6		15
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.08 %	-0.05 %	-0.06 %		-0.05		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.10 %	-0.63 %	0.02 %		-0.02		-0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								