

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月26日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月26日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.20	1.16	54.21	1.83	13.40	11.25	1.18	79528.34
1	9.02	1.90	55.96	1.94	14.43	11.33	1.18	78842.23
2	8.83	1.61	55.91	1.56	14.67	11.01	1.17	78818.36
3	6.20	2.91	39.31	1.49	14.99	10.45	1.14	74472.18
4	8.59	3.32	41.96	1.36	15.58	10.35	1.13	76263.31
5	9.61	2.45	61.03	1.97	13.76	10.82	1.13	77245.31
6	7.41	1.92	58.85	2.40	13.45	11.29	1.11	78246.63
7	9.66	2.53	62.78	2.17	13.92	11.16	1.12	78980.11
8	8.57	1.47	54.55	2.24	13.82	11.12	1.11	77646.72
9	3.16	1.70	38.51	1.65	14.62	10.87	1.10	74937.79
10	4.15	3.60	38.41	1.57	15.02	10.71	1.10	75689.40
11	5.76	5.90	38.49	1.49	15.71	10.31	1.10	76269.34
12	6.50	5.92	50.38	2.42	14.25	10.88	1.11	77462.56
13	5.98	1.26	62.47	1.60	14.27	10.90	1.11	80685.37
14	5.51	1.60	61.94	1.78	13.25	11.24	1.10	79170.83
15	5.09	0.98	62.45	1.75	13.32	11.49	1.10	79280.09
16	3.72	1.11	62.69	1.48	14.03	11.28	1.12	81811.37
17	4.45	1.34	61.54	1.61	14.06	11.28	1.17	83259.47
18	5.12	1.33	56.06	1.66	14.31	11.10	1.17	82385.06
19	9.84	1.57	52.94	2.73	13.73	11.13	1.18	83256.11
20	11.61	2.03	62.16	1.77	14.47	11.11	1.18	82367.15
21	7.63	2.05	61.60	2.20	13.34	11.21	1.17	79834.24
22	7.30	2.06	60.99	1.73	13.69	11.24	1.16	77817.04
23	7.66	1.94	55.47	1.62	15.27	11.18	1.15	76763.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.07	2.24	54.61	1.83	14.22	11.03	1.14	78793.02
最 大 值	11.61	5.92	62.78	2.73	15.71	11.49	1.19	83259.47
發生時間	20	12	7	19	11	15		17
最 小 值	3.16	0.98	38.41	1.36	13.25	10.31	1.10	74472.18
發生時間	9	15	10	4	14	11		3
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		0.00		0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	1.27 %	0.05 %	0.28 %		-0.02		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月26日

報表日期: 113年12月26日

[illegible]