

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.95	3.50	55.32	1.37	15.07	12.02	1.24	80337.66
1	4.32	3.56	52.47	1.07	17.34	11.35	1.24	84014.22
2	3.86	3.67	52.69	0.95	15.55	11.93	1.24	80444.55
3	4.20	3.53	52.48	1.27	14.80	11.96	1.25	81207.46
4	7.44	3.58	48.31	1.63	15.36	11.68	1.25	82966.14
5	4.45	3.92	46.12	3.03	13.20	12.07	1.26	84330.59
6	5.72	3.35	53.28	2.60	14.15	11.82	1.27	82755.79
7	8.10	3.14	60.92	2.38	13.83	12.09	1.27	80891.96
8	6.61	3.55	62.85	2.41	13.79	12.43	1.29	77874.99
9	0.50	3.65	47.30	1.18	15.10	11.75	1.29	82891.03
10	4.56	3.15	46.93	1.77	14.59	11.72	1.29	83125.16
11	7.20	4.02	49.05	2.69	13.43	12.12	1.29	80442.17
12	6.34	8.11	45.00	3.77	11.89	12.34	1.27	80162.77
13	2.43	2.86	48.49	3.88	11.39	12.41	1.25	79197.68
14	9.97	4.56	61.84	2.19	11.25	12.49	1.25	77278.38
15	9.26	3.69	64.30	1.76	12.68	12.21	1.25	80607.60
16	9.86	7.52	64.43	1.88	12.67	12.50	1.28	76884.22
17	11.42	4.22	53.30	1.14	14.76	11.58	1.29	84836.19
18	6.32	4.81	64.70	0.38	16.15	11.23	1.29	85946.79
19	9.16	4.31	59.21	0.41	16.63	10.84	1.29	89030.43
20	8.67	4.22	48.39	0.87	14.85	11.46	1.29	85328.94
21	10.70	3.60	48.92	1.66	12.77	11.93	1.27	82972.45
22	8.11	4.58	58.07	1.17	13.55	12.34	1.26	78374.20
23	5.31	4.28	54.67	1.10	14.31	12.04	1.26	81181.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.77	4.14	54.13	1.77	14.13	11.93	1.27	81795.11
最 大 值	11.42	8.11	64.70	3.88	17.34	12.50	1.35	89030.43
發生時間	17	12	18	13	1	16		19
最 小 值	0.50	2.86	45.00	0.38	11.25	10.84	1.23	76884.22
發生時間	9	13	12	18	14	19		16
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.40 %	0.27 %	0.10 %		0.10		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月17日

[illegible]