

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月18日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.10		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-1.29 %	0.78 %	-2.53 %		0.22		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月18日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.30	3.50	54.12	0.73	17.06	10.40	0.99	81408.70
1	4.27	3.87	60.02	0.42	18.19	10.27	1.00	82691.90
2	7.52	4.38	45.61	0.43	18.12	9.52	0.98	84986.04
3	5.98	5.36	56.90	0.40	18.82	9.84	0.99	82669.50
4	8.27	3.85	49.74	0.42	17.90	9.64	0.99	82836.75
5	5.56	3.33	55.48	0.43	16.46	10.43	0.99	81447.79
6	4.74	3.92	63.96	0.40	17.46	10.24	0.99	83963.56
7	7.11	3.26	53.80	0.45	17.55	10.30	0.99	85279.76
8	4.12	2.53	53.10	0.46	16.77	10.25	1.00	83778.54
9	2.40	2.36	59.32	0.59	16.48	10.51	1.00	82000.76
10	2.07	4.21	57.44	0.86	15.33	10.74	1.01	80741.50
11	2.11	2.85	60.02	1.24	14.53	10.95	0.98	78276.55
12	0.70	4.60	56.90	0.95	15.48	10.56	0.98	80749.65
13	1.08	8.21	58.47	1.10	14.94	10.93	0.99	77303.20
14	0.31	6.06	52.85	1.55	13.91	10.86	1.04	76017.48
15	4.21	4.75	51.48	2.14	13.94	10.59	0.98	74655.07
16	6.07	4.51	53.74	1.94	12.72	11.01	0.94	70884.98
17	3.17	6.95	52.89	1.53	13.96	10.63	0.96	74165.14
18	6.54	2.49	58.54	1.10	15.96	10.21	0.98	76477.88
19	3.72	3.72	62.10	0.30	18.50	10.12	1.00	78257.85
20	4.20	4.38	61.04	0.20	19.93	9.81	0.99	84400.19
21	1.70	4.90	54.06	0.25	17.45	10.14	0.98	82453.74
22	3.12	3.58	59.67	0.38	17.17	10.20	0.97	80423.61
23	2.05	3.80	58.30	0.32	17.52	10.31	0.98	80742.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.18	4.22	56.23	0.77	16.51	10.35	0.99	80275.52
最 大 值	9.30	8.21	63.96	2.14	19.93	11.01	1.23	85279.76
發生時間	0	13	6	15	20	16		7
最 小 值	0.31	2.36	45.61	0.20	12.72	9.52	0.92	70884.98
發生時間	14	9	2	20	16	2		16
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.19 %	-0.10 %	0.02 %		0.40		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								