

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月18日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.44	11.85	52.10	2.03	17.34	11.05	1.29	79171.30
1	4.79	11.88	58.25	1.95	16.27	11.43	1.29	76876.11
2	5.54	12.07	60.34	2.64	15.97	11.69	1.26	74813.98
3	7.46	11.72	56.27	2.59	15.75	11.36	1.26	77683.98
4	9.34	11.88	45.72	2.08	16.49	11.43	1.29	78289.85
5	9.04	11.61	46.79	2.72	14.64	11.55	1.29	81789.99
6	10.69	12.26	48.67	2.15	15.80	11.65	1.29	79120.76
7	10.07	11.98	39.42	1.90	16.39	11.39	1.29	79742.00
8	10.23	12.97	46.20	2.13	16.32	11.67	1.30	78805.16
9	8.78	12.52	53.49	2.88	14.98	12.08	1.31	79312.32
10	1.18	12.39	55.53	2.43	14.74	13.01	1.29	71055.27
11	10.03	12.82	50.88	1.59	16.49	12.53	1.27	74613.31
12	9.23	15.82	45.89	1.23	17.64	11.86	1.27	78914.65
13	9.08	14.74	54.88	1.79	17.22	11.88	1.29	78989.64
14	8.87	13.25	53.18	1.83	16.61	12.07	1.29	78317.21
15	9.24	13.71	61.73	1.53	17.15	12.00	1.29	76649.86
16	10.60	14.68	41.34	1.99	17.29	10.94	1.29	83317.41
17	11.31	12.95	54.99	1.11	18.75	11.35	1.28	78142.00
18	9.07	11.90	58.36	2.49	19.82	10.20	1.28	86965.03
19	11.50	12.75	39.98	3.40	17.30	10.88	1.29	84089.88
20	17.16	12.38	51.82	3.40	17.81	10.98	1.30	83026.67
21	8.38	12.68	48.37	2.87	16.58	11.42	1.31	80383.37
22	11.06	12.55	51.60	4.31	16.44	11.35	1.31	80924.67
23	16.79	12.65	53.18	3.51	16.25	11.43	1.30	81143.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.74	12.75	51.21	2.36	16.67	11.55	1.29	79255.74
最大值	17.16	15.82	61.73	4.31	19.82	13.01	1.32	86965.03
發生時間	20	12	15	22	18	10		18
最小值	1.18	11.61	39.42	1.11	14.64	10.20	1.25	71055.27
發生時間	10	5	7	17	5	18		10
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.05 %	-0.08 %	-0.00 %		-0.18	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	0.25 %	0.88 %	0.50 %	0.61 %		-0.13	0.10	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月18日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.43	11.49	63.95	1.18	18.09	9.88	1.04	75510.91
1	9.26	12.10	58.63	2.07	18.68	9.37	1.03	78205.80
2	9.28	12.31	47.10	1.77	18.77	9.50	1.02	75581.87
3	10.54	12.30	60.55	1.65	16.43	10.57	1.02	76946.76
4	6.32	12.21	51.73	2.00	15.76	10.61	1.02	70429.63
5	11.81	11.44	45.16	1.91	16.56	9.66	1.01	78022.23
6	14.17	11.73	51.63	2.87	16.52	10.30	1.00	77010.28
7	11.00	12.23	45.94	2.27	17.14	10.13	1.01	76991.61
8	10.58	9.75	60.72	1.34	17.73	9.99	1.03	78733.46
9	10.52	8.72	65.23	1.55	16.39	10.98	1.03	75487.25
10	稽查	稽查	稽查	稽查	17.79	稽查	1.03	稽查
11	稽查	稽查	稽查	稽查	替代	稽查	無效	遺失
12	稽查	稽查	稽查	稽查	替代	稽查	遺失	遺失
13	稽查	稽查	稽查	稽查	替代	稽查	無效	遺失
14	稽查	稽查	稽查	稽查	替代	稽查	無效	保養
15	稽查	稽查	稽查	稽查	替代	稽查	無效	遺失
16	稽查	稽查	稽查	稽查	18.72	稽查	0.83	稽查
17	11.26	13.17	59.93	1.28	18.38	10.70	0.85	83389.19
18	7.51	11.84	68.61	0.92	17.58	11.41	0.86	72465.50
19	11.34	22.67	60.30	1.33	18.53	10.81	0.87	76958.98
20	10.45	13.54	58.87	1.28	17.92	10.67	0.85	84728.17
21	7.28	13.85	51.29	1.72	16.66	11.45	0.84	72636.40
22	11.04	14.87	61.77	2.24	16.89	11.27	0.84	79709.40
23	9.41	11.04	55.82	1.78	17.15	11.13	0.83	78330.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	17	17	17	17	19	17	19	17
平均值	10.13	12.66	56.90	1.72	17.46	10.50	0.95	77125.79
最大值	14.17	22.67	68.61	2.87	18.77	11.45	1.04	84728.17
發生時間	6	19	18	6	2	21		20
最小值	6.32	8.72	45.16	0.92	15.76	9.37	0.83	70429.63
發生時間	4	9	5	18	4	1		4
零點偏移(率)	-0.12 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.08	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.55 %	-0.48 %	-0.23 %	-0.08 %		-0.04	0.00	0.00 %
有效比率	70.83 %	70.83 %	70.83 %	70.83 %	79.17 %	70.83 %	79.17 %	70.83 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年03月18日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.60	12.94	56.86	1.74	18.78	9.46	1.36	81424.57
1	8.43	12.13	63.48	1.46	19.53	10.50	1.36	74910.69
2	8.99	11.78	54.23	1.47	17.19	10.50	1.37	78696.17
3	9.26	12.93	49.90	1.78	16.28	10.13	1.36	75174.99
4	10.26	11.54	49.01	1.52	18.12	9.69	1.36	76355.65
5	8.44	12.45	46.93	1.45	16.65	9.72	1.37	75039.45
6	9.41	11.60	55.71	1.59	16.99	10.11	1.38	76595.06
7	4.91	11.42	55.16	2.63	15.86	10.31	1.39	77300.51
8	8.34	11.40	66.34	2.94	16.50	10.72	1.40	78085.92
9	7.60	15.21	66.36	3.92	14.44	11.53	1.39	74905.99
10	9.15	14.28	64.20	3.85	14.65	11.29	1.37	74157.40
11	7.35	13.03	72.19	2.98	16.84	11.01	1.40	78878.55
12	8.11	12.26	63.56	2.84	16.84	11.06	1.37	78376.38
13	6.56	13.65	68.67	2.83	16.21	11.48	1.34	75321.42
14	6.56	13.17	67.31	2.82	16.66	11.32	1.33	76272.10
15	7.29	12.94	63.59	2.73	18.08	10.87	1.34	78032.39
16	7.01	12.16	52.95	2.59	18.05	10.40	1.38	77543.67
17	9.40	11.60	53.01	2.80	17.59	10.39	1.37	76069.29
18	9.75	11.36	49.94	2.90	18.01	10.11	1.36	77047.41
19	9.76	11.49	47.88	3.04	16.33	10.41	1.32	75423.97
20	10.63	12.40	42.29	3.67	15.93	10.27	1.34	75154.50
21	14.39	11.72	43.63	6.11	16.69	9.70	1.35	72949.04
22	7.64	13.52	39.33	5.71	17.13	9.45	1.36	73995.86
23	14.03	12.68	54.49	1.07	15.13	9.76	1.32	71969.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.87	12.49	56.13	2.77	16.85	10.42	1.36	76236.70
最大值	14.39	15.21	72.19	6.11	19.53	11.53	1.43	81424.57
發生時間	21	9	11	21	1	9		0
最小值	4.91	11.36	39.33	1.07	14.44	9.45	1.31	71969.76
發生時間	7	18	22	23	9	22		23
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.21 %	-0.03 %		-0.11	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.96 %	1.17 %	1.17 %	0.65 %		-0.11	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								