

報表日期: 113年01月31日

備註	
----	--

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月31日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月31日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO ₂ _C	#3-H ₂ O	#3-O ₂ _C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.35	4.63	48.62	1.34	15.60	10.56	1.10	76976.35
1	5.31	5.85	47.25	1.19	15.83	10.75	1.10	75539.14
2	6.03	4.36	50.69	1.52	15.88	10.56	1.10	76165.19
3	3.69	5.29	60.27	1.20	15.52	10.98	1.10	74610.27
4	6.15	5.51	50.23	1.94	15.16	10.52	1.10	80517.59
5	7.78	5.38	53.37	2.00	15.07	10.68	1.10	78411.02
6	13.51	4.59	49.20	2.53	15.50	10.40	1.10	80188.33
7	7.06	3.24	44.43	1.58	15.60	10.39	1.12	80627.36
8	8.47	3.76	45.92	1.94	14.75	10.79	1.14	77947.98
9	6.21	3.45	49.47	1.66	15.40	10.71	1.15	77657.23
10	4.34	3.24	49.91	1.31	15.13	10.82	1.15	79482.21
11	2.59	3.04	51.61	0.94	16.24	10.47	1.15	81405.34
12	2.15	5.61	43.90	0.71	16.51	10.46	1.14	78575.80
13	3.88	4.60	48.74	1.27	15.36	10.52	1.13	78755.14
14	7.19	3.67	45.83	1.47	15.07	10.57	1.13	76671.17
15	7.39	4.86	44.74	1.40	15.27	10.31	1.13	78307.48
16	5.06	3.06	45.20	1.01	15.43	10.23	1.15	77284.57
17	3.69	3.19	48.44	0.93	15.67	10.59	1.15	76292.68
18	9.55	3.98	42.87	1.01	15.83	10.36	1.12	79554.72
19	6.10	5.32	45.10	0.89	17.53	9.72	1.13	81623.74
20	7.82	6.32	45.02	0.87	17.63	9.62	1.13	80481.47
21	2.70	4.87	37.84	0.46	16.77	10.14	1.12	77875.25
22	3.10	3.73	36.67	0.51	16.44	10.24	1.13	77772.95
23	5.25	3.16	43.32	0.84	16.13	10.35	1.13	79820.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.18	4.36	47.03	1.27	15.81	10.45	1.12	78439.33
最 大 值	13.51	6.32	60.27	2.53	17.63	10.98	1.22	81623.74
發生時間	6	20	3	6	20	3		19
最 小 值	2.15	3.04	36.67	0.46	14.75	9.62	1.09	74610.27
發生時間	12	11	22	21	8	20		3
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.06 %	-0.02 %	-0.05 %		0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.42 %	0.53 %	-0.45 %	0.28 %		-0.14		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								