

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.25	2.77	62.33	1.40	16.78	11.77	1.34	71403.25
1	1.50	2.78	46.42	2.22	17.37	11.43	1.34	77576.30
2	3.55	5.42	62.37	2.31	17.35	11.37	1.34	81334.60
3	1.92	3.32	51.52	4.12	13.89	11.82	1.35	78093.76
4	0.14	3.63	58.22	1.96	15.39	12.28	1.35	74003.85
5	2.73	2.87	57.99	3.72	14.57	11.81	1.34	77645.54
6	3.71	1.97	58.32	3.68	15.74	11.74	1.34	79488.82
7	1.27	4.06	56.77	3.36	14.07	12.03	1.34	77540.37
8	1.62	4.78	68.07	1.23	16.18	11.79	1.34	78812.66
9	4.09	2.87	57.11	3.13	15.16	11.89	1.36	78644.78
10	2.19	2.04	62.72	2.85	16.07	11.62	1.34	79986.95
11	5.22	2.42	53.42	4.54	14.40	11.80	1.32	74298.33
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.32	69651.94
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.30	67224.70
14	1.57	3.43	58.45	3.82	13.62	11.76	1.29	71094.95
15	1.93	5.14	57.82	3.36	14.74	11.45	1.29	76203.70
16	10.53	7.26	54.76	4.81	14.34	11.48	1.30	77050.35
17	9.50	5.51	60.72	3.43	16.05	11.29	1.32	78995.29
18	11.83	8.17	55.87	4.32	14.06	11.41	1.34	78297.66
19	7.16	2.80	53.67	3.94	13.35	11.69	1.34	76803.04
20	9.79	1.98	58.58	3.69	13.64	11.76	1.33	76578.32
21	6.34	4.74	59.74	2.57	15.36	11.55	1.31	76992.33
22	4.93	5.95	57.23	2.97	14.03	11.55	1.31	77310.96
23	4.43	10.12	54.91	2.95	14.14	11.85	1.33	76344.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平 均 值	4.37	4.27	57.59	3.20	15.01	11.69	1.33	76307.36
最 大 值	11.83	10.12	68.07	4.81	17.37	12.28	1.36	81334.60
發生時間	18	23	8	16	1	4		2
最 小 值	0.14	1.97	46.42	1.23	13.35	11.29	1.29	67224.70
發生時間	4	6	1	8	19	17		13
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.13 %	-0.03 %	-0.08 %		-0.04		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.01		0.30 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月28日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	5.14	4.62	52.24	1.48	17.31	11.25	1.02	78591.20
1	0.06	6.22	56.30	1.74	18.70	11.37	1.02	76726.69
2	2.41	2.77	55.72	1.92	17.54	10.41	1.00	86943.91
3	5.98	1.51	51.92	2.41	17.87	10.24	0.99	87725.55
4	5.35	4.29	55.98	1.54	18.10	10.27	0.99	85422.85
5	9.83	1.48	57.06	1.56	18.65	9.99	0.99	89218.69
6	3.43	4.03	51.18	4.00	15.93	11.31	1.00	78599.66
7	10.73	6.91	52.58	2.64	17.18	10.26	1.01	87164.83
8	7.46	4.58	51.80	2.80	15.97	10.75	1.02	83849.59
9	10.29	5.93	52.75	2.84	16.16	10.54	1.02	84220.39
10	9.38	2.88	49.55	2.46	16.24	10.72	1.03	80649.92
11	4.78	1.55	58.71	1.20	18.39	10.74	1.02	86050.89
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.01	87483.61
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.03	89002.20
14	2.12	3.74	60.68	2.39	17.57	10.29	1.03	87629.36
15	16.17	2.22	62.19	3.54	16.25	10.64	1.02	86973.69
16	11.45	2.54	64.02	2.72	17.22	10.23	1.02	87734.58
17	8.20	3.15	67.38	2.47	16.21	10.23	1.03	88636.88
18	7.72	1.95	67.25	2.21	16.11	10.32	1.04	85782.57
19	4.44	1.50	66.15	1.87	16.72	10.35	1.03	86292.90
20	8.98	1.65	66.18	1.81	17.37	10.29	1.02	86818.21
21	9.24	2.49	63.55	2.50	16.46	10.11	1.02	87798.93
22	11.92	3.30	66.88	3.28	15.64	10.52	1.02	85089.99
23	7.85	3.87	57.52	2.25	16.41	10.21	1.02	84301.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平 均 值	7.41	3.33	58.53	2.35	17.00	10.50	1.02	85362.87
最 大 值	16.17	6.91	67.38	4.00	18.70	11.37	1.04	89218.69
發生時間	15	7	17	6	1	1		5
最 小 值	0.06	1.48	49.55	1.20	15.64	9.99	0.98	76726.69
發生時間	1	5	10	11	22	5		1
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.05 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.08		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.34 %	-0.02 %	-0.02 %		0.03		0.00 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月28日

報表日期: 114年05月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	0.53	3.78	58.64	1.63	19.01	9.55	1.48	79860.32
1	0.00	4.31	46.38	1.14	21.09	8.65	1.48	76349.78
2	0.69	7.15	56.09	2.32	18.02	9.25	1.46	82402.65
3	1.62	2.17	62.62	2.58	15.16	10.48	1.47	77532.95
4	2.64	2.01	65.66	3.02	14.46	10.61	1.48	76803.15
5	1.56	2.19	56.41	2.22	15.99	9.55	1.46	75895.72
6	7.43	1.98	54.49	2.80	17.11	9.32	1.44	75298.63
7	1.87	2.95	50.66	1.87	17.53	9.41	1.46	73373.25
8	4.72	3.11	54.92	2.49	19.58	9.00	1.49	84635.18
9	3.60	6.76	48.35	2.23	17.80	9.22	1.48	80120.56
10	6.25	8.10	45.59	2.57	17.17	9.34	1.47	79057.65
11	6.27	4.49	53.87	2.52	17.89	9.23	1.49	77346.62
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.49	78529.40
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.48	76293.37
14	0.59	7.19	55.41	1.62	18.22	9.24	1.50	78280.34
15	0.10	5.53	57.82	2.22	17.04	8.80	1.49	76877.57
16	5.85	6.28	59.79	4.34	17.77	8.87	1.48	81894.37
17	16.02	13.36	50.82	5.27	18.34	8.76	1.48	84884.05
18	2.49	5.14	62.61	2.17	16.30	9.85	1.46	79660.42
19	4.09	6.50	56.09	2.34	16.74	9.18	1.48	79990.18
20	3.35	3.04	61.77	2.09	18.62	9.11	1.48	77507.97
21	3.49	11.02	47.93	2.59	17.39	8.36	1.48	82173.80
22	5.58	4.67	61.29	2.19	16.12	9.60	1.48	76570.40
23	6.17	4.94	57.28	2.43	18.14	9.29	1.47	77383.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平 均 值	3.86	5.30	55.66	2.48	17.52	9.30	1.48	78696.76
最 大 值	16.02	13.36	65.66	5.27	21.09	10.61	1.53	84884.05
發生時間	17	17	4	17	1	4		17
最 小 值	0.00	1.98	45.59	1.14	14.46	8.36	1.43	73373.25
發生時間	1	6	10	1	4	21		7
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.13 %	-0.06 %	-0.02 %		-0.05		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.00 %	-0.52 %	0.01 %		0.04		-0.10 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								