

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月28日

報表日期: 113年05月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.27	3.65	51.40	1.52	16.96	12.08	0.94	77193.02
1	3.09	4.04	46.86	1.48	17.64	11.37	0.94	84690.28
2	11.43	7.40	42.43	3.91	16.79	11.79	0.94	81832.72
3	10.23	5.90	42.80	6.78	15.02	11.90	0.94	79688.76
4	1.49	6.16	51.66	1.67	16.28	12.02	0.95	79316.52
5	6.11	7.54	67.87	2.06	16.48	11.58	0.97	82399.21
6	8.25	7.55	49.05	2.86	15.17	11.98	0.94	81554.19
7	12.66	7.50	50.76	5.43	14.07	12.15	0.94	81121.05
8	5.09	6.64	54.71	3.97	15.62	12.24	0.95	78991.82
9	0.65	5.17	63.05	0.48	16.52	12.14	0.93	79646.01
10	1.33	7.54	50.04	1.81	14.85	12.01	0.90	79158.13
11	遺失	遺失	遺失	遺失	遺失	遺失	0.90	遺失
12	3.76	2.00	42.02	1.73	15.67	11.71	0.90	80421.77
13	5.69	3.32	38.32	3.46	14.50	11.77	0.90	79542.79
14	16.37	3.31	38.17	3.54	14.05	11.61	0.90	78137.42
15	11.64	6.80	34.33	3.30	13.52	11.63	0.90	76903.74
16	3.91	3.05	35.11	1.45	15.21	11.38	0.89	78828.21
17	6.26	3.72	42.44	2.17	15.34	11.33	0.88	81955.31
18	2.11	3.41	45.10	2.57	14.79	11.46	0.89	79885.78
19	0.67	4.01	49.46	0.82	15.96	11.30	0.90	79970.51
20	0.52	9.30	42.84	2.19	13.93	11.41	0.88	79107.47
21	3.35	5.18	48.25	2.25	14.54	11.38	0.88	77244.20
22	3.46	3.57	49.84	1.45	15.71	11.16	0.88	79326.39
23	2.71	2.83	50.62	1.88	15.05	11.37	0.90	81082.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	23
平 均 值	5.48	5.20	47.27	2.56	15.38	11.69	0.91	79912.95
最 大 值	16.37	9.30	67.87	6.78	17.64	12.24	0.98	84690.28
發生時間	14	20	5	3	1	8		1
最 小 值	0.52	2.00	34.33	0.48	13.52	11.16	0.88	76903.74
發生時間	20	12	15	9	15	22		15
零點偏移(率)	-0.06 %	0.01 %	-0.04 %	0.00 %		-0.13		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-2.82 %	0.15 %	-1.40 %		-0.12		0.30 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	95.83 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月28日

報表日期: 113年05月28日

[illegible]