

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月08日

報表日期: 114年05月08日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.33	5.01	52.10	1.55	17.75	10.86	1.39	85954.99
1	6.15	4.92	55.49	1.60	18.32	11.26	1.39	80878.08
2	4.48	3.76	56.48	1.24	17.60	11.28	1.39	79385.93
3	8.11	3.59	50.84	2.00	16.25	11.01	1.39	83534.10
4	6.71	4.08	61.97	1.46	17.16	11.14	1.39	79400.61
5	9.11	4.59	61.96	1.57	17.42	11.32	1.35	83059.69
6	8.56	2.97	66.91	0.91	18.49	11.00	1.34	82230.34
7	10.63	2.09	48.66	1.35	17.50	10.90	1.34	82860.77
8	7.57	2.91	48.65	1.61	16.57	10.95	1.32	78033.32
9	6.94	3.66	56.41	1.05	17.14	11.51	1.33	76766.35
10	3.27	6.31	54.56	3.04	13.92	12.52	1.31	65836.48
11	7.67	3.07	58.17	1.40	17.08	11.61	1.32	73309.60
12	3.19	2.90	58.33	1.15	16.79	11.76	1.33	75061.60
13	2.44	3.13	60.23	1.47	16.02	12.31	1.31	69907.50
14	10.69	4.16	58.18	1.61	15.84	12.07	1.30	73874.99
15	9.63	3.34	59.84	1.62	15.70	11.93	1.30	76398.46
16	3.32	1.68	57.80	0.76	17.03	11.41	1.31	77630.92
17	8.18	1.58	51.10	0.97	17.98	10.60	1.32	84197.00
18	7.82	2.94	37.91	2.48	16.79	10.91	1.34	83124.47
19	4.11	1.55	52.53	0.46	17.62	11.49	1.34	79614.28
20	1.83	1.68	56.00	0.36	17.95	11.21	1.34	79772.43
21	5.35	1.92	34.86	0.96	17.73	10.81	1.34	85500.02
22	6.68	1.71	56.86	1.05	18.04	11.55	1.32	79178.13
23	4.90	2.92	41.17	0.39	19.23	10.84	1.32	82678.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.53	3.19	54.04	1.34	17.16	11.34	1.34	79091.20
最 大 值	10.69	6.31	66.91	3.04	19.23	12.52	1.39	85954.99
發生時間	14	10	6	10	23	10		0
最 小 值	1.83	1.55	34.86	0.36	13.92	10.60	1.29	65836.48
發生時間	20	19	21	20	10	17		10
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.05		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.07		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月08日

項目 單位	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.00	5.40	56.76	2.60	15.77	10.97	1.02	83833.68
1	7.99	2.48	53.64	2.51	18.12	10.20	1.02	87709.27
2	9.05	4.34	56.78	3.88	14.59	10.80	1.02	85612.88
3	5.59	1.54	60.99	3.03	14.84	11.21	1.02	83108.04
4	7.40	1.44	54.16	2.52	16.28	11.26	1.02	81148.98
5	7.09	3.28	50.20	3.19	15.30	11.24	1.02	82187.84
6	6.72	1.41	50.50	2.86	14.90	11.15	1.01	86133.44
7	4.89	1.65	57.33	2.15	16.14	11.06	1.00	81289.71
8	3.02	2.82	56.65	2.31	15.57	11.15	1.01	79446.80
9	9.06	1.46	62.83	2.44	16.23	10.84	1.02	80838.41
10	6.56	7.15	59.93	2.03	16.58	11.15	1.03	76249.68
11	5.30	1.77	56.04	2.38	16.76	10.62	1.01	82217.83
12	1.07	3.66	58.76	2.38	15.70	11.13	1.03	80017.73
13	1.85	8.53	57.76	2.47	15.19	10.99	1.02	79585.09
14	1.96	1.25	61.43	1.77	16.44	11.06	1.02	76787.91
15	5.38	1.84	59.13	2.68	15.80	11.02	1.02	79626.23
16	5.91	2.45	48.03	2.68	16.81	10.82	1.02	81633.37
17	7.30	1.90	35.42	2.42	16.67	10.52	1.03	84909.43
18	7.08	2.57	34.77	2.47	15.68	10.92	1.03	82596.83
19	1.37	4.54	62.90	2.66	15.36	11.28	1.02	81418.70
20	7.92	2.54	49.01	2.39	16.66	10.64	1.02	84266.99
21	9.11	3.31	45.91	1.74	18.37	9.66	1.02	91130.47
22	7.38	1.85	58.90	2.43	16.99	10.34	1.03	87083.19
23	5.88	2.24	58.30	2.95	15.89	10.95	1.03	82501.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.79	2.98	54.42	2.54	16.11	10.87	1.02	82555.56
最 大 值	9.11	8.53	62.90	3.88	18.37	11.28	1.04	91130.47
發生時間	21	13	19	2	21	19		21
最 小 值	1.07	1.25	34.77	1.74	14.59	9.66	1.00	76249.68
發生時間	12	14	18	21	2	21		10
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.18 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.07		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.96 %	0.07 %	0.24 %		-0.05		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月08日

報表日期: 114年05月08日

[illegible]