

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年11月22日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.88	5.47	50.96	1.47	18.06	11.47	1.05	73622.28
1	8.95	5.28	61.99	0.93	18.55	11.88	1.06	70537.41
2	10.06	5.44	57.72	1.14	19.68	11.64	1.07	71280.88
3	9.23	5.12	54.32	1.44	18.70	11.20	1.07	75134.12
4	7.87	6.92	59.87	1.14	18.83	11.42	1.09	73243.64
5	8.80	8.43	47.33	0.69	20.91	10.58	1.05	78253.81
6	9.74	6.50	49.19	1.31	19.44	10.87	1.03	77155.47
7	9.33	6.29	51.07	1.18	19.25	10.78	1.02	77005.80
8	8.93	6.12	56.02	1.04	18.74	11.45	1.05	72344.97
9	9.59	6.71	48.95	0.87	19.25	11.24	1.06	73341.94
10	7.92	11.46	64.16	1.03	18.23	12.07	1.06	67585.19
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.10	保養
15	9.92	8.79	51.09	4.73	16.56	11.39	1.07	73407.29
16	8.59	4.26	52.44	4.48	15.76	11.53	1.07	73220.39
17	6.93	3.48	58.27	2.29	17.72	11.16	1.10	74981.10
18	9.11	7.71	51.16	2.92	16.81	11.34	1.07	74997.54
19	8.46	6.88	65.09	2.52	17.90	11.53	1.06	72461.98
20	6.94	6.76	43.36	2.18	18.76	10.67	1.05	78875.86
21	9.81	7.05	56.25	2.52	19.16	10.42	1.04	79910.90
22	8.95	7.34	46.84	3.09	16.67	11.26	1.04	75584.33
23	11.55	5.23	48.87	2.96	18.79	10.74	1.06	77569.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	8.98	6.56	53.75	2.00	18.39	11.23	1.06	74525.73
最大值	11.55	11.46	65.09	4.73	20.91	12.07	1.13	79910.90
發生時間	23	10	19	15	5	10		21
最小值	6.93	3.48	43.36	0.69	15.76	10.42	1.02	67585.19
發生時間	17	17	20	5	16	21		10
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.04 %	0.03 %	0.04 %		0.00		0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年11月22日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.16	6.45	64.08	1.73	17.95	10.54	0.99	81796.44
1	7.88	4.19	42.82	1.54	19.93	9.63	0.99	87271.50
2	9.34	4.86	52.83	2.21	17.51	10.53	1.00	82985.65
3	9.29	4.38	53.66	2.43	17.24	10.37	1.02	84143.94
4	8.03	4.64	52.88	3.11	16.20	10.49	1.04	84679.96
5	9.48	5.99	60.47	3.04	15.92	11.02	1.04	80680.40
6	4.78	5.74	51.84	2.28	16.52	10.58	1.02	82711.17
7	10.05	3.48	53.17	2.09	17.48	10.39	1.01	83934.08
8	8.86	4.17	45.31	2.27	17.39	10.20	1.04	85260.64
9	9.26	5.74	44.00	2.77	16.69	10.00	1.02	87380.82
10	9.75	4.23	49.90	2.83	16.15	10.40	1.04	84521.11
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.02	保養
15	8.29	3.49	59.12	4.80	14.58	10.79	1.02	83115.81
16	8.77	2.60	57.27	3.98	14.90	10.45	0.99	85714.25
17	9.24	3.79	59.88	3.06	14.66	10.40	1.01	86256.69
18	8.88	8.23	56.75	2.58	15.71	10.33	1.02	86013.49
19	8.46	3.02	50.19	2.49	15.40	10.49	1.02	84870.54
20	9.71	5.39	52.52	2.59	16.06	10.09	1.01	87118.02
21	9.40	3.26	56.14	2.92	13.88	10.72	0.99	84397.48
22	9.77	6.18	58.58	2.89	14.59	10.73	0.99	83440.81
23	10.37	2.66	56.82	2.60	16.34	10.18	0.99	86174.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	8.94	4.62	53.91	2.71	16.25	10.42	1.01	84623.34
最大值	10.37	8.23	64.08	4.80	19.93	11.02	1.05	87380.82
發生時間	23	18	0	15	1	5		9
最小值	4.78	2.60	42.82	1.54	13.88	9.63	0.99	80680.40
發生時間	6	16	1	1	21	1		5
零點偏移(率)	-0.19 %	-0.01 %	-0.13 %	-0.01 %		0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.60 %	-1.11 %	-0.29 %		-0.02		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年11月22日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.37	3.41	51.36	1.74	16.56	10.66	1.02	80847.90
1	9.57	3.08	58.59	1.59	16.81	10.81	1.01	77571.51
2	9.45	7.21	53.42	1.56	18.13	10.76	1.00	80757.34
3	8.73	3.85	45.74	5.01	14.67	11.07	0.99	74191.29
4	7.71	2.12	53.05	1.97	16.24	11.09	1.01	80123.61
5	9.66	2.83	48.72	2.37	14.77	11.22	0.99	75402.10
6	9.19	6.02	54.96	2.29	15.42	11.18	1.01	75520.03
7	8.94	7.21	50.35	2.12	14.54	11.55	1.01	68088.96
8	9.87	5.00	51.17	1.70	16.07	10.88	1.02	78714.56
9	9.12	5.62	55.72	1.68	17.27	10.47	1.04	82564.50
10	9.15	5.13	51.57	2.12	14.95	11.05	1.02	78743.61
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.99	保養
15	11.61	7.01	56.41	4.93	12.38	11.38	0.97	76605.14
16	8.70	4.95	53.81	4.25	12.42	10.91	0.97	74552.85
17	9.10	5.87	59.24	3.57	13.01	11.16	0.98	77149.38
18	10.02	7.08	58.71	3.86	13.10	11.33	0.97	78350.78
19	10.15	4.15	59.43	3.22	14.45	10.97	0.97	77454.27
20	9.70	8.14	57.54	3.23	15.22	10.56	0.97	79864.68
21	10.86	4.93	49.54	3.86	14.94	10.38	0.97	80299.64
22	12.27	5.48	49.48	4.39	13.11	10.71	0.98	76921.93
23	8.42	2.93	61.05	3.28	14.32	11.12	0.98	76439.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	9.53	5.10	53.99	2.94	14.92	10.96	0.99	77508.16
最大值	12.27	8.14	61.05	5.01	18.13	11.55	1.05	82564.50
發生時間	22	20	23	3	2	7		9
最小值	7.71	2.12	45.74	1.56	12.38	10.38	0.97	68088.96
發生時間	4	4	3	2	15	21		7
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.06 %	-0.04 %	-0.03 %		0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.14 %	-0.68 %	-0.14 %		-0.03		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								