

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月06日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.93	7.43	36.90	0.93	16.88	11.58	1.02	82561.77
1	8.05	7.28	45.31	0.98	18.80	11.51	1.02	81310.06
2	8.33	5.56	55.47	0.70	19.65	10.60	1.02	88034.66
3	10.37	2.47	50.59	1.00	17.22	10.92	1.01	87817.95
4	6.87	1.70	57.59	0.74	17.86	11.38	1.02	82786.84
5	8.73	4.71	69.35	0.48	18.09	10.73	1.02	89700.29
6	7.92	4.63	56.87	0.59	18.83	10.90	1.02	86421.67
7	6.88	4.54	60.43	0.27	20.47	10.42	1.02	89314.09
8	6.94	4.92	45.62	1.08	17.89	11.38	1.03	84114.02
9	4.71	4.78	50.92	0.65	17.94	11.75	1.03	80841.43
10	1.28	4.97	50.68	0.47	17.11	11.89	1.01	80126.75
11	3.02	5.00	42.15	0.94	16.25	11.87	1.02	81252.84
12	0.40	5.93	46.72	0.97	15.85	12.31	1.04	77679.54
13	2.02	4.90	47.73	0.52	16.95	11.94	1.03	80180.75
14	7.12	6.24	42.87	1.90	14.94	12.10	1.03	80115.49
15	9.26	5.72	50.53	1.64	16.39	11.98	1.02	79701.08
16	7.52	4.92	51.83	0.62	17.30	11.63	1.02	82304.09
17	7.72	4.85	47.76	0.82	17.05	11.27	1.02	85076.52
18	1.13	5.34	65.36	0.30	17.14	11.95	1.02	79367.38
19	1.08	5.58	42.14	0.85	16.28	11.46	1.01	84230.18
20	6.33	7.44	46.19	0.84	17.71	11.12	1.02	85963.05
21	5.02	6.99	62.55	0.37	18.02	11.22	1.04	85045.68
22	3.66	7.14	65.69	0.28	18.91	11.01	1.02	85579.00
23	1.14	8.23	51.26	0.25	18.67	11.67	1.03	80400.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.60	5.47	51.77	0.76	17.59	11.44	1.02	83330.22
最 大 值	10.37	8.23	69.35	1.90	20.47	12.31	1.05	89700.29
發生時間	3	23	5	14	7	12		5
最 小 值	0.40	1.70	36.90	0.25	14.94	10.42	0.99	77679.54
發生時間	12	4	0	23	14	7		12
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.08 %		-0.10		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	1.62 %	-0.17 %	0.58 %		0.24		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月06日

報表日期: 113年05月06日

[illegible]