

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月13日

報表日期: 113年06月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.83	5.24	36.27	1.97	17.59	10.84	0.98	82884.05
1	9.91	4.11	59.70	1.28	19.09	11.38	0.97	78942.45
2	9.71	5.83	66.17	0.63	19.57	10.66	0.97	85622.00
3	6.29	5.62	55.17	0.89	17.62	11.82	0.97	78226.01
4	4.72	6.87	52.09	0.94	18.89	11.52	0.96	80877.30
5	9.14	3.58	50.31	0.87	19.00	11.37	0.97	78397.76
6	7.74	5.04	54.02	1.22	17.37	11.93	0.97	77231.95
7	9.25	7.94	51.86	0.99	19.72	10.77	0.97	85576.15
8	11.21	0.95	27.48	1.88	16.92	10.88	0.98	82390.61
9	9.58	1.67	44.56	1.49	17.34	11.24	1.01	80781.48
10	9.20	1.77	49.95	1.51	16.87	11.45	1.02	80833.89
11	8.95	2.23	50.19	1.53	16.83	11.67	0.99	79307.30
12	11.37	2.94	44.53	2.01	16.71	11.52	0.99	81071.27
13	13.51	4.03	57.73	2.13	16.60	11.98	1.01	77698.96
14	17.32	1.93	56.81	1.78	17.23	11.78	0.99	78737.28
15	7.68	1.43	72.82	0.57	17.93	12.25	0.99	74539.15
16	9.90	1.50	38.69	0.85	19.65	10.49	0.99	88683.48
17	8.94	2.36	40.99	0.76	19.78	10.86	1.00	85237.95
18	9.84	5.09	36.24	1.21	19.20	10.75	1.00	86778.18
19	12.91	3.40	39.16	1.66	17.95	11.11	0.99	84850.85
20	11.93	3.62	48.95	1.21	19.48	10.67	0.99	87354.63
21	13.03	3.46	48.07	1.04	19.51	10.82	0.97	85631.02
22	11.40	3.27	42.89	1.12	18.44	11.05	0.97	84864.10
23	9.15	5.13	62.83	1.09	17.81	11.87	0.99	78698.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.23	3.71	49.48	1.28	18.21	11.28	0.98	81884.03
最 大 值	17.32	7.94	72.82	2.13	19.78	12.25	1.02	88683.48
發生時間	14	7	15	13	17	15		16
最 小 值	4.72	0.95	27.48	0.57	16.60	10.49	0.95	74539.15
發生時間	4	8	8	15	13	16		15
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.01 %	0.00 %	0.00 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.29 %	0.14 %	0.47 %		-0.12		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月13日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.18	4.36	62.53	1.35	17.74	10.47	0.93	81453.85
1	7.44	4.20	55.93	1.18	18.80	10.22	0.92	81948.97
2	1.47	3.33	52.85	0.92	20.02	9.70	0.92	82841.33
3	1.86	5.96	53.74	1.11	19.37	9.85	0.93	79521.40
4	0.63	3.27	53.28	0.84	18.07	10.64	0.97	73859.94
5	0.86	4.02	49.36	0.83	17.19	11.91	0.97	66512.87
6	1.89	3.99	50.67	1.11	18.98	9.80	0.99	84031.55
7	2.97	6.03	48.89	1.10	16.38	9.91	0.98	79834.31
8	1.96	1.10	61.58	0.91	16.42	10.67	0.98	76462.59
9	3.21	2.70	60.09	0.68	17.51	10.36	0.99	79927.64
10	12.55	7.25	50.66	2.66	16.18	10.58	1.01	78206.81
11	3.92	2.85	45.03	3.87	18.53	9.49	0.96	81645.65
12	1.34	2.92	42.42	1.06	15.23	10.59	0.98	75677.35
13	2.15	2.16	47.47	0.42	16.94	10.65	0.99	72060.09
14	3.85	1.36	51.12	0.63	16.17	10.77	1.00	77516.36
15	2.64	1.38	59.91	0.36	17.90	11.32	1.01	71374.53
16	2.36	1.20	32.44	0.43	19.34	10.47	1.00	79346.48
17	3.10	4.36	33.33	0.83	18.66	9.65	1.00	83442.24
18	0.55	3.31	47.44	1.22	16.17	10.56	1.00	76328.49
19	3.74	2.58	55.73	1.38	17.29	10.41	0.98	79984.56
20	11.31	1.72	58.08	1.47	18.40	10.16	0.94	82480.13
21	7.80	2.20	56.17	1.22	18.48	10.09	0.98	83344.65
22	9.75	2.08	60.90	1.43	16.87	10.85	0.99	77804.78
23	12.63	4.54	55.99	1.35	17.42	10.86	0.94	76484.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.63	3.29	51.90	1.18	17.67	10.42	0.97	78420.47
最 大 值	12.63	7.25	62.53	3.87	20.02	11.91	1.10	84031.55
發生時間	23	10	0	11	2	5		6
最 小 值	0.55	1.10	32.44	0.36	15.23	9.49	0.92	66512.87
發生時間	18	8	16	15	12	11		5
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.07 %	-0.11 %	0.15 %		0.16		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								