

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月26日

報表日期: 113年08月26日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.67	3.47	58.85	1.02	19.01	11.05	0.97	83827.17
1	2.75	3.46	56.03	1.10	20.65	10.90	0.97	83732.26
2	5.44	3.35	50.33	2.18	17.66	11.36	0.97	82848.95
3	5.71	2.83	54.05	1.78	18.95	10.89	0.97	85805.41
4	3.00	8.14	58.33	1.30	17.94	11.41	0.97	82334.61
5	2.86	3.95	61.28	1.73	17.02	11.53	0.97	80523.43
6	6.08	4.26	51.54	2.60	16.24	11.75	0.97	80764.57
7	7.78	4.29	55.97	2.12	17.29	11.60	0.97	81612.83
8	9.80	4.12	52.81	2.87	16.98	11.59	0.97	81587.46
9	10.52	6.35	47.49	2.33	17.27	11.20	0.98	84150.35
10	6.94	2.48	44.32	2.70	15.46	11.76	0.97	78959.03
11	4.69	3.10	44.68	2.20	15.80	11.81	0.97	77339.78
12	2.55	2.61	57.67	1.16	17.14	11.98	0.97	78021.74
13	1.31	2.69	50.39	2.12	15.60	12.07	0.97	78383.68
14	1.26	2.41	49.97	1.92	15.68	12.07	0.97	78643.67
15	3.04	3.23	48.30	3.18	14.58	12.29	0.97	77068.08
16	4.73	4.17	43.72	2.35	15.21	11.98	0.97	76078.38
17	4.45	3.31	57.95	0.56	17.97	11.78	0.97	78981.55
18	4.51	3.14	50.00	0.69	17.63	11.38	0.98	82530.32
19	4.31	3.14	48.91	0.55	17.54	11.44	0.97	82004.22
20	3.18	6.00	61.86	0.82	17.40	11.51	0.97	81499.63
21	3.62	2.72	51.99	0.74	17.77	11.47	0.97	81887.38
22	5.13	2.55	48.86	1.14	17.49	11.43	0.97	82373.01
23	5.44	2.96	47.00	1.89	16.51	11.91	0.97	79198.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.62	3.70	52.18	1.71	17.12	11.59	0.97	80839.82
最 大 值	10.52	8.14	61.86	3.18	20.65	12.29	0.99	85805.41
發生時間	9	4	20	15	1	15		3
最 小 值	1.26	2.41	43.72	0.55	14.58	10.89	0.95	76078.38
發生時間	14	14	16	19	15	3		16
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.12 %	-0.00 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.40 %	-0.89 %	0.53 %	-0.05 %		-0.07		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月26日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.31	2.73	51.91	1.77	17.75	10.78	0.88	81990.92
1	1.34	3.43	52.60	2.37	20.04	10.78	0.88	79911.17
2	2.05	1.61	58.62	1.94	16.64	11.08	0.89	80894.21
3	2.22	2.52	51.48	2.99	15.52	11.22	0.88	79717.52
4	3.98	1.49	50.32	2.19	16.73	10.82	0.89	82630.70
5	7.07	7.06	54.20	2.17	17.61	10.63	0.89	83560.35
6	2.76	1.55	56.52	2.30	17.05	10.94	0.89	84299.26
7	9.19	2.02	47.75	2.68	16.15	10.99	0.90	81970.72
8	8.97	2.24	44.66	2.55	15.65	11.28	0.90	79478.07
9	9.46	1.92	46.06	2.51	16.27	11.01	0.89	81720.65
10	5.89	1.71	46.28	2.12	15.89	11.24	0.89	79862.04
11	2.55	1.77	46.99	1.76	15.91	11.41	0.91	78875.16
12	4.47	1.61	49.55	2.00	16.28	11.25	0.88	80277.91
13	1.99	1.49	50.59	2.05	15.91	11.33	0.88	79606.04
14	4.39	4.34	56.06	2.50	15.93	11.28	0.88	80055.68
15	7.42	2.11	51.46	2.31	17.20	11.14	0.88	79433.15
16	6.85	1.88	51.47	2.13	16.27	11.17	0.88	80219.86
17	5.61	3.36	44.99	1.43	16.98	10.68	0.88	83909.46
18	6.93	4.46	43.60	0.91	17.57	10.49	0.88	84368.77
19	5.02	1.83	47.31	1.43	15.70	10.91	0.86	82987.55
20	8.40	3.80	49.61	1.12	16.90	10.94	0.86	81573.11
21	8.89	3.15	44.61	0.88	18.43	10.15	0.87	86224.78
22	7.84	2.08	47.41	1.07	17.25	11.07	0.88	80137.93
23	6.20	1.74	47.30	1.47	17.38	10.99	0.86	81532.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.45	2.58	49.64	1.94	16.79	10.98	0.88	81468.22
最 大 值	9.46	7.06	58.62	2.99	20.04	11.41	0.94	86224.78
發生時間	9	5	2	3	1	11		21
最 小 值	1.31	1.49	43.60	0.88	15.52	10.15	0.85	78875.16
發生時間	0	4	18	21	3	21		11
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.91 %	0.34 %	0.24 %	0.29 %		-0.29		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月26日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.64	3.09	53.20	0.14	18.90	10.50	1.61	81373.34
1	1.24	3.24	56.36	0.34	18.17	10.93	1.60	78526.28
2	1.24	2.93	61.66	0.31	17.65	10.96	1.60	79502.92
3	4.67	2.52	54.44	0.56	15.98	11.35	1.60	77834.08
4	6.10	2.30	57.73	0.76	16.57	10.85	1.59	80367.12
5	11.98	2.18	58.48	1.71	14.54	11.41	1.57	73818.63
6	6.00	2.62	56.11	1.01	15.36	11.35	1.58	75739.96
7	10.81	3.47	49.20	1.28	15.66	11.14	1.67	80057.60
8	14.70	4.60	51.02	1.83	15.60	11.17	1.67	75315.05
9	8.04	2.84	47.74	1.70	15.03	11.14	1.64	72713.82
10	11.05	6.07	51.82	1.13	17.29	10.19	1.63	77346.84
11	7.10	2.35	46.72	2.76	13.89	11.26	1.65	70112.19
12	1.12	1.08	55.02	0.76	15.05	11.82	1.68	69849.39
13	1.25	0.94	56.99	0.73	14.94	11.49	1.66	72236.09
14	5.38	1.44	55.23	1.06	15.55	11.28	1.65	70452.70
15	8.00	2.22	53.23	0.61	17.55	10.81	1.67	76879.48
16	9.33	2.42	49.30	0.72	15.94	11.02	1.65	75480.01
17	7.63	2.35	50.34	0.41	16.57	10.97	1.64	76785.57
18	6.68	1.95	60.55	0.29	16.71	11.02	1.64	79301.07
19	7.40	1.95	54.61	0.44	16.48	10.94	1.63	78116.27
20	8.59	2.30	54.26	0.40	17.03	10.79	1.65	79644.11
21	6.69	2.42	51.20	0.37	16.47	11.17	1.67	77115.57
22	9.40	2.34	57.05	0.70	16.20	11.26	1.66	76399.38
23	4.79	2.11	55.74	0.42	16.84	10.92	1.63	73439.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.70	2.57	54.08	0.85	16.25	11.07	1.63	76183.61
最 大 值	14.70	6.07	61.66	2.76	18.90	11.82	1.69	81373.34
發生時間	8	10	2	11	0	12		0
最 小 值	1.12	0.94	46.72	0.14	13.89	10.19	1.56	69849.39
發生時間	12	13	11	0	11	10		12
零點偏移(率)	-0.34 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.45 %	-0.17 %	-0.02 %		-0.01		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								