

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月16日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.16	7.57	57.79	1.75	15.42	12.69	1.06	69480.92
1	2.10	9.67	50.26	2.05	15.35	12.77	1.07	69792.75
2	6.19	8.30	49.86	2.98	15.15	12.42	1.07	72428.23
3	8.77	7.14	43.62	2.94	14.63	12.09	1.17	73217.34
4	9.42	7.66	46.85	2.78	15.17	11.98	1.36	74550.52
5	7.91	7.07	54.53	2.39	16.22	12.05	1.13	69835.36
6	6.42	6.05	42.87	1.86	16.27	11.58	1.06	76438.94
7	8.95	5.93	47.94	2.64	16.05	11.77	1.07	74433.62
8	9.03	5.41	57.40	2.05	16.30	11.58	1.05	74406.76
9	9.05	10.17	47.05	3.11	14.86	12.22	1.22	71491.18
10	2.01	8.94	51.93	2.60	14.32	12.59	1.10	68033.46
11	0.09	10.48	59.65	2.16	15.01	12.57	1.04	68715.36
12	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.06	72300.67
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.05	72465.36
14	7.74	10.03	59.68	3.43	15.98	11.85	1.06	75544.86
15	5.33	8.13	72.10	2.72	16.40	12.12	1.07	73167.14
16	3.16	7.86	59.55	2.36	16.67	11.74	1.03	76668.85
17	2.92	7.35	60.00	2.61	16.11	11.97	1.03	73185.50
18	3.15	6.87	67.82	2.19	17.56	11.23	1.05	78490.62
19	5.57	7.25	50.07	2.97	15.86	11.48	1.05	73646.16
20	5.86	8.82	67.06	2.45	17.88	11.43	1.05	77062.49
21	4.68	10.33	55.90	3.20	15.35	12.10	1.05	74817.87
22	5.90	9.41	59.65	3.28	15.59	11.87	1.17	75525.15
23	2.42	12.12	54.07	3.52	14.96	11.97	1.11	73625.49
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平均值	5.45	8.30	55.26	2.64	15.78	12.00	1.09	73305.19
最大值	9.42	12.12	72.10	3.52	17.88	12.77	2.36	78490.62
發生時間	4	23	15	23	20	1		18
最小值	0.09	5.41	42.87	1.75	14.32	11.23	1.02	68033.46
發生時間	11	8	6	0	10	18		10
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.17 %	-0.39 %	-1.16 %		0.14		0.30 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月16日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.42	6.19	57.53	2.14	16.57	10.90	1.07	79749.77
1	1.73	5.55	66.57	1.94	17.61	10.98	1.07	78298.03
2	0.19	7.62	54.64	2.42	16.96	11.42	1.07	74224.51
3	0.36	5.69	51.83	1.93	17.26	10.98	1.08	78821.74
4	4.25	5.45	43.39	2.28	17.60	10.44	1.15	83171.71
5	9.01	19.24	40.10	2.71	17.30	10.38	1.13	82576.11
6	12.09	6.66	54.52	2.19	16.18	10.55	1.10	85254.37
7	4.11	8.42	49.27	2.31	16.58	10.51	1.11	80297.60
8	10.17	6.13	55.14	1.58	17.66	10.45	1.21	82178.39
9	5.48	9.03	46.48	2.03	17.09	10.56	1.17	81581.62
10	5.92	3.62	57.64	1.97	16.29	11.04	1.11	76353.24
11	4.84	5.39	57.07	2.12	16.09	11.16	1.10	77684.63
12	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.09	79754.50
13	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.09	79611.22
14	3.08	6.67	57.88	1.99	16.82	10.38	1.12	82930.16
15	5.60	8.14	57.61	2.20	17.08	10.44	1.11	81977.60
16	5.44	4.41	54.90	1.98	17.40	10.26	1.10	83908.63
17	2.54	5.78	55.10	1.74	18.18	10.25	1.10	83923.01
18	5.59	3.78	52.42	2.03	17.86	10.24	1.10	84064.33
19	4.22	7.09	55.97	1.88	17.83	10.16	1.11	83913.25
20	9.01	8.80	56.20	2.42	17.04	10.43	1.12	82080.39
21	8.78	9.87	55.26	2.20	17.42	10.23	1.15	82268.26
22	6.45	7.83	54.58	2.61	16.70	10.46	1.11	81520.17
23	9.41	8.05	53.36	2.47	16.85	10.32	1.11	82344.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平均值	5.62	7.25	53.98	2.14	17.11	10.57	1.11	81187.01
最大值	12.09	19.24	66.57	2.71	18.18	11.42	1.30	85254.37
發生時間	6	5	1	5	17	2		6
最小值	0.19	3.62	40.10	1.58	16.09	10.16	1.06	74224.51
發生時間	2	10	5	8	11	19		2
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.06 %	-0.05 %	-0.02 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.02 %	0.12 %	-0.90 %	0.00 %		-0.07		0.00 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月16日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.12	6.08	53.25	1.73	15.56	11.16	1.02	74160.02
1	1.62	6.44	53.60	1.72	15.60	11.08	0.99	74213.11
2	0.38	7.05	61.35	1.71	15.91	11.60	1.00	69697.05
3	0.14	5.05	52.50	1.73	15.11	11.31	0.99	69251.55
4	0.90	10.18	53.09	2.00	14.76	10.96	1.05	73575.99
5	2.16	8.06	52.30	2.71	13.68	11.43	1.07	68555.36
6	4.04	6.42	53.58	2.10	15.34	10.82	1.03	72079.78
7	6.31	8.67	60.09	1.19	16.26	11.19	1.04	77381.36
8	8.29	8.76	50.69	2.30	15.62	10.83	1.07	76710.71
9	3.45	6.49	51.09	3.76	14.14	11.44	1.17	70599.65
10	3.35	5.29	57.69	1.91	14.43	11.78	1.03	67353.14
11	0.13	4.73	61.39	1.07	15.58	11.46	0.99	67754.13
12	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.98	64469.39
13	校正	校正	校正	校正	替代	保養	1.01	66879.47
14	8.78	9.75	57.51	3.41	14.01	11.15	1.01	75035.80
15	6.19	5.45	63.67	2.76	15.51	11.08	0.99	74216.63
16	6.24	12.07	61.15	3.19	14.08	11.37	1.00	74294.24
17	2.03	2.69	63.64	2.20	16.65	10.71	1.01	75511.59
18	4.70	4.87	62.76	2.62	15.65	10.54	1.01	78206.40
19	4.44	6.56	51.12	2.84	14.66	11.13	0.99	74542.39
20	6.25	7.88	56.30	2.29	16.58	10.78	1.00	75715.91
21	5.90	10.37	50.63	2.32	16.37	10.43	1.11	79418.15
22	6.34	6.71	59.19	2.82	14.76	11.06	1.06	75503.69
23	5.66	8.77	64.85	2.42	15.99	10.66	1.01	76278.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	24	24
平均值	4.06	7.20	56.88	2.31	15.28	11.09	1.03	72975.18
最大值	8.78	12.07	64.85	3.76	16.65	11.78	1.52	79418.15
發生時間	14	16	23	9	17	10		21
最小值	0.13	2.69	50.63	1.07	13.68	10.43	0.97	64469.39
發生時間	11	17	21	11	5	21		12
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.12 %	-0.06 %	-0.02 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.15 %	-0.47 %	-0.01 %		0.15		0.10 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	100.00 %	100.00 %
備註								