P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年09月01日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.02	3.00	49.88	2.06	17.84	11.61	0.93	80624.48
1	5.01	3.24	49.64	1.84	20.42	10.92	0.94	84014.26
2	6.98	3.50	44.84	2.64	17.88	11.58	0.94	81144.65
3	5.20	3.61	54.13	2.20	17.94	12.26	0.94	75193.79
4	4.59	6.15	45.81	1.56	19.50	11.02	0.95	84264.60
5	1.78	7.40	52.07	1.75	17.74	11.83	0.97	80789.11
6	2.86	5.50	50.55	2.19	17.35	11.87	0.97	78780.51
7	1.35	4.28	52.37	2.33	17.44	12.02	0.97	77354.76
8	1.38	4.29	49.65	2.29	17.34	11.87	0.95	77435.44
9	4.01	4.25	53.19	1.83	18.12	11.76	0.96	79315.39
10	5.52	8.40	45.73	2.46	17.22	11.64	0.96	79904.32
11	5.91	2.68	51.60	1.86	18.39	11.62	0.93	79049.67
12	4.23	2.84	61.11	1.34	19.51	11.45	0.94	79955.99
13	4.81	2.70	52.18	1.50	19.81	11.16	0.94	82215.50
14	3.23	2.67	55.87	1.80	19.02	11.43	0.93	80894.43
15	1.63	2.63	53.39	1.49	18.92	11.16	0.93	83041.59
16	4.41	2.50	50.11	2.48	17.87	11.40	0.92	82166.22
17	3.39	2.83	56.53	2.10	18.47	11.36	0.93	81842.02
18	9.65	4.67	57.22	2.47	17.26	11.64	0.93	80473.75
19	5.44	1.45	63.07	1.60	19.05	11.34	0.92	81678.18
20	2.33	1.43	60.04	2.37	16.53	11.90	0.92	78962.24
21	1.62	1.28	60.70	1.90	16.56	11.89	0.94	78954.88
22	1.46	3.83	60.31	1.39	17.46	11.62	0.94	80107.98
23	2.04	4.16	53.29	1.99	16.35	11.79	0.93	79825.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.91	3.72	53.47	1.98	18.08	11.59	0.94	80332.90
最 大 值	9.65	8.40	63.07	2.64	20.42	12.26	1.02	84264.60
發生時間	18	10	19	2	1	3		4
最 小 值	1.35	1.28	44.84	1.34	16.35	10.92	0.91	75193.79
發生時間	7	21	2	12	23	1		3
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.04 %	-0.16 %	-0.01 %		-0.10		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.66 %	-0.01 %	0.01 %		-0.21		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年09月01日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.91	1.03	52.48	2.57	16.77	10.82	0.84	82484.16
1	6.78	2.08	51.40	3.21	16.74	11.04	0.85	80994.21
2	2.72	5.81	52.39	2.27	17.13	11.30	0.87	78145.00
3	1.68	3.74	56.83	2.80	17.01	10.80	0.85	83001.72
4	0.73	5.63	57.54	2.98	16.22	11.04	0.83	81033.08
5	1.04	3.09	50.49	2.57	17.64	11.31	0.84	76861.81
6	3.84	3.85	51.61	3.16	16.47	11.32	0.83	79642.73
7	8.11	2.39	47.57	3.10	16.13	11.27	0.83	79857.92
8	11.43	5.45	46.83	3.05	14.98	11.27	0.84	80391.01
9	10.54	1.26	53.52	0.88	18.21	10.74	0.85	81597.63
10	10.76	2.00	50.10	0.91	18.61	10.44	0.85	83732.11
11	11.28	2.16	51.07	0.80	18.44	10.63	0.84	82436.11
12	9.42	3.00	45.79	0.73	19.00	10.57	0.84	81996.41
13	7.74	4.26	47.01	0.98	18.20	10.82	0.84	80703.30
14	10.59	1.58	51.66	2.00	18.90	10.31	0.84	84783.76
15	9.02	3.70	47.05	2.66	18.37	10.48	0.83	83359.72
16	8.66	3.08	54.50	3.33	17.67	10.62	0.83	83043.61
17	8.82	2.57	57.49	2.87	17.56	10.83	0.83	81339.19
18	6.50	2.62	55.82	2.66	16.31	11.05	0.83	81938.61
19	4.01	2.97	54.50	2.71	16.41	10.86	0.83	82794.15
20	4.23	3.37	55.36	3.56	15.46	11.23	0.83	81186.15
21	2.06	2.72	52.82	2.51	16.39	10.90	0.83	82453.27
22	2.72	3.85	53.89	2.90	16.11	10.98	0.83	82034.32
23	10.23	4.87	49.36	2.67	14.59	11.18	0.82	81728.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.62	3.21	51.96	2.41	17.06	10.91	0.84	81564.12
最 大 值	11.43	5.81	57.54	3.56	19.00	11.32	0.88	84783.76
發生時間	8	2	4	20	12	6		14
最 小 值	0.73	1.03	45.79	0.73	14.59	10.31	0.81	76861.81
發生時間	4	0	12	12	23	14		5
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.01 %	-0.07 %	0.00 %		-0.08		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.36 %	0.68 %	-0.16 %	0.11 %		-0.25		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年09月01日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.97	3.52	52.53	1.74	16.32	10.84	1.83	74712.81
1	2.95	7.71	42.50	1.60	18.09	10.54	1.83	76893.63
2	9.87	5.71	46.68	1.89	16.95	10.92	1.81	76310.31
3	6.61	4.11	48.40	2.02	18.01	10.36	1.80	79822.51
4	2.17	3.65	50.52	1.75	17.39	10.60	1.78	76715.39
5	5.42	2.91	55.14	1.84	18.45	10.47	1.80	76758.45
6	0.19	7.24	61.25	1.80	19.95	10.41	1.81	76415.98
7	2.35	4.31	51.37	1.52	15.58	11.23	1.82	82950.61
8	2.48	5.50	51.51	1.81	15.31	11.41	1.85	73007.53
9	3.18	4.74	50.03	1.74	15.39	11.32	1.81	70557.41
10	9.29	3.92	53.94	1.70	16.79	10.92	1.85	74957.85
11	9.97	2.32	54.03	1.71	17.60	10.83	1.82	75577.72
12	13.12	2.49	59.44	1.85	18.45	10.75	1.82	79705.38
13	6.98	2.52	58.10	1.51	19.81	10.46	1.86	80359.40
14	8.21	2.29	58.58	1.76	18.43	10.71	1.85	79677.21
15	3.09	2.24	57.20	1.37	17.66	11.10	1.81	76356.17
16	1.85	2.28	49.54	1.33	16.59	11.13	1.82	75018.45
17	11.63	4.91	52.18	2.65	16.30	11.14	1.84	75030.43
18	2.84	3.89	57.71	2.23	16.63	11.09	1.82	75351.50
19	5.43	4.05	58.47	1.38	18.73	10.57	1.80	79364.39
20	1.91	3.90	58.75	1.32	17.02	10.96	1.83	76441.77
21	0.76	3.90	56.00	1.18	16.84	10.91	1.82	75492.57
22	1.50	4.58	54.68	1.24	16.80	10.87	1.80	76914.32
23	1.60	4.56	58.17	1.40	15.87	11.09	1.80	75490.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.89	4.05	54.03	1.68	17.29	10.86	1.82	76661.75
最 大 值	13.12	7.71	61.25	2.65	19.95	11.41	1.89	82950.61
發生時間	12	1	6	17	6	8		7
最 小 值	0.19	2.24	42.50	1.18	15.31	10.36	1.78	70557.41
發生時間	6	15	1	21	8	3		9
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.04 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.00 %	0.25 %	0.25 %		-0.07		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								