

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月12日

報表日期: 114年07月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	4.16	9.16	54.41	1.54	16.96	11.97	1.29	76937.97
1	3.84	10.33	42.56	1.42	18.15	11.16	1.29	83247.87
2	4.02	9.40	55.14	1.86	16.90	11.68	1.29	79804.87
3	3.84	10.63	60.24	1.36	16.86	11.22	1.29	84097.00
4	4.19	9.59	54.28	2.64	15.58	12.14	1.29	76755.23
5	0.11	7.95	59.85	1.28	18.87	11.05	1.30	75385.90
6	0.11	6.67	58.17	1.35	17.82	11.16	1.29	83544.43
7	2.31	6.84	57.02	1.75	16.84	11.63	1.30	80336.60
8	0.12	8.46	56.00	2.89	15.83	11.64	1.31	81107.49
9	0.26	6.32	55.41	2.15	15.99	11.74	1.29	79646.40
10	0.50	6.58	55.79	1.93	16.43	11.50	1.29	81876.94
11	8.96	8.54	50.75	1.86	16.60	11.56	1.29	80407.88
12	9.00	7.27	51.35	1.61	16.15	11.60	1.29	78830.00
13	8.92	6.63	62.64	1.49	16.70	11.44	1.28	81824.94
14	9.03	7.43	54.19	2.38	16.25	11.60	1.29	81046.69
15	9.48	6.83	52.18	3.13	15.16	11.84	1.29	79822.87
16	7.99	7.73	47.64	2.75	15.40	11.84	1.29	79728.25
17	6.67	7.83	49.22	1.68	16.67	11.52	1.29	81423.97
18	6.85	7.84	56.41	2.13	16.62	11.75	1.29	79328.57
19	6.70	7.67	63.62	1.75	16.75	11.51	1.29	81875.84
20	8.24	7.76	56.35	2.54	16.27	11.69	1.29	80390.79
21	7.88	8.63	63.43	2.73	15.40	12.83	1.29	71154.23
22	7.21	7.76	51.31	1.57	16.55	11.69	1.29	79664.08
23	5.32	8.94	64.33	1.39	17.47	11.62	1.29	79677.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.24	8.03	55.51	1.97	16.59	11.64	1.29	79913.19
最 大 值	9.48	10.63	64.33	3.13	18.87	12.83	1.31	84097.00
發生時間	15	3	23	15	5	21		3
最 小 值	0.11	6.32	42.56	1.28	15.16	11.05	1.28	71154.23
發生時間	5	9	1	5	15	5		21
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.82 %	0.05 %	0.17 %		-0.03		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月12日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.23	8.55	51.44	1.33	18.92	10.73	0.99	82244.28
1	9.92	8.91	53.98	2.00	20.14	10.55	0.97	81871.27
2	9.40	10.05	47.13	2.68	17.89	10.77	0.97	82013.83
3	9.48	8.40	48.35	2.45	17.87	10.81	0.97	82096.82
4	8.32	11.09	70.35	1.90	19.34	10.48	0.98	83484.57
5	9.14	7.84	57.42	1.60	19.22	10.41	0.99	84183.24
6	2.89	7.38	60.44	2.65	17.72	10.96	0.98	90754.44
7	9.15	7.02	57.91	2.57	18.22	10.74	0.99	83710.39
8	9.33	7.17	58.21	2.69	17.75	10.88	1.00	81998.45
9	8.87	7.12	57.55	2.90	17.49	10.95	1.00	81961.48
10	8.26	7.21	57.63	3.07	17.42	11.14	1.01	80227.73
11	7.93	7.16	59.94	2.62	17.96	11.02	1.01	80928.07
12	8.81	6.98	63.30	2.41	19.47	10.49	1.01	83414.97
13	11.01	7.02	57.23	2.40	19.21	10.48	1.00	83982.19
14	9.02	11.91	59.39	3.31	17.24	11.01	1.02	81574.34
15	8.70	10.20	59.32	2.97	18.12	10.97	1.01	81630.52
16	5.83	8.42	56.09	2.81	18.04	11.03	1.00	78993.82
17	8.92	8.52	57.88	2.88	18.23	11.02	0.99	79954.69
18	8.51	9.86	59.62	3.56	17.62	11.10	0.99	78995.05
19	7.25	9.10	55.72	3.20	17.40	11.08	0.97	81288.74
20	5.99	7.30	58.78	2.84	16.91	11.44	0.98	79276.65
21	8.71	6.97	54.32	2.33	17.18	11.16	0.98	78585.48
22	9.26	6.76	60.46	1.83	18.67	10.87	0.99	82243.25
23	9.11	7.97	58.37	2.18	18.58	10.96	0.99	80772.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.42	8.29	57.53	2.55	18.19	10.88	0.99	81924.46
最 大 值	11.01	11.91	70.35	3.56	20.14	11.44	1.02	90754.44
發生時間	13	14	4	18	1	20		6
最 小 值	2.89	6.76	47.13	1.33	16.91	10.41	0.97	78585.48
發生時間	6	22	2	0	20	5		21
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.20 %	0.39 %	-0.13 %	0.27 %		-0.36		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月12日

報表日期: 114年07月12日

[illegible]