

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年04月28日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.80	11.63	51.28	2.18	17.64	11.26	1.23	73985.81
1	6.51	11.87	56.04	1.04	20.48	10.96	1.23	73488.95
2	6.43	12.16	39.95	2.18	18.94	10.65	1.23	76932.43
3	6.47	11.51	45.07	2.44	17.39	11.12	1.23	75294.08
4	6.39	11.59	49.11	2.15	17.71	11.26	1.23	74160.37
5	4.87	16.37	48.14	0.98	17.77	10.76	1.25	75900.56
6	6.09	12.23	57.17	1.36	16.94	11.17	1.25	75494.59
7	6.52	13.24	54.45	1.30	16.68	11.21	1.25	75146.71
8	6.14	12.96	47.75	1.26	17.06	11.52	1.25	71976.57
9	6.39	12.76	56.99	1.24	16.80	11.47	1.25	72416.44
10	6.60	12.93	62.19	1.00	17.32	11.38	1.25	72907.90
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	7.92	13.56	54.23	2.41	16.02	11.83	1.23	69397.84
16	8.01	12.96	59.50	1.40	16.62	11.52	1.21	72043.72
17	9.64	12.52	58.88	1.28	18.12	11.03	1.22	74768.81
18	9.00	12.82	43.12	1.25	18.48	10.77	1.19	76275.22
19	9.53	12.65	40.66	1.29	18.37	10.85	1.20	76103.60
20	7.81	12.45	53.55	1.02	20.15	10.63	1.23	75810.63
21	10.84	12.98	61.43	1.64	17.28	11.15	1.23	74472.09
22	12.19	12.92	66.96	1.72	17.22	11.24	1.23	73864.13
23	11.42	12.65	58.21	1.24	19.06	10.95	1.22	74403.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	7.83	12.74	53.23	1.52	17.80	11.14	1.23	74242.18
最大值	12.19	16.37	66.96	2.44	20.48	11.83	1.25	76932.43
發生時間	22	5	22	3	1	15		2
最小值	4.87	11.51	39.95	0.98	16.02	10.63	1.18	69397.84
發生時間	5	3	2	5	15	20		15
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.13	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.65 %	0.43 %	-0.13 %		-0.01	-0.06	0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年04月28日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.27	11.50	66.53	0.93	19.98	9.85	1.03	82333.15
1	5.40	11.24	51.45	1.76	19.42	9.83	1.02	82966.18
2	7.70	11.42	48.87	2.06	17.26	10.30	1.02	79757.90
3	5.49	11.80	48.68	1.07	17.54	10.66	1.02	76537.67
4	7.90	11.48	47.69	2.09	17.80	10.33	1.02	79304.74
5	8.30	11.48	43.90	2.09	17.71	10.31	1.02	79682.76
6	6.30	11.70	40.88	1.43	17.19	10.54	1.02	79884.65
7	9.22	11.59	47.03	1.63	18.32	10.31	1.03	80526.67
8	7.33	11.75	54.83	1.53	17.66	10.51	1.04	80635.67
9	8.55	12.00	61.68	2.30	16.92	10.87	1.04	79227.08
10	9.49	11.81	58.70	2.16	17.37	10.63	1.04	79555.14
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	9.83	12.08	60.72	2.75	15.12	10.95	1.06	75318.58
16	6.35	11.52	55.11	2.08	15.85	10.44	1.06	76414.77
17	8.03	12.68	49.90	1.62	17.78	10.31	1.06	79521.34
18	7.10	11.37	59.34	1.77	17.98	10.07	1.05	81491.47
19	8.52	11.90	59.34	1.47	18.50	10.00	1.05	81842.75
20	8.08	12.94	59.99	2.40	17.93	10.10	1.05	84435.18
21	9.27	11.67	59.42	2.56	17.16	10.57	1.04	80907.40
22	12.59	11.22	67.04	1.90	19.26	9.81	1.04	83833.39
23	7.94	11.44	56.30	1.73	18.54	10.16	1.04	83093.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	8.08	11.73	54.87	1.87	17.76	10.33	1.04	80363.52
最大值	12.59	12.94	67.04	2.75	19.98	10.95	1.07	84435.18
發生時間	22	20	22	15	0	15		20
最小值	5.40	11.22	40.88	0.93	15.12	9.81	1.02	75318.58
發生時間	1	22	6	0	15	22		15
零點偏移(率)	0.02 %	0.01 %	-0.11 %	-0.01 %		-0.10	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.73 %	-0.00 %	-0.43 %		-0.09	0.00	0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年04月28日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.65	11.10	48.19	2.49	18.34	9.81	1.30	74106.44
1	5.07	11.54	55.86	2.58	19.94	9.98	1.31	74512.72
2	5.02	11.16	55.19	2.79	18.83	9.80	1.31	75689.05
3	6.33	11.23	48.56	2.66	17.67	9.70	1.31	75778.30
4	5.46	11.56	50.09	2.70	18.74	9.64	1.30	76106.67
5	5.38	12.32	42.10	2.46	19.03	9.34	1.29	78246.01
6	7.61	11.12	41.05	2.68	18.49	9.46	1.29	76475.52
7	10.87	13.22	43.81	3.08	18.64	9.52	1.31	78444.82
8	7.18	10.04	46.10	2.58	18.73	9.43	1.31	76471.82
9	7.65	11.83	42.45	2.97	19.44	8.98	1.31	76742.90
10	7.40	10.89	54.18	2.87	19.68	9.35	1.31	76632.08
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.27	保養
16	7.74	11.88	49.98	2.09	17.52	9.22	1.27	75158.02
17	6.86	11.59	52.32	1.90	16.87	9.40	1.30	73773.77
18	7.53	11.66	50.67	1.93	17.16	9.44	1.31	74479.53
19	7.76	11.51	50.62	1.94	16.84	9.75	1.28	73608.95
20	7.83	13.35	65.32	2.72	16.27	10.07	1.30	74240.18
21	4.13	11.17	61.78	2.92	17.36	9.81	1.32	73454.63
22	3.99	11.58	60.77	3.96	16.07	10.55	1.34	75604.14
23	4.67	11.46	58.50	4.10	17.31	10.33	1.34	75345.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平均值	6.48	11.59	51.45	2.71	18.05	9.66	1.30	75519.52
最大值	10.87	13.35	65.32	4.10	19.94	10.55	1.35	78444.82
發生時間	7	20	20	23	1	22		7
最小值	3.99	10.04	41.05	1.90	16.07	8.98	1.27	73454.63
發生時間	22	8	6	17	22	9		21
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.07 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.12	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.57 %	0.30 %	-0.39 %		-0.01	0.00	-0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								