

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月18日

報表日期: 114年10月18日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月18日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.82	12.88	56.20	1.02	16.92	11.36	0.92	79796.95
1	4.04	13.27	54.00	1.13	19.16	11.32	0.92	77924.73
2	6.62	13.44	43.57	2.03	16.97	11.41	0.91	80189.66
3	7.36	13.13	34.26	2.57	16.30	10.66	0.90	86982.25
4	9.23	12.85	47.60	2.93	15.90	11.01	0.90	82187.40
5	5.18	13.06	57.39	1.82	17.22	11.38	0.90	78130.55
6	3.25	14.00	42.67	1.39	17.44	10.59	0.90	84347.55
7	5.09	14.24	51.51	2.01	15.95	11.15	0.90	82323.01
8	2.60	13.45	50.15	1.63	16.19	10.93	0.90	83125.13
9	3.03	13.60	51.54	2.02	16.59	10.80	0.90	83473.46
10	2.54	13.24	48.51	1.76	16.07	10.85	0.90	83541.01
11	3.64	14.00	50.37	1.80	16.45	10.75	0.90	83270.79
12	3.40	14.04	46.35	1.91	16.31	10.67	0.90	83498.15
13	5.68	14.14	45.07	1.88	15.49	10.97	0.89	81351.72
14	5.37	15.11	49.43	1.94	15.33	11.16	0.89	81608.37
15	4.79	13.66	54.87	1.49	16.10	10.98	0.90	82761.71
16	4.16	13.51	51.09	1.62	16.42	10.82	0.90	82976.02
17	4.81	13.30	55.33	0.84	17.82	10.50	0.90	84855.30
18	3.27	13.98	42.03	1.32	16.61	10.77	0.90	83272.84
19	4.72	14.21	54.69	0.74	18.36	10.37	0.90	85706.08
20	3.36	14.64	44.77	1.56	16.33	10.96	0.90	82837.60
21	3.63	13.54	56.19	1.18	17.22	10.93	0.90	82128.33
22	3.11	13.17	57.91	0.62	18.15	10.56	0.90	84313.10
23	3.32	12.98	57.80	0.34	18.70	10.36	0.90	85163.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.58	13.64	50.14	1.56	16.83	10.89	0.90	82740.21
最 大 值	9.23	15.11	57.91	2.93	19.16	11.41	0.94	86982.25
發生時間	4	14	22	4	1	2		3
最 小 值	2.54	12.85	34.26	0.34	15.33	10.36	0.88	77924.73
發生時間	10	4	3	23	14	23		1
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %	0.00 %		0.01	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.80 %	0.60 %	-0.16 %	0.84 %		-0.08	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年10月18日

[illegible]