

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年04月21日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.96	5.47	49.51	0.83	17.62	11.69	0.99	80721.04
1	1.27	8.26	70.32	0.72	18.84	12.24	0.97	74612.64
2	1.13	7.42	45.35	0.54	18.88	11.30	0.98	82906.97
3	4.88	7.47	49.80	0.75	18.36	11.28	1.00	83705.33
4	8.66	7.27	48.52	1.40	17.74	11.30	1.02	83818.53
5	0.14	8.06	66.30	0.55	16.98	12.52	1.01	79858.80
6	0.24	7.71	53.29	1.03	15.83	13.09	1.01	70045.89
7	1.07	7.18	53.11	0.69	16.53	13.13	1.02	69516.89
8	2.76	4.75	41.63	0.79	17.71	11.35	1.02	83800.61
9	7.92	7.45	43.78	2.68	15.14	11.77	1.02	82507.66
10	7.60	7.37	54.42	2.04	16.70	11.49	1.01	83156.62
11	6.73	6.21	59.46	1.22	17.33	11.67	1.00	81207.17
12	0.58	8.88	60.79	0.60	16.80	12.51	1.00	73769.62
13	5.20	5.36	46.20	1.91	16.76	11.23	1.01	83704.60
14	5.90	3.02	41.87	1.74	16.54	11.68	1.02	81396.91
15	5.11	3.11	52.21	1.44	17.20	12.05	1.02	77742.03
16	1.46	5.95	48.44	0.36	18.83	11.38	0.99	80427.34
17	6.35	2.80	57.64	1.27	17.73	11.55	0.98	81121.66
18	0.69	1.52	45.56	1.11	17.38	12.16	0.99	76880.42
19	2.47	1.92	33.27	1.33	16.50	12.13	0.99	77550.55
20	4.70	2.09	30.81	0.58	17.80	11.46	0.97	82660.71
21	8.62	3.47	31.39	1.11	18.23	10.87	0.98	86627.65
22	8.32	1.70	39.01	1.20	16.98	12.01	1.02	78463.79
23	6.81	1.83	41.58	1.12	16.98	11.99	1.02	78458.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.27	5.26	48.51	1.13	17.31	11.83	1.00	79777.60
最大值	8.66	8.88	70.32	2.68	18.88	13.13	1.04	86627.65
發生時間	4	12	1	9	2	7		21
最小值	0.14	1.52	30.81	0.36	15.14	10.87	0.97	69516.89
發生時間	5	18	20	16	9	21		7
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.08		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.08		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年04月21日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.36	3.17	49.42	1.15	18.37	11.07	1.04	78986.49
1	2.57	3.73	45.61	1.65	19.06	11.12	1.02	78314.94
2	2.41	3.37	52.13	1.45	18.03	11.29	1.02	77903.67
3	4.17	3.19	47.49	1.77	18.11	11.12	1.02	79769.99
4	7.77	3.21	42.43	2.50	18.05	10.91	1.02	80982.97
5	8.10	3.41	46.95	1.94	18.82	10.68	1.03	82273.04
6	3.88	5.37	46.93	1.64	18.36	11.17	1.02	80795.91
7	5.54	3.11	40.88	1.97	18.01	10.97	1.01	80906.45
8	9.14	3.10	40.63	3.26	16.46	11.20	0.99	80621.99
9	7.41	4.06	46.54	3.08	16.19	11.27	0.98	79731.93
10	9.08	4.35	49.66	3.01	17.07	11.04	1.01	80823.39
11	6.90	4.06	50.79	1.63	18.59	10.94	1.02	80285.00
12	5.62	4.52	45.56	1.99	19.19	10.42	1.02	83109.89
13	5.63	4.94	52.27	1.92	17.94	11.39	1.00	76910.29
14	1.80	5.24	46.70	2.61	16.81	11.71	0.99	75649.35
15	2.11	4.62	48.73	2.76	16.48	11.71	0.99	75870.47
16	4.72	5.18	53.24	2.23	18.18	11.42	1.01	76970.84
17	3.05	4.53	44.40	2.36	17.22	11.04	1.02	80727.13
18	8.14	5.18	46.31	3.13	17.65	10.99	1.02	80789.68
19	9.36	5.05	46.83	1.82	19.84	10.21	1.02	84292.46
20	7.63	7.26	44.99	2.23	19.07	10.54	1.02	82766.46
21	8.36	3.65	28.30	2.11	17.96	11.05	1.02	79781.43
22	5.56	3.45	31.43	2.75	16.07	11.92	1.01	74618.17
23	8.92	3.13	32.34	1.97	16.68	11.55	1.02	76926.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.80	4.20	45.02	2.21	17.84	11.11	1.01	79575.36
最大值	9.36	7.26	53.24	3.26	19.84	11.92	1.04	84292.46
發生時間	19	20	16	8	19	22		19
最小值	1.36	3.10	28.30	1.15	16.07	10.21	0.97	74618.17
發生時間	0	8	21	0	22	19		22
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.09 %	-0.64 %	0.04 %		-0.29		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年04月21日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.68	7.11	35.36	0.27	16.87	10.63	0.95	74589.39
1	2.68	4.68	42.65	0.44	19.15	10.43	0.94	76001.86
2	2.58	5.07	46.10	0.28	19.24	10.35	0.96	78325.49
3	4.79	3.10	39.49	0.42	19.14	9.95	0.98	84260.74
4	6.72	3.02	42.63	0.66	18.82	10.10	0.99	83317.45
5	2.06	3.44	45.63	0.39	18.72	10.41	0.97	80903.49
6	1.53	3.95	61.23	0.36	18.69	11.01	0.95	77462.69
7	0.39	6.50	38.84	0.20	19.99	9.55	0.97	83032.89
8	4.01	6.61	46.83	0.65	17.81	10.41	0.98	82611.88
9	5.43	5.60	45.30	0.74	18.05	10.22	0.98	83685.10
10	4.99	4.86	47.61	0.55	18.12	10.25	0.98	84083.61
11	6.48	5.34	40.61	0.41	20.40	9.74	0.95	84686.06
12	2.49	8.44	40.92	0.24	20.74	9.72	1.00	84493.48
13	7.51	8.05	33.92	0.67	19.92	9.49	0.98	83382.37
14	1.99	3.13	51.40	0.14	19.38	10.42	0.94	73282.62
15	4.61	7.13	28.54	0.26	20.22	8.79	0.97	82853.79
16	4.53	1.69	32.26	0.21	17.97	10.11	0.98	77310.79
17	4.21	4.91	26.20	0.14	17.96	9.68	0.93	78200.33
18	3.13	4.55	50.47	0.15	18.86	10.13	0.94	78666.30
19	2.88	3.64	43.06	0.25	18.62	10.10	0.95	82230.73
20	4.51	4.05	30.70	0.19	19.31	9.84	0.93	80787.81
21	3.04	3.85	45.24	0.14	18.79	10.58	0.94	74360.72
22	4.83	3.53	38.28	0.21	18.58	10.31	0.96	77057.35
23	2.84	5.55	31.99	0.15	19.44	9.82	0.97	81632.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	3.75	4.91	41.05	0.34	18.95	10.08	0.96	80300.81
最大值	7.51	8.44	61.23	0.74	20.74	11.01	1.01	84686.06
發生時間	13	12	6	9	12	6		11
最小值	0.39	1.69	26.20	0.14	16.87	8.79	0.92	73282.62
發生時間	7	16	17	14	0	15		14
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.09 %	0.00 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.30 %	-0.09 %	0.23 %		-0.11		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								