

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年11月12日

報表日期: 113年11月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.81	3.68	48.42	0.67	17.43	11.74	1.07	79953.52
1	6.53	3.77	51.96	0.75	19.56	10.43	1.06	89111.05
2	10.87	5.42	42.16	1.44	16.80	11.18	1.06	85914.70
3	6.74	3.94	53.07	0.50	18.04	11.09	1.09	85577.44
4	7.44	6.02	51.04	0.50	18.89	10.53	1.08	89260.84
5	9.70	2.73	43.06	1.36	16.29	11.23	1.09	88431.46
6	5.34	1.63	61.96	0.61	17.27	11.88	1.09	79610.01
7	8.42	1.76	39.55	0.60	17.85	10.84	1.09	88319.32
8	7.81	2.51	45.14	0.62	17.73	11.47	1.08	82413.50
9	9.96	4.27	35.14	0.61	18.06	10.81	1.07	87914.88
10	9.49	7.54	36.51	0.43	19.23	10.55	1.06	88606.89
11	7.26	3.85	41.40	0.55	18.14	11.49	1.06	81924.67
12	6.28	1.97	47.69	0.58	18.05	11.53	1.06	81276.36
13	8.59	1.85	42.33	0.57	18.33	10.82	1.06	87450.18
14	9.35	4.53	37.26	1.08	17.17	11.06	1.06	86491.37
15	9.57	3.05	50.07	0.99	16.83	11.45	1.07	83524.30
16	10.49	3.25	55.12	0.59	18.32	10.94	1.07	86383.52
17	9.53	4.39	45.69	1.62	17.12	11.16	1.06	85575.46
18	6.57	3.18	59.87	1.52	17.30	11.78	1.06	79971.25
19	8.60	4.26	56.07	0.53	18.09	11.46	1.05	82132.08
20	9.15	4.81	42.62	0.54	17.09	11.04	1.04	87228.96
21	9.17	2.78	54.97	0.77	16.21	11.26	1.05	85324.60
22	8.62	2.28	61.49	0.64	16.87	11.16	1.06	85754.69
23	8.45	2.76	53.47	0.64	16.90	11.21	1.08	85369.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.28	3.59	48.17	0.78	17.65	11.17	1.07	85146.68
最 大 值	10.87	7.54	61.96	1.62	19.56	11.88	1.13	89260.84
發生時間	2	10	6	17	1	6		4
最 小 值	4.81	1.63	35.14	0.43	16.21	10.43	1.04	79610.01
發生時間	0	6	9	10	21	1		6
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.32 %	-0.81 %	1.71 %		0.10		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月12日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								

