

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月24日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.00	8.74	63.18	3.82	14.73	11.77	1.34	79417.39
1	8.23	9.31	67.42	2.74	16.99	11.77	1.34	78446.13
2	7.93	9.91	61.02	3.56	15.63	11.22	1.34	82002.16
3	8.15	7.87	56.01	3.57	14.70	11.75	1.34	77933.78
4	7.54	7.96	67.25	3.08	15.74	11.81	1.34	77109.07
5	3.32	10.41	53.50	2.85	13.55	12.25	1.34	74582.20
6	6.58	10.69	61.95	2.86	16.23	12.20	1.36	75423.43
7	4.88	9.18	60.72	3.86	16.25	11.64	1.35	80704.37
8	4.14	8.86	60.62	2.95	15.58	11.91	1.35	79112.16
9	7.32	9.47	62.64	3.74	14.97	12.31	1.36	76194.40
10	9.89	8.93	57.18	3.23	15.15	11.92	1.35	79099.21
11	8.30	9.24	58.97	2.74	15.09	12.08	1.37	75453.94
12	8.55	9.78	53.49	3.13	14.59	11.78	1.38	76784.63
13	9.97	9.78	62.43	3.65	13.64	12.65	1.37	73341.16
14	7.81	10.57	61.42	3.28	13.33	13.04	1.36	70945.72
15	4.02	10.34	52.21	2.96	13.12	12.19	1.36	75962.02
16	8.15	8.68	56.93	2.30	13.41	12.09	1.36	77694.07
17	9.82	9.42	57.56	1.51	15.54	11.79	1.37	80036.64
18	9.67	9.15	53.13	1.48	15.45	11.82	1.35	79371.12
19	11.20	14.25	56.64	2.09	14.47	12.10	1.34	77992.83
20	6.35	8.88	59.67	1.67	14.54	12.40	1.36	75564.05
21	8.94	7.03	56.73	1.58	14.58	12.02	1.36	78769.02
22	8.91	6.92	54.34	1.41	15.96	11.72	1.36	80104.99
23	7.04	8.85	65.56	2.56	16.74	11.81	1.35	78285.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.70	9.34	59.19	2.78	15.00	12.00	1.35	77513.77
最 大 值	11.20	14.25	67.42	3.86	16.99	13.04	1.39	82002.16
發生時間	19	19	1	7	1	14		2
最 小 值	3.32	6.92	52.21	1.41	13.12	11.22	1.33	70945.72
發生時間	5	22	15	22	15	2		14
零點偏移(率)	-0.48 %	-0.07 %	-0.12 %	-0.01 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.22		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月24日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月24日

[illegible]