

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月06日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	18.25	12.84	52.02	1.93	16.13	11.48	1.29	81830.60
1	10.02	14.23	45.11	1.49	17.03	12.32	1.29	74057.15
2	7.90	14.85	64.31	1.88	15.01	12.82	1.30	71431.40
3	4.61	13.79	50.29	1.38	14.99	13.14	1.30	69225.01
4	16.00	10.42	37.15	1.72	16.82	11.49	1.30	81330.87
5	8.11	13.65	54.94	6.12	14.43	12.28	1.30	77579.61
6	12.00	13.76	53.83	3.75	14.63	12.34	1.29	75953.01
7	9.37	13.88	61.40	2.66	14.81	12.38	1.29	75523.92
8	8.05	14.08	57.20	1.64	15.62	12.33	1.29	75199.39
9	12.70	13.44	55.02	3.45	15.85	11.85	1.29	78805.45
10	11.39	13.94	42.97	2.33	15.93	12.03	1.26	77627.30
11	8.95	13.96	60.50	2.70	16.29	12.02	1.27	76914.31
12	12.04	14.06	39.49	3.43	15.31	12.09	1.28	77076.40
13	3.41	14.08	50.99	1.61	15.34	12.24	1.29	76005.77
14	3.00	15.12	50.71	2.59	14.62	12.82	1.29	71390.11
15	6.76	14.21	49.45	3.52	14.02	12.34	1.29	76126.49
16	12.73	14.69	46.62	2.93	14.75	12.09	1.29	77645.33
17	5.52	14.48	62.31	2.73	14.78	12.39	1.28	74063.62
18	6.94	14.10	49.86	3.04	15.32	12.01	1.27	78217.77
19	3.69	14.76	52.20	2.10	14.72	12.65	1.26	72522.28
20	1.29	14.42	49.33	1.37	15.03	12.37	1.25	75784.03
21	3.43	13.27	60.20	2.15	14.92	12.94	1.27	70132.66
22	5.67	11.26	48.31	2.23	15.74	12.00	1.27	77573.87
23	6.62	11.68	59.51	2.04	15.49	12.42	1.28	74153.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.27	13.71	52.24	2.53	15.32	12.28	1.28	75673.74
最 大 值	18.25	15.12	64.31	6.12	17.03	13.14	1.33	81830.60
發生時間	0	14	2	5	1	3		0
最 小 值	1.29	10.42	37.15	1.37	14.02	11.48	1.25	69225.01
發生時間	20	4	4	20	15	0		3
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.38	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	0.61 %	0.64 %	0.85 %	1.39 %		0.03	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月06日

[illegible]