

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月10日

報表日期: 113年08月10日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月10日

報表日期: 113年08月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.76	2.47	47.19	1.89	16.12	11.20	0.91	77186.78
1	9.07	2.21	52.80	1.49	17.73	11.07	0.91	77767.22
2	13.60	2.29	50.25	3.01	14.97	11.25	0.90	77819.23
3	5.99	5.62	43.31	2.74	14.08	11.33	0.89	70427.98
4	6.47	2.18	47.66	1.52	17.13	10.68	0.88	75235.13
5	5.35	2.91	40.99	1.90	14.90	11.55	0.87	72897.79
6	8.41	7.50	54.54	1.06	16.87	11.03	0.87	75268.73
7	11.43	8.23	47.32	1.96	15.10	10.76	0.93	106314.06
8	9.77	4.14	50.33	1.08	16.89	10.90	0.91	107555.98
9	9.18	4.15	56.38	1.06	17.74	10.74	0.94	101691.01
10	12.44	4.18	51.65	1.25	16.78	11.03	0.92	104810.72
11	9.84	3.82	55.74	1.31	16.32	11.16	0.95	78089.27
12	9.45	3.54	58.98	1.33	16.54	11.47	0.92	76582.77
13	8.42	3.72	50.76	1.41	15.38	12.00	0.91	72996.17
14	10.83	4.02	46.82	1.64	15.99	11.07	0.92	76911.24
15	13.46	4.02	50.64	1.63	17.06	10.77	0.93	78737.08
16	10.34	4.66	44.67	2.68	15.14	10.94	0.93	75471.15
17	7.41	4.05	53.75	1.77	15.71	11.54	0.91	72059.00
18	12.51	4.14	56.77	2.03	16.27	11.34	0.91	75421.93
19	12.20	3.84	54.43	1.65	15.69	11.34	0.92	76284.60
20	7.52	5.17	50.69	1.18	15.98	11.00	0.93	75703.24
21	8.89	4.95	52.06	2.31	14.35	11.47	0.95	73567.09
22	7.98	4.32	53.14	1.88	14.81	11.56	0.94	74018.99
23	7.60	3.68	57.61	1.05	17.23	10.91	0.93	78396.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.50	4.16	51.19	1.70	16.03	11.17	0.92	80467.22
最 大 值	13.60	8.23	58.98	3.01	17.74	12.00	0.98	107555.98
發生時間	2	7	12	2	9	13		8
最 小 值	5.35	2.18	40.99	1.05	14.08	10.68	0.85	70427.98
發生時間	5	4	5	23	3	4		3
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.14 %	-0.04 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.26 %	0.02 %		0.24		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								