

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月20日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月20日

報表日期: 113年10月20日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	12.10	2.38	59.71	3.00	15.91	11.31	1.69	77975.69
1	4.82	2.80	59.27	2.65	16.98	11.32	1.69	76976.85
2	5.03	2.64	56.94	2.81	15.86	11.42	1.70	75563.03
3	5.53	2.87	52.61	2.79	15.68	11.18	1.70	75392.27
4	8.74	5.04	55.35	3.09	15.80	11.10	1.70	79140.86
5	13.00	6.81	55.53	5.34	14.47	11.56	1.69	76819.71
6	7.71	5.10	59.55	2.95	16.03	11.73	1.68	73172.00
7	11.08	2.76	47.64	3.72	17.74	10.70	1.70	75424.40
8	12.59	3.92	52.11	3.10	17.27	10.69	1.70	81705.50
9	13.27	5.62	56.86	2.76	16.66	11.02	1.71	79767.75
10	9.41	2.15	62.34	2.75	18.53	10.63	1.71	80796.76
11	10.33	2.15	55.74	2.82	17.85	10.55	1.71	82016.45
12	10.54	5.39	56.89	2.93	18.12	10.48	1.71	82758.73
13	13.55	2.28	60.19	3.23	18.83	10.42	1.71	82127.08
14	10.06	2.09	57.22	2.77	17.54	10.75	1.72	80707.21
15	12.32	2.04	56.79	3.22	16.66	10.97	1.72	79807.18
16	10.85	3.40	57.67	2.97	16.60	11.11	1.72	78577.12
17	9.35	3.53	56.82	2.73	17.69	10.64	1.74	81615.76
18	9.99	4.12	48.33	2.50	17.31	10.70	1.72	81403.86
19	9.54	3.72	54.22	2.61	18.28	10.38	1.71	83011.96
20	11.66	3.82	50.28	2.59	18.26	10.43	1.72	82409.68
21	10.06	3.56	50.41	2.78	17.25	10.71	1.71	81187.01
22	10.90	3.13	58.48	2.62	17.74	10.59	1.71	81368.01
23	10.49	3.35	53.41	2.77	16.47	10.97	1.72	79876.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.12	3.53	55.60	2.98	17.06	10.89	1.71	79566.72
最 大 值	13.55	6.81	62.34	5.34	18.83	11.73	1.74	83011.96
發生時間	13	5	10	5	13	6		19
最 小 值	4.82	2.04	47.64	2.50	14.47	10.38	1.67	73172.00
發生時間	1	15	7	18	5	19		6
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.00 %	-0.06 %	0.00 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.17 %	-0.90 %	-0.51 %	0.12 %		0.49		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								