

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年06月15日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.20	12.61	51.45	1.19	18.94	10.66	1.26	85365.61
1	6.73	13.67	66.02	1.11	19.82	11.32	1.26	78914.59
2	11.52	12.64	47.73	1.58	18.46	11.00	1.26	82916.78
3	12.15	12.56	49.41	1.69	18.74	10.63	1.25	85731.55
4	6.97	12.80	50.33	1.45	17.00	11.14	1.25	83162.39
5	13.32	13.19	50.11	5.43	16.30	11.68	1.24	77616.96
6	6.78	13.65	58.32	3.11	16.96	11.54	1.25	79795.94
7	10.24	15.17	59.69	1.89	18.15	11.52	1.25	78697.13
8	9.57	13.75	54.84	1.98	18.09	11.21	1.24	81639.77
9	8.80	14.08	51.45	1.58	18.08	10.97	1.23	83288.45
10	11.61	13.28	56.64	2.01	17.14	10.96	1.23	83747.75
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	5.36	12.31	57.02	2.72	18.15	10.83	1.20	84859.09
16	12.56	12.42	53.41	2.47	17.90	10.83	1.21	84818.96
17	7.83	12.27	52.63	2.04	17.85	10.83	1.21	85057.28
18	5.27	12.90	65.49	1.78	17.17	11.40	1.22	80843.65
19	2.54	13.46	64.43	1.76	17.20	11.69	1.24	78287.10
20	12.20	13.23	50.16	2.69	17.45	10.53	1.21	87484.47
21	9.61	12.12	55.90	0.82	16.11	11.06	1.20	85035.55
22	7.14	12.59	68.22	0.91	17.77	11.15	1.23	82378.72
23	7.92	12.42	58.55	2.39	19.45	10.92	1.23	82456.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	8.92	13.06	56.09	2.03	17.84	11.09	1.23	82604.89
最大值	13.32	15.17	68.22	5.43	19.82	11.69	1.27	87484.47
發生時間	5	7	22	5	1	19		20
最小值	2.54	12.12	47.73	0.82	16.11	10.53	1.20	77616.96
發生時間	19	21	2	21	21	20		5
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.16 %	-0.05 %	-0.09 %		-0.04	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.46 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.34	-0.06	0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年06月15日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.80	12.48	43.88	1.17	19.49	10.75	0.97	82666.06
1	9.37	12.56	43.46	1.45	20.42	10.77	0.97	81817.55
2	5.00	12.29	47.09	1.68	19.51	10.63	0.95	84251.40
3	17.26	12.11	42.75	2.68	18.77	10.61	0.94	85299.90
4	7.29	11.96	46.76	2.35	18.04	10.58	0.94	85737.08
5	18.62	12.50	46.02	3.77	16.44	11.23	0.96	82086.42
6	17.97	11.91	40.76	1.67	18.69	10.59	0.97	79355.40
7	6.86	11.74	57.45	1.78	17.32	10.54	0.98	87307.50
8	11.42	12.39	49.31	1.22	17.73	11.01	0.99	82134.61
9	10.96	12.70	47.27	2.10	16.19	11.39	1.01	80737.97
10	2.28	13.28	66.95	0.48	18.16	11.64	1.02	75671.40
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	10.64	12.49	56.09	3.37	15.96	11.24	0.95	82252.75
16	9.22	11.97	58.17	1.50	17.52	10.70	0.94	85964.40
17	10.31	12.78	59.32	0.88	18.60	11.21	0.97	80390.44
18	6.72	11.81	56.04	1.06	19.32	10.25	0.97	87031.01
19	11.14	12.11	63.49	1.74	18.27	10.39	0.97	86168.36
20	5.05	11.98	42.15	1.88	17.70	10.66	0.97	84874.95
21	9.58	11.90	41.59	1.60	18.36	10.51	0.97	84927.14
22	10.01	11.83	58.92	0.90	18.96	10.05	0.98	88703.67
23	10.76	12.74	46.58	1.06	20.14	10.42	0.98	84161.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	9.91	12.28	50.70	1.72	18.28	10.76	0.97	83576.98
最大值	18.62	13.28	66.95	3.77	20.42	11.64	1.04	88703.67
發生時間	5	10	10	5	1	10		22
最小值	2.28	11.74	40.76	0.48	15.96	10.05	0.94	75671.40
發生時間	10	7	6	10	15	22		10
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.13 %	-0.00 %		-0.03	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.81 %	0.60 %	0.17 %		0.00	0.00	0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年06月15日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.77	10.78	44.48	3.57	19.63	9.17	1.27	79028.29
1	6.00	11.01	46.22	2.39	20.52	9.31	1.27	73683.72
2	5.65	11.47	41.66	3.02	21.01	9.05	1.27	71246.06
3	10.04	6.53	41.98	1.15	19.57	8.84	1.27	80582.26
4	9.33	8.73	54.93	2.38	19.95	9.09	1.27	77450.78
5	13.86	10.27	38.46	5.23	19.23	8.50	1.27	82648.60
6	10.17	10.93	39.57	3.61	18.91	9.53	1.28	75786.58
7	11.32	11.20	50.37	4.38	19.04	9.21	1.28	79833.84
8	6.45	11.18	50.07	2.92	17.52	9.76	1.30	73911.92
9	5.90	11.65	49.01	2.54	19.05	9.29	1.33	73285.63
10	6.85	11.09	42.62	2.57	18.78	8.60	1.34	77418.88
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	4.39	10.93	59.12	3.68	19.37	9.50	1.28	72734.77
16	3.08	10.39	55.10	3.23	18.76	8.95	1.29	76608.58
17	7.33	10.56	48.51	3.43	18.96	8.75	1.31	77316.13
18	5.01	11.21	64.12	3.40	18.81	9.76	1.30	70117.34
19	2.74	12.29	55.65	3.48	20.81	9.44	1.29	74629.56
20	1.34	10.60	62.16	1.60	18.65	9.36	1.29	79963.26
21	1.15	10.61	58.99	2.87	16.67	9.62	1.30	76518.60
22	2.26	10.55	62.39	3.16	18.96	9.21	1.29	77415.90
23	3.21	10.77	58.86	3.26	21.17	8.98	1.27	76617.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	6.39	10.64	51.21	3.09	19.27	9.20	1.29	76339.90
最大值	13.86	12.29	64.12	5.23	21.17	9.76	1.34	82648.60
發生時間	5	19	18	5	23	8		5
最小值	1.15	6.53	38.46	1.15	16.67	8.50	1.27	70117.34
發生時間	21	3	5	3	21	5		18
零點偏移(率)	-0.16 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.06	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	-2.76 %	0.40 %	-0.19 %	0.11 %		-0.06	0.04	-0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								