

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月17日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月17日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.81	12.66	57.78	1.94	18.74	9.90	0.85	77497.08
1	12.55	12.99	56.90	1.85	17.40	10.38	0.86	76096.21
2	11.98	13.71	53.67	2.21	16.48	10.22	0.85	77581.96
3	11.40	13.15	56.40	1.98	16.51	10.36	0.85	77230.14
4	12.53	13.09	56.63	1.96	17.28	10.10	0.85	80345.10
5	11.57	12.75	58.06	1.71	17.79	10.19	0.85	81129.32
6	11.61	13.10	47.18	1.78	16.48	10.53	0.85	78353.38
7	9.50	11.97	49.12	2.41	16.10	10.54	0.94	87665.01
8	11.79	11.58	51.98	2.36	17.98	10.23	0.96	77593.52
9	12.63	11.67	54.07	2.15	18.24	10.22	0.94	76536.95
10	12.05	11.62	44.14	2.00	17.26	10.17	0.94	77006.44
11	12.79	12.85	46.36	2.43	15.27	10.63	0.92	76614.16
12	11.38	15.89	36.53	2.06	16.91	9.47	0.92	72983.93
13	11.11	14.62	35.88	1.63	18.10	8.90	0.92	73253.06
14	11.96	12.85	39.64	1.06	19.30	9.16	0.92	77312.46
15	12.36	17.97	28.58	1.25	18.40	8.71	0.90	74780.04
16	12.28	13.04	38.18	2.21	18.57	9.16	0.91	76564.31
17	12.27	11.73	48.13	2.98	18.23	9.53	0.92	78618.68
18	14.78	12.11	45.25	2.96	17.73	9.47	0.92	77710.87
19	9.50	13.53	41.81	2.61	17.21	9.45	0.91	74866.44
20	11.71	12.66	30.55	2.97	19.52	8.67	0.91	76321.84
21	10.22	12.28	34.70	1.04	18.47	8.91	0.92	74873.53
22	12.37	12.39	34.30	1.14	17.59	9.14	0.91	74086.18
23	13.94	13.84	42.81	3.45	17.98	9.07	0.92	73707.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.96	13.09	45.36	2.09	17.65	9.71	0.90	77030.34
最 大 值	14.78	17.97	58.06	3.45	19.52	10.63	0.97	87665.01
發生時間	18	15	5	23	20	11		7
最 小 值	9.50	11.58	28.58	1.04	15.27	8.67	0.83	72983.93
發生時間	7	8	15	21	11	20		12
零點偏移(率)	-0.21 %	0.01 %	-0.17 %	-0.05 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.30 %	-0.15 %	0.24 %	-0.54 %		0.16	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								