

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月20日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.23	1.83	47.53	3.20	17.04	11.54	1.28	64501.25
1	1.08	1.77	63.34	2.49	19.35	11.25	1.28	68630.03
2	4.22	1.70	46.13	2.88	19.37	10.42	1.29	73083.34
3	4.40	1.79	41.22	2.90	19.22	10.86	1.30	69267.21
4	3.46	2.50	48.78	2.43	20.47	10.34	1.32	73773.02
5	10.33	3.53	48.31	3.48	21.01	10.01	1.33	68431.39
6	7.15	2.34	39.98	3.27	21.16	9.66	1.33	73605.93
7	6.79	4.51	34.30	3.09	19.24	10.16	1.35	73150.70
8	4.23	12.48	26.44	5.01	21.11	8.76	1.35	77676.70
9	8.54	4.01	21.73	4.27	17.68	10.18	1.30	69787.61
10	5.97	2.38	47.59	2.80	19.06	11.25	1.33	66919.36
11	5.70	2.34	45.48	2.99	16.92	11.39	1.33	69905.68
12	3.33	2.46	45.59	2.73	18.22	10.64	1.31	73106.23
13	5.77	2.29	44.51	2.90	18.03	10.92	1.33	71034.34
14	10.49	2.01	48.87	3.48	17.84	10.99	1.33	70851.00
15	8.20	2.30	52.52	3.22	17.17	11.53	1.33	67532.60
16	8.71	1.93	45.26	2.88	18.81	10.47	1.33	72431.55
17	7.41	1.86	37.95	2.90	18.58	10.19	1.33	74548.48
18	8.42	1.67	47.40	2.78	19.86	9.91	1.32	75166.41
19	9.93	3.21	33.12	3.08	18.10	10.45	1.33	70242.30
20	10.17	4.46	33.90	3.33	17.11	10.47	1.33	71112.70
21	9.23	4.39	32.67	3.50	16.06	10.88	1.33	68793.08
22	9.56	2.03	42.21	3.32	17.76	10.76	1.33	69805.35
23	10.26	2.49	56.93	2.83	18.92	10.76	1.30	72181.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.07	3.01	42.99	3.16	18.67	10.57	1.32	71064.05
最大值	10.49	12.48	63.34	5.01	21.16	11.54	1.38	77676.70
發生時間	14	8	1	8	6	0		8
最小值	1.08	1.67	21.73	2.43	16.06	8.76	1.28	64501.25
發生時間	1	18	9	4	21	8		0
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.59 %	2.26 %	0.75 %	1.10 %		0.07	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月20日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.13	1.87	50.19	1.33	18.98	9.86	1.50	80942.32
1	5.75	2.58	61.49	1.17	20.07	9.66	1.50	85303.67
2	2.58	1.75	58.90	0.78	20.86	9.04	1.50	83929.19
3	1.05	1.93	46.20	0.64	20.52	9.29	1.51	85001.44
4	0.16	2.73	62.40	1.56	17.70	11.79	1.49	66883.97
5	0.10	2.33	45.68	0.99	19.45	10.15	1.49	78978.39
6	1.98	4.59	40.17	1.03	20.27	9.12	1.49	83952.96
7	1.21	5.06	37.15	1.24	19.55	9.18	1.50	85099.92
8	1.26	3.23	49.71	1.35	18.56	9.62	1.49	84108.63
9	0.69	3.82	40.85	1.43	18.58	9.40	1.49	81659.25
10	5.25	2.13	35.43	2.10	17.50	9.90	1.49	79192.68
11	12.33	4.06	38.02	2.93	16.80	9.87	1.50	78586.50
12	9.13	2.60	38.60	2.61	17.02	9.70	1.49	79268.99
13	9.79	2.79	42.51	2.45	18.71	9.42	1.49	81835.90
14	7.18	2.81	37.12	1.96	17.98	9.60	1.49	79537.45
15	9.43	2.49	37.19	2.02	18.05	9.38	1.50	81985.24
16	9.73	1.58	50.00	2.12	17.27	9.93	1.51	82970.71
17	7.75	1.47	51.99	1.74	18.85	9.69	1.51	83503.69
18	9.61	1.78	48.35	2.07	17.62	9.80	1.51	83051.43
19	11.89	3.03	42.14	2.39	16.54	9.86	1.50	82033.14
20	9.85	3.59	42.35	2.26	15.94	9.96	1.49	80190.51
21	10.31	2.63	45.69	2.43	15.73	10.25	1.49	80582.66
22	10.11	1.73	47.83	1.97	17.22	9.96	1.47	82391.89
23	8.45	2.17	44.01	1.66	18.04	9.82	1.48	83376.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.24	2.70	45.58	1.76	18.24	9.76	1.50	81431.98
最大值	12.33	5.06	62.40	2.93	20.86	11.79	1.51	85303.67
發生時間	11	7	4	11	2	4		1
最小值	0.10	1.47	35.43	0.64	15.73	9.04	1.46	66883.97
發生時間	5	17	10	3	21	2		4
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.04 %	-0.03 %	-0.00 %		0.03	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.60 %	0.85 %	-0.05 %	-0.09 %		-0.10	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月20日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.06	2.15	63.33	3.15	17.18	10.64	1.30	81481.91
1	8.47	2.15	54.04	2.79	17.58	10.44	1.30	83760.92
2	8.48	4.68	57.84	3.04	16.42	10.83	1.27	79278.49
3	7.34	2.02	51.21	2.64	17.70	10.20	1.26	83116.86
4	5.77	2.73	55.45	2.42	17.63	10.57	1.28	79742.05
5	6.49	3.20	53.00	2.51	18.34	10.08	1.30	84028.74
6	5.81	4.86	52.41	2.48	18.10	10.07	1.30	86341.14
7	5.71	2.25	56.15	2.64	17.16	10.48	1.29	84084.53
8	3.85	2.81	52.33	2.50	16.73	10.22	1.31	81163.25
9	2.43	2.31	53.82	2.24	17.34	10.28	1.25	78741.81
10	2.01	4.56	48.69	2.39	15.94	10.42	1.31	77257.39
11	2.22	2.79	59.71	2.32	17.45	10.36	1.32	78189.20
12	9.30	3.80	48.97	3.10	15.54	10.51	1.25	78565.78
13	7.45	2.19	52.97	2.74	16.94	10.35	1.24	78941.52
14	9.88	3.52	49.58	3.26	15.70	10.53	1.25	77495.72
15	8.13	2.50	52.39	2.97	16.14	10.33	1.30	80053.57
16	10.06	12.97	47.84	3.99	14.82	10.54	1.32	77925.98
17	8.11	3.53	52.99	3.18	15.60	10.55	1.34	79995.14
18	8.99	4.50	52.73	2.75	15.78	10.54	1.32	80808.18
19	7.14	2.82	53.74	2.76	16.27	10.47	1.30	79900.02
20	8.50	5.73	51.71	3.63	14.19	10.78	1.27	77592.41
21	8.89	2.88	54.76	3.41	14.79	10.69	1.24	78990.39
22	7.49	2.65	54.36	3.15	15.04	10.74	1.28	77804.10
23	7.46	2.26	57.24	2.73	16.18	10.46	1.30	80169.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.00	3.58	53.64	2.87	16.44	10.46	1.29	80226.18
最大值	10.06	12.97	63.33	3.99	18.34	10.83	1.35	86341.14
發生時間	16	16	0	16	5	2		6
最小值	2.01	2.02	47.84	2.24	14.19	10.07	1.23	77257.39
發生時間	10	3	16	9	20	6		10
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.94 %	1.46 %	-0.32 %	0.21 %		0.30	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								