

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月21日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.30	10.12	49.48	2.06	15.88	11.72	1.33	80131.72
1	7.85	10.48	53.75	1.52	16.40	11.74	1.34	79257.44
2	9.77	11.12	56.65	1.23	16.24	11.90	1.34	78269.50
3	8.53	9.68	64.49	2.00	14.15	12.19	1.31	77384.69
4	9.25	9.12	50.17	1.94	15.66	11.84	1.33	79383.58
5	6.39	9.29	52.26	1.20	16.63	11.78	1.31	77525.31
6	3.87	10.10	50.73	2.46	15.05	12.06	1.31	77934.94
7	7.34	10.69	49.58	2.29	15.27	12.14	1.31	76712.49
8	6.13	9.15	51.00	2.73	15.07	12.11	1.31	77259.53
9	5.13	9.18	59.60	2.13	15.84	12.24	1.33	75814.00
10	9.70	9.29	56.51	1.57	16.34	11.87	1.34	77790.93
11	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.34	71154.16
12	1.48	8.21	51.00	3.09	14.83	13.05	1.33	72698.76
13	1.93	6.96	45.40	3.05	14.94	12.62	1.32	73157.45
14	1.02	7.45	46.88	3.40	14.49	12.99	1.33	70484.42
15	3.09	7.30	53.90	2.47	15.25	12.61	1.33	73180.69
16	3.48	7.26	62.37	3.25	14.39	12.32	1.31	76709.60
17	4.73	6.88	68.13	2.36	15.56	12.01	1.31	78401.46
18	3.64	8.38	42.54	3.90	13.90	12.55	1.33	74261.61
19	4.45	6.69	57.64	3.60	14.56	12.18	1.34	77788.11
20	6.46	6.63	52.25	2.69	15.39	12.01	1.34	78785.92
21	5.14	6.71	53.94	3.40	14.73	12.14	1.34	77720.09
22	4.23	6.85	63.39	4.41	13.21	12.76	1.34	73862.32
23	3.22	6.99	58.80	3.59	13.98	12.89	1.34	71812.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	5.53	8.46	54.37	2.62	15.12	12.25	1.33	76145.07
最 大 值	10.30	11.12	68.13	4.41	16.63	13.05	1.36	80131.72
發生時間	0	2	17	22	5	12		0
最 小 值	1.02	6.63	42.54	1.20	13.21	11.72	1.30	70484.42
發生時間	14	20	18	5	22	0		14
零點偏移(率)	-0.27 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.03		0.20 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月21日

報表日期: 114年07月21日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.25	8.58	58.22	2.25	17.55	10.60	1.02	84161.03
1	8.58	7.91	59.17	2.05	19.69	10.20	1.00	85131.89
2	8.40	7.92	60.07	2.30	17.18	10.69	0.99	84225.15
3	8.97	8.72	57.38	2.11	17.91	10.54	0.99	85047.95
4	8.26	7.87	62.16	1.35	19.06	10.41	1.00	84448.05
5	8.92	7.90	55.36	1.95	18.30	10.51	0.99	84647.19
6	9.36	8.09	53.42	1.46	18.24	10.76	1.01	85250.91
7	9.17	9.30	54.63	1.14	17.95	10.90	1.00	82506.48
8	8.24	7.55	60.47	0.62	19.55	10.52	1.01	84046.74
9	9.39	7.48	52.49	0.94	18.21	10.64	1.01	83701.75
10	8.95	7.59	56.53	1.14	18.41	10.73	1.01	81884.70
11	8.72	7.87	60.52	2.26	16.74	11.33	1.02	79928.06
12	7.99	7.84	57.01	1.97	17.45	11.06	1.02	80078.37
13	9.16	7.54	51.50	1.69	18.26	10.52	1.02	78955.81
14	7.78	7.58	53.27	1.84	18.74	10.52	1.02	81555.11
15	9.52	7.60	55.15	1.95	18.88	10.46	1.02	83659.28
16	9.55	8.53	50.86	1.78	18.55	10.34	1.02	85724.53
17	6.18	8.27	51.27	2.53	17.13	10.86	1.02	82978.53
18	9.92	7.72	55.06	1.86	17.98	10.63	1.02	84183.92
19	9.49	7.52	53.62	2.00	18.80	10.38	1.02	86256.97
20	8.27	7.59	55.30	1.86	18.35	10.58	1.02	85070.43
21	10.03	7.51	57.39	1.46	19.49	10.22	1.02	87235.23
22	5.47	8.50	63.55	1.78	18.16	11.45	1.02	77980.28
23	10.18	8.01	57.28	1.59	18.65	10.83	1.02	82926.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.74	7.96	56.32	1.75	18.30	10.65	1.01	83399.38
最 大 值	10.18	9.30	63.55	2.53	19.69	11.45	1.04	87235.23
發生時間	23	7	22	17	1	22		21
最 小 值	5.47	7.48	50.86	0.62	16.74	10.20	0.97	77980.28
發生時間	22	9	16	8	11	1		22
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.16 %	-0.19 %	-0.01 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.18 %	0.13 %	0.03 %		-0.09		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月21日

報表日期: 114年07月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.03	10.49	46.21	1.07	19.95	8.60	1.39	82636.87
1	5.94	10.67	53.93	0.77	20.42	8.99	1.41	80906.64
2	5.04	9.42	48.22	0.95	18.16	9.09	1.41	79821.12
3	6.14	7.51	50.53	0.99	20.13	8.62	1.39	81199.97
4	13.43	10.43	45.35	2.30	19.48	8.05	1.40	82129.17
5	1.73	7.51	49.92	0.39	16.96	9.09	1.40	74064.98
6	1.43	7.04	56.28	0.92	18.14	8.96	1.41	75386.06
7	4.88	7.28	52.55	0.52	19.74	9.06	1.40	75540.66
8	7.53	7.15	49.20	0.66	17.79	9.52	1.41	78239.44
9	6.82	7.96	51.44	0.68	18.46	9.16	1.42	77731.06
10	5.13	7.35	61.29	0.77	19.36	8.80	1.43	80175.61
11	2.87	7.33	49.68	3.39	15.74	9.72	1.41	75408.28
12	5.24	6.89	59.32	2.90	17.45	9.38	1.38	74491.08
13	6.32	9.08	54.45	2.91	18.16	9.02	1.43	78107.18
14	6.72	7.84	59.07	2.77	17.89	9.32	1.42	76461.66
15	4.06	8.17	52.28	2.89	16.39	9.38	1.42	76457.03
16	9.73	6.94	59.78	3.10	17.63	9.18	1.39	80252.37
17	4.35	8.94	57.53	2.90	17.51	9.11	1.37	78493.41
18	1.03	9.38	55.88	2.70	17.28	9.42	1.39	77298.46
19	5.61	9.97	55.66	3.12	19.08	8.98	1.41	82198.80
20	7.32	9.34	50.75	3.05	17.81	9.30	1.42	80681.99
21	10.13	11.30	46.74	3.54	18.94	8.44	1.42	81235.68
22	11.18	8.38	48.43	2.79	17.05	9.06	1.41	76540.38
23	10.54	6.85	64.34	3.09	17.92	9.27	1.41	77726.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.34	8.47	53.28	2.05	18.23	9.06	1.41	78466.04
最 大 值	13.43	11.30	64.34	3.54	20.42	9.72	1.43	82636.87
發生時間	4	21	23	21	1	11		0
最 小 值	1.03	6.85	45.35	0.39	15.74	8.05	1.37	74064.98
發生時間	18	23	4	5	11	4		5
零點偏移(率)	0.00 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.05		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.55 %	-0.06 %		0.03		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								