

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月22日

報表日期: 113年10月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.59	2.19	58.40	2.78	15.91	11.47	1.72	75138.19
1	4.12	2.57	67.04	2.20	18.10	11.71	1.74	73190.30
2	8.46	2.66	52.69	3.48	17.55	10.59	1.70	82557.76
3	8.30	6.15	48.36	4.64	13.66	11.58	1.69	77589.57
4	2.96	2.42	49.61	3.71	13.65	11.81	1.69	74846.90
5	3.71	2.45	52.74	3.21	14.54	11.64	1.69	75403.94
6	7.01	2.25	51.60	3.33	14.79	11.29	1.69	77718.14
7	14.81	3.56	59.97	3.58	15.07	11.37	1.68	74985.23
8	10.24	2.34	62.13	2.99	15.23	11.19	1.69	77223.25
9	10.85	2.01	60.46	2.52	16.94	10.85	1.67	77322.69
10	10.32	2.07	52.25	2.65	17.28	10.87	1.66	80118.25
11	11.30	2.15	52.08	2.63	15.73	11.38	1.68	77564.66
12	10.36	2.28	51.71	2.97	15.23	11.42	1.69	76807.92
13	12.06	2.03	52.18	2.91	15.87	11.20	1.66	76672.14
14	13.32	2.28	46.53	3.16	15.56	11.20	1.65	77210.40
15	10.87	2.25	52.22	2.58	15.86	11.20	1.68	77920.36
16	10.42	2.23	52.44	2.50	15.91	11.01	1.69	79529.22
17	11.60	2.32	57.41	2.67	15.94	11.01	1.67	80551.52
18	10.62	2.24	57.56	2.50	16.55	10.88	1.67	80866.21
19	10.52	4.19	48.93	3.90	14.06	11.28	1.64	74690.05
20	12.48	5.09	52.58	4.47	13.73	11.68	1.66	74727.75
21	10.23	2.99	52.27	2.35	13.57	11.63	1.65	74546.20
22	8.88	2.48	60.25	1.76	14.74	12.11	1.66	69252.86
23	9.16	2.42	55.56	1.71	15.44	11.98	1.67	71231.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.55	2.73	54.46	2.97	15.45	11.35	1.68	76569.36
最 大 值	14.81	6.15	67.04	4.64	18.10	12.11	1.76	82557.76
發生時間	7	3	1	3	1	22		2
最 小 值	2.96	2.01	46.53	1.71	13.57	10.59	1.64	69252.86
發生時間	4	9	14	23	21	2		22
零點偏移(率)	-0.17 %	0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.41 %	-0.64 %	0.52 %		0.19		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								