

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月29日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.17	3.41	62.31	3.03	16.48	12.92	1.34	64248.19
1	0.72	2.99	50.07	2.46	17.86	12.18	1.33	68463.62
2	3.95	3.30	56.37	2.57	18.43	11.76	1.32	71293.31
3	11.01	2.62	66.93	3.05	17.26	11.82	1.34	72226.99
4	8.67	3.29	48.79	2.80	18.10	11.54	1.38	74047.65
5	11.79	5.32	53.44	4.07	15.89	12.10	1.36	67022.31
6	10.02	2.69	58.59	3.67	16.61	12.04	1.35	71085.56
7	9.88	2.96	61.76	3.04	18.31	11.68	1.33	72160.54
8	9.58	3.11	46.79	3.44	16.98	12.00	1.32	70607.22
9	5.59	3.17	63.85	2.84	17.68	11.80	1.38	71735.35
10	6.06	3.26	47.60	3.21	16.51	11.75	1.36	72686.83
11	0.94	3.44	56.53	2.96	16.82	12.34	1.38	68123.85
12	2.36	3.15	58.76	2.92	16.76	12.01	1.35	70246.30
13	5.02	3.21	48.32	3.12	17.05	11.92	1.32	71091.60
14	9.99	3.08	67.75	3.26	17.17	12.02	1.33	70144.09
15	6.29	3.81	59.58	3.13	16.45	12.42	1.33	67444.35
16	3.31	3.72	62.82	2.97	17.76	12.49	1.33	65718.38
17	3.04	4.66	60.60	3.00	17.09	12.39	1.36	67791.93
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	6.13	3.40	57.27	3.09	17.18	12.07	1.35	69785.45
最大值	11.79	5.32	67.75	4.07	18.43	12.92	1.38	74047.65
發生時間	5	5	14	5	2	0		4
最小值	0.72	2.62	46.79	2.46	15.89	11.54	1.32	64248.19
發生時間	1	3	8	1	5	4		0
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.09 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.26 %	0.75 %	-0.07 %	0.12 %		-0.04	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月29日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.73	3.02	50.38	1.07	21.42	9.23	1.34	87295.19
1	9.77	3.21	43.04	1.88	19.79	9.45	1.33	86218.63
2	11.73	2.94	54.13	2.53	18.18	10.01	1.33	85637.59
3	9.37	3.27	55.78	2.65	16.30	10.08	1.33	85865.05
4	10.74	2.72	55.71	3.02	16.66	9.97	1.33	83423.74
5	9.36	5.46	52.08	2.84	17.12	9.96	1.33	80444.71
6	10.06	6.58	46.83	2.06	19.53	9.44	1.33	81529.97
7	7.10	2.77	58.93	1.53	19.81	10.02	1.33	82853.68
8	9.65	4.94	48.06	1.51	20.25	9.46	1.37	89996.17
9	9.97	5.65	42.17	1.69	18.96	9.71	1.35	87302.27
10	8.90	6.31	52.55	2.16	17.53	10.02	1.37	84671.54
11	4.89	4.89	48.45	1.86	16.78	9.84	1.37	81677.24
12	7.20	5.59	48.30	1.99	17.45	9.64	1.38	83362.17
13	12.96	4.80	54.63	2.86	16.80	9.91	1.36	83968.21
14	9.97	6.70	58.16	2.47	17.52	9.74	1.36	83594.20
15	9.71	5.08	60.75	2.79	18.14	9.88	1.36	85079.89
16	9.60	5.31	41.77	2.35	19.82	9.35	1.36	85573.71
17	10.30	2.07	42.92	2.61	18.03	9.68	1.37	81385.10
18	7.08	1.90	53.65	1.96	18.27	9.84	1.35	82753.16
19	5.76	1.66	51.47	1.74	18.00	9.79	1.35	83515.69
20	3.65	3.01	55.88	1.54	18.58	9.98	1.34	82560.93
21	7.42	2.17	46.83	1.53	19.97	9.55	1.33	85909.20
22	10.12	2.71	47.04	1.88	19.29	9.39	1.34	89516.55
23	5.75	3.67	57.27	1.35	19.72	9.76	1.35	86518.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.66	4.02	51.12	2.08	18.50	9.74	1.35	84610.55
最大值	12.96	6.70	60.75	3.02	21.42	10.08	1.38	89996.17
發生時間	13	14	15	4	0	3		8
最小值	3.65	1.66	41.77	1.07	16.30	9.23	1.33	80444.71
發生時間	20	19	16	0	3	0		5
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.07 %	-0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.63 %	0.19 %	0.01 %	0.10 %		-0.06	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月29日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.59	4.12	50.31	3.25	17.53	10.60	1.41	84301.99
1	9.95	3.67	64.99	3.15	18.05	10.74	1.39	84877.33
2	10.62	5.40	45.15	3.29	17.02	10.64	1.42	88166.78
3	11.77	6.33	64.92	3.80	15.71	10.90	1.42	85101.91
4	9.18	3.39	60.59	3.44	15.82	10.89	1.42	85644.93
5	10.29	7.59	60.63	3.93	15.99	10.63	1.42	84080.48
6	11.58	3.24	58.02	3.58	17.78	10.68	1.43	87373.35
7	6.35	3.40	66.76	3.22	18.30	10.64	1.40	94951.20
8	9.81	3.25	59.09	3.14	18.04	10.35	1.41	83862.65
9	10.32	5.78	52.79	2.94	17.34	10.50	1.40	85430.04
10	9.50	5.68	65.57	3.68	14.91	10.97	1.42	82557.15
11	9.30	7.45	53.38	3.33	16.35	10.47	1.40	82465.70
12	7.49	9.78	47.56	3.17	16.04	10.11	1.38	79039.24
13	7.88	4.62	47.31	2.96	17.83	9.75	1.37	81435.40
14	7.60	4.25	50.88	2.99	17.56	9.96	1.39	81945.86
15	7.87	8.21	49.24	3.08	16.97	9.94	1.40	80540.86
16	8.11	4.20	57.32	3.05	18.29	9.93	1.38	81913.85
17	9.07	5.94	48.82	3.00	17.73	10.10	1.38	81562.40
18	9.42	8.54	50.20	2.92	17.47	9.95	1.38	82107.49
19	6.35	6.52	54.22	2.84	16.60	10.09	1.38	81011.52
20	7.54	3.25	56.73	3.18	18.15	9.74	1.38	85393.51
21	9.17	16.13	50.56	3.26	18.34	9.67	1.38	86674.17
22	9.15	5.28	53.07	3.13	17.93	9.89	1.37	84161.48
23	8.97	8.47	53.12	2.99	17.19	10.07	1.37	83257.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.08	6.02	55.05	3.22	17.21	10.30	1.40	84077.37
最大值	11.77	16.13	66.76	3.93	18.34	10.97	1.43	94951.20
發生時間	3	21	7	5	21	10		7
最小值	6.35	3.24	45.15	2.84	14.91	9.67	1.36	79039.24
發生時間	7	6	2	19	10	21		12
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.21 %	-0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.65 %	0.29 %	-0.64 %	0.08 %		-0.15	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								