

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月20日

報表日期: 113年07月20日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.95	2.99	59.72	2.24	18.96	11.15	1.02	83238.26
1	7.27	3.23	63.16	2.15	19.71	11.47	1.02	79908.55
2	5.54	3.21	55.27	3.75	17.08	11.44	1.02	82473.52
3	7.39	2.96	55.13	3.51	17.59	11.52	1.03	81581.63
4	7.42	6.94	57.26	2.66	17.87	11.86	1.04	77205.23
5	9.53	5.31	61.86	2.03	19.20	11.06	1.04	76785.19
6	10.52	3.30	62.22	2.02	18.19	11.26	1.04	82224.83
7	9.99	2.85	69.70	2.09	18.30	11.04	1.03	83850.37
8	6.63	5.83	54.04	2.80	16.98	11.21	1.02	77333.04
9	9.67	2.27	66.32	1.94	19.17	10.93	1.04	80370.01
10	9.72	2.90	53.39	1.55	19.56	11.00	1.04	83025.07
11	9.79	2.88	47.10	2.34	18.25	11.20	1.02	82927.24
12	10.36	3.26	38.46	2.75	17.47	11.18	1.03	80303.81
13	8.39	3.08	40.55	2.21	17.79	11.32	1.04	79208.85
14	10.51	3.38	40.86	2.24	17.63	11.20	1.04	78779.75
15	9.91	3.25	46.28	2.80	16.66	11.45	1.04	78322.06
16	10.41	3.12	53.15	2.16	17.61	11.34	1.03	81319.12
17	9.12	3.54	48.06	2.65	16.20	11.74	1.02	78626.62
18	9.68	2.90	64.37	1.67	18.15	11.55	1.03	79516.20
19	8.25	3.09	46.85	2.66	16.21	11.74	1.04	80817.75
20	8.45	2.64	53.59	2.71	16.43	11.71	1.04	80662.87
21	9.01	3.11	51.30	2.92	16.04	11.68	1.05	78544.39
22	8.88	4.61	50.58	2.20	17.07	11.28	1.04	79585.72
23	9.02	5.04	60.53	1.65	18.03	11.78	1.03	77544.62
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.93	3.57	54.16	2.40	17.76	11.38	1.03	80173.11
最 大 值	10.52	6.94	69.70	3.75	19.71	11.86	1.05	83850.37
發生時間	6	4	7	2	1	4		7
最 小 值	5.54	2.27	38.46	1.55	16.04	10.93	1.02	76785.19
發生時間	2	9	12	10	21	9		5
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.93 %	0.01 %	0.00 %		-0.05		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月20日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.36	3.30	60.82	1.72	17.43	11.14	0.90	80081.99
1	0.73	3.20	63.89	2.39	16.54	11.49	0.90	78648.01
2	1.51	2.97	63.80	2.07	15.85	11.34	0.90	79261.79
3	1.48	3.64	62.65	1.43	17.55	10.97	0.90	81688.21
4	1.42	5.94	50.75	1.70	16.88	10.95	0.90	82151.61
5	3.39	6.31	60.64	1.88	17.22	11.05	0.88	81142.56
6	3.11	4.46	58.94	1.57	16.63	11.20	0.85	77556.25
7	3.84	3.24	61.85	1.58	16.59	11.37	0.88	79137.26
8	1.85	2.70	53.33	1.99	15.43	11.46	0.87	79783.12
9	1.34	2.89	57.47	1.93	16.68	11.11	0.90	80299.96
10	2.88	3.09	60.64	1.89	17.81	10.46	0.90	85131.68
11	2.24	2.83	53.30	2.07	16.02	11.15	0.88	80917.17
12	1.97	2.76	56.55	2.04	16.13	11.24	0.88	79679.83
13	1.35	3.16	55.20	2.59	15.53	11.13	0.88	80127.95
14	1.37	4.48	52.35	2.87	15.42	11.20	0.88	80244.79
15	2.45	4.23	54.10	2.57	16.49	11.13	0.88	80933.86
16	1.64	2.74	51.61	2.17	16.06	11.26	0.88	79785.25
17	1.35	6.44	50.76	2.21	15.94	11.14	0.88	80966.65
18	1.40	1.81	60.44	2.61	15.85	11.56	0.88	77813.14
19	1.36	2.57	63.50	1.87	16.59	11.28	0.88	79910.98
20	1.37	5.45	59.67	2.63	14.78	11.42	0.88	80251.57
21	1.35	2.54	56.78	1.59	16.43	11.20	0.90	80389.81
22	1.36	5.20	57.32	1.00	17.48	11.20	0.89	79225.52
23	1.34	3.33	52.24	0.98	18.50	10.90	0.88	80895.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.94	3.72	57.44	1.97	16.49	11.18	0.88	80251.03
最 大 值	4.36	6.44	63.89	2.87	18.50	11.56	0.90	85131.68
發生時間	0	17	1	14	23	18		10
最 小 值	0.73	1.81	50.75	0.98	14.78	10.46	0.84	77556.25
發生時間	1	18	4	23	20	10		6
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.20 %	-0.82 %	0.07 %		0.12		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月20日

[illegible]