

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月07日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.94	7.85	55.76	0.90	17.67	11.48	0.97	74256.69
1	7.16	7.93	52.61	1.25	17.82	11.13	0.94	76652.86
2	5.74	7.95	51.16	1.92	17.02	11.03	0.94	78185.75
3	7.93	7.16	56.32	1.77	15.77	11.43	0.95	76748.50
4	8.63	7.59	54.30	2.15	15.95	11.68	0.95	74254.66
5	6.60	7.37	54.73	2.00	15.91	11.49	0.97	72051.12
6	7.95	5.72	50.75	2.44	15.53	11.70	0.98	75149.02
7	5.84	7.42	56.62	1.71	15.73	11.91	0.97	73662.40
8	7.25	3.03	57.69	2.32	16.12	12.16	0.97	70115.45
9	8.45	3.30	46.52	1.02	17.19	11.36	1.02	76648.05
10	7.92	4.00	55.13	0.67	17.92	11.56	1.03	75051.52
11	8.15	4.01	34.20	1.38	16.69	11.30	0.98	77359.48
12	7.79	3.55	50.64	1.01	17.47	11.28	0.99	76994.41
13	7.62	3.83	41.01	1.28	17.04	11.42	1.01	75746.79
14	4.04	4.32	51.29	0.96	17.15	11.88	1.02	71982.32
15	9.84	4.67	43.54	1.98	16.44	11.48	1.01	75958.48
16	8.61	7.01	44.86	2.10	16.29	11.69	0.98	74659.87
17	8.46	4.16	45.01	0.97	17.14	11.31	1.00	77118.19
18	9.38	7.03	53.26	1.29	17.00	11.33	1.03	76691.03
19	9.54	7.21	60.44	1.13	16.67	11.51	1.02	75458.13
20	10.49	8.51	47.34	2.05	15.40	11.60	1.02	75765.09
21	11.04	8.32	55.81	1.34	16.34	11.42	1.02	76476.54
22	8.65	9.14	63.89	1.14	16.05	11.82	1.02	73187.80
23	7.62	11.01	60.04	2.17	15.26	12.61	1.02	65629.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.90	6.34	51.79	1.54	16.57	11.57	0.99	74825.14
最大值	11.04	11.01	63.89	2.44	17.92	12.61	1.05	78185.75
發生時間	21	23	22	6	10	23		2
最小值	4.04	3.03	34.20	0.67	15.26	11.03	0.94	65629.17
發生時間	14	8	11	10	23	2		23
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.11		0.20 %
全幅偏移(率)	-1.29 %	0.02 %	0.01 %	0.02 %		0.01		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月07日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		0.05		0.30 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.26 %	-0.44 %	0.03 %		-0.11		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月07日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.60	5.06	59.40	1.23	15.48	11.17	1.02	81893.61
1	7.03	5.17	53.20	1.29	15.90	10.72	1.02	85525.47
2	8.75	3.96	59.32	2.37	14.67	11.18	1.01	81442.33
3	7.68	2.52	51.57	1.98	15.70	11.04	1.00	80995.12
4	8.98	6.42	55.90	1.98	15.05	10.96	1.00	79537.80
5	7.21	4.06	53.08	1.75	14.92	10.85	0.99	82376.16
6	8.99	6.15	51.58	1.86	15.26	10.55	0.99	84502.27
7	4.93	3.73	48.37	2.25	13.56	10.18	1.02	86006.94
8	5.12	4.89	50.26	2.27	13.29	10.98	1.03	75017.46
9	6.93	7.53	38.38	1.26	16.43	10.02	1.04	80774.46
10	7.87	6.88	43.05	1.30	15.70	10.28	1.04	79752.24
11	2.02	3.46	60.14	1.35	14.86	10.97	1.04	77121.44
12	0.62	2.36	50.87	0.56	16.59	10.24	1.04	77081.19
13	0.73	7.88	47.88	0.93	15.32	10.66	1.04	77154.57
14	1.45	8.15	51.30	1.48	14.40	10.99	1.04	74998.60
15	2.50	2.66	47.02	1.41	15.20	10.59	1.04	76242.91
16	2.99	3.72	55.06	1.78	14.37	10.76	1.04	79968.61
17	7.97	5.34	57.42	1.66	14.52	10.85	1.04	80159.63
18	8.19	3.61	54.20	1.45	15.08	10.89	1.04	81392.26
19	8.32	5.29	54.05	1.29	15.58	10.62	1.04	83744.35
20	8.95	12.72	56.72	1.74	14.51	11.01	1.04	81648.55
21	9.51	13.24	54.63	2.74	14.70	10.90	1.04	82894.58
22	9.65	7.67	59.38	1.79	14.96	11.04	1.04	82404.30
23	8.73	6.93	57.37	1.34	15.53	11.11	1.04	79726.21
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.24	5.81	52.92	1.63	15.07	10.77	1.03	80515.04
最大值	9.65	13.24	60.14	2.74	16.59	11.18	1.05	86006.94
發生時間	22	21	11	21	12	2		7
最小值	0.62	2.36	38.38	0.56	13.29	10.02	0.99	74998.60
發生時間	12	12	9	12	8	9		14
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.14 %	-0.04 %		0.03		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.35 %	-0.81 %	0.08 %		0.06		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								