

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.98	1.17	43.05	0.44	20.48	10.76	1.41	80984.76
1	6.18	1.06	50.97	0.11	22.84	10.47	1.43	80999.74
2	10.65	0.92	45.77	0.46	20.54	10.78	1.43	80539.34
3	9.21	1.47	52.67	0.66	19.08	11.31	1.43	78053.47
4	9.56	3.91	49.94	0.82	19.04	11.64	1.43	75887.72
5	7.32	3.81	60.49	0.85	18.26	12.18	1.43	73291.24
6	5.60	1.74	57.51	0.69	18.88	11.48	1.45	77387.99
7	5.41	2.17	67.08	0.77	17.98	12.17	1.52	72282.09
8	5.95	4.01	38.67	0.89	18.16	12.33	1.51	70668.34
9	8.40	5.65	35.92	0.54	19.88	11.46	1.44	75678.34
10	9.93	6.27	48.67	0.69	18.97	10.95	1.47	80730.35
11	6.38	2.35	59.21	0.69	18.58	11.67	1.48	75404.63
12	6.63	1.34	48.38	0.49	19.61	11.23	1.43	77584.52
13	3.16	1.50	53.78	0.36	20.27	11.22	1.50	77168.67
14	2.07	1.65	47.13	0.41	19.03	11.28	1.52	77434.94
15	1.35	1.83	59.10	0.33	20.14	11.24	1.53	76834.56
16	5.79	2.53	49.95	0.75	17.81	11.40	1.45	76720.21
17	6.18	3.50	54.71	0.64	19.07	11.29	1.45	77543.90
18	5.12	2.57	57.18	0.70	18.52	11.66	1.49	74962.53
19	3.08	1.60	60.56	0.33	20.32	11.05	1.52	78732.24
20	4.30	0.99	59.49	0.25	20.97	10.79	1.51	80608.59
21	10.89	1.07	57.34	0.22	21.13	10.58	1.48	81314.88
22	11.63	7.80	57.33	0.91	19.00	11.42	1.46	76565.11
23	9.92	3.10	59.68	0.64	19.47	11.30	1.46	77737.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.86	2.67	53.11	0.57	19.50	11.32	1.47	77296.48
最大值	11.63	7.80	67.08	0.91	22.84	12.33	1.61	81314.88
發生時間	22	22	7	22	1	8		21
最小值	1.35	0.92	35.92	0.11	17.81	10.47	1.41	70668.34
發生時間	15	2	9	1	16	1		8
零點偏移(率)	-0.16 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.88 %	0.44 %	-0.36 %	0.12 %		0.48	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.34	4.74	59.28	1.01	19.44	10.29	1.46	68000.73
1	7.29	0.87	59.41	1.24	18.99	10.30	1.47	68234.73
2	8.82	1.12	70.12	1.51	17.89	11.05	1.47	64503.34
3	9.55	1.50	55.08	1.29	18.38	10.99	1.46	64643.76
4	7.26	3.77	70.65	1.71	16.61	12.04	1.47	58563.07
5	7.45	2.81	65.01	1.35	17.89	11.35	1.47	62317.95
6	5.68	3.27	58.62	1.39	17.46	11.06	1.47	63528.88
7	5.86	6.17	67.60	1.46	17.50	11.64	1.46	60772.21
8	9.08	6.11	62.68	1.26	19.26	10.18	1.44	68139.54
9	7.69	4.71	57.99	1.65	16.58	10.80	1.48	66464.96
10	6.47	1.66	56.75	1.04	18.69	10.05	1.49	69130.93
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.49	70927.64
15	8.35	13.10	59.22	2.46	14.49	11.10	1.48	64594.62
16	8.36	3.85	55.75	2.24	15.37	10.96	1.46	64562.93
17	11.94	10.00	59.89	4.22	14.13	11.30	1.44	62402.93
18	9.69	0.75	61.75	2.34	15.67	11.09	1.42	63480.46
19	8.37	1.06	58.83	1.99	16.54	10.84	1.42	65015.03
20	8.54	1.56	61.70	1.94	16.69	10.89	1.43	65431.85
21	9.45	3.69	59.45	2.22	15.92	11.08	1.42	63042.02
22	9.63	0.96	59.91	1.93	18.44	10.39	1.43	66318.33
23	8.41	1.30	61.77	1.38	19.44	10.15	1.43	67726.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	21
平均值	8.41	3.65	61.07	1.78	17.27	10.88	1.45	65133.45
最大值	11.94	13.10	70.65	4.22	19.44	12.04	1.54	70927.64
發生時間	17	15	4	17	0	4		14
最小值	5.68	0.75	55.08	1.01	14.13	10.05	1.41	58563.07
發生時間	6	18	3	0	17	10		4
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.13 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.72 %	-0.73 %	-0.13 %	-0.07 %		0.25	-0.03	0.30 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	87.50 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.85	2.52	74.30	1.06	15.91	11.58	1.31	82275.16
1	3.07	2.20	54.34	0.86	18.40	10.35	1.32	91784.67
2	8.41	1.18	68.15	1.20	18.02	10.30	1.30	91881.32
3	8.89	6.58	59.88	1.92	14.49	11.84	1.32	81227.33
4	10.60	2.15	55.77	1.40	16.04	11.00	1.32	87954.95
5	10.02	2.79	54.10	1.35	16.44	10.81	1.32	88178.37
6	6.79	2.41	66.20	0.92	17.27	11.20	1.36	85421.52
7	7.59	3.26	64.14	1.48	15.55	11.88	1.34	86128.92
8	2.91	4.41	54.45	1.78	15.25	12.18	1.34	77719.89
9	7.15	9.66	39.70	1.78	14.93	11.13	1.29	84082.12
10	4.74	1.86	45.21	1.41	15.47	11.10	1.31	85665.64
11	9.08	6.60	56.38	4.18	13.99	11.33	1.27	84075.33
12	7.42	6.66	62.15	2.59	13.56	11.69	1.30	80920.05
13	7.51	3.02	60.87	1.97	15.01	11.09	1.31	85730.77
14	8.37	3.03	60.08	2.27	14.69	11.28	1.30	84458.97
15	10.37	15.94	59.43	2.78	13.93	11.42	1.30	85337.09
16	6.67	1.93	60.67	2.76	13.20	11.76	1.30	81117.76
17	7.22	1.93	60.36	2.45	13.75	11.56	1.30	83333.23
18	5.58	0.32	59.74	1.72	15.05	11.29	1.28	83354.03
19	6.38	2.39	64.31	2.01	14.64	11.46	1.28	85042.94
20	12.12	10.42	61.82	3.39	12.65	11.66	1.27	82317.31
21	8.62	2.56	52.31	3.57	13.18	11.38	1.25	76128.47
22	10.27	0.74	58.85	2.39	14.26	11.18	1.28	84845.90
23	7.10	4.52	62.49	1.46	17.48	10.81	1.30	85620.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.57	4.13	58.99	2.03	15.13	11.30	1.30	84358.43
最大值	12.12	15.94	74.30	4.18	18.40	12.18	1.42	91881.32
發生時間	20	15	0	11	1	8		2
最小值	2.91	0.32	39.70	0.86	12.65	10.30	1.25	76128.47
發生時間	8	18	9	1	20	2		21
零點偏移(率)	-0.10 %	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.85 %	0.03 %	-0.67 %	0.04 %		0.62	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								