

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月02日

報表日期: 114年03月02日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	5.68	3.53	65.05	0.74	19.50	11.49	1.30	79330.65
1	2.24	3.72	60.51	0.98	20.05	11.29	1.30	80806.87
2	7.16	3.72	57.45	1.46	18.23	11.47	1.29	81011.37
3	7.92	3.37	57.03	1.94	17.06	11.69	1.27	79933.85
4	8.15	3.60	57.58	1.64	17.55	11.89	1.27	77776.38
5	6.28	2.26	57.89	1.56	17.73	11.65	1.28	86952.92
6	9.61	3.04	59.18	1.45	17.66	11.53	1.29	80876.86
7	8.91	3.53	57.62	2.02	16.34	12.05	1.27	77408.17
8	3.44	4.60	64.20	0.97	18.35	11.68	1.28	79000.64
9	7.74	8.64	40.03	1.89	17.44	11.09	1.28	78789.10
10	4.81	4.96	44.20	1.85	17.30	11.16	1.29	77613.78
11	3.59	2.00	52.46	1.10	17.97	11.28	1.29	78159.75
12	5.74	2.92	52.22	2.48	15.73	11.81	1.29	76480.30
13	7.26	3.38	52.14	2.45	15.94	11.83	1.27	76591.36
14	6.54	2.88	57.56	1.17	17.72	11.60	1.29	78820.83
15	7.93	4.47	50.02	1.59	17.41	11.54	1.29	80429.50
16	6.40	6.30	57.51	1.67	17.07	11.82	1.29	78293.50
17	5.63	7.12	61.98	1.41	16.74	12.23	1.28	75198.42
18	6.22	6.78	62.90	0.80	18.65	11.53	1.29	79464.02
19	9.31	8.58	49.41	2.49	16.14	11.67	1.29	80469.50
20	7.71	13.96	56.24	2.71	15.91	11.93	1.29	78638.93
21	9.47	6.70	54.90	1.78	17.41	11.59	1.29	80558.63
22	8.22	7.10	56.81	1.49	18.04	11.33	1.29	82144.74
23	8.32	4.97	56.67	1.75	17.47	11.53	1.29	80508.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.84	5.09	55.90	1.64	17.48	11.61	1.29	79385.79
最 大 值	9.61	13.96	65.05	2.71	20.05	12.23	1.31	86952.92
發生時間	6	20	0	20	1	17		5
最 小 值	2.24	2.00	40.03	0.74	15.73	11.09	1.26	75198.42
發生時間	1	11	9	0	12	9		17
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.03 %	-0.07 %	0.00 %		-0.09		0.30 %
全幅偏移(率)	-0.07 %	0.94 %	-0.37 %	0.37 %		-0.20		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月02日

報表日期: 114年03月02日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	11.07	2.89	56.55	0.81	18.33	10.41	1.51	78898.83
1	9.42	5.94	49.01	0.96	19.29	9.99	1.52	81524.04
2	10.50	3.06	59.13	1.06	16.93	10.63	1.50	80661.04
3	13.94	7.84	62.89	1.73	16.00	11.01	1.50	78391.74
4	11.18	8.66	60.15	1.54	16.36	10.69	1.50	80452.19
5	14.48	4.56	55.71	1.63	16.01	10.80	1.51	77380.32
6	9.08	4.24	61.89	1.11	16.79	11.11	1.50	76257.56
7	4.65	1.69	59.89	1.98	15.04	11.43	1.52	79524.36
8	8.42	1.90	61.38	1.29	16.52	10.94	1.52	79792.56
9	11.60	6.93	56.96	1.54	17.64	10.37	1.52	82583.68
10	9.78	8.64	52.02	2.91	17.45	10.20	1.52	84262.31
11	5.22	5.34	56.14	1.61	14.96	10.97	1.50	74277.76
12	8.76	1.87	57.15	1.39	15.59	11.01	1.48	74826.79
13	10.33	2.42	58.59	1.60	15.91	10.86	1.51	76908.48
14	11.28	5.39	55.88	1.49	16.62	10.62	1.52	78008.97
15	12.07	6.93	55.35	1.47	17.80	10.36	1.52	81862.98
16	11.84	3.03	55.94	1.50	16.18	10.93	1.52	78644.89
17	9.76	5.68	58.80	1.46	15.88	11.22	1.51	77623.29
18	10.23	5.10	60.10	1.07	17.16	10.60	1.48	81582.89
19	9.39	2.53	61.70	1.20	17.93	10.51	1.50	81658.03
20	9.57	2.45	60.40	1.17	17.74	10.46	1.50	82680.64
21	11.20	4.99	64.37	1.33	17.12	10.56	1.52	82607.59
22	10.58	3.77	62.33	1.20	17.41	10.49	1.49	82462.70
23	11.67	3.16	68.08	1.64	17.43	10.68	1.49	80741.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.25	4.54	58.77	1.45	16.84	10.70	1.51	79733.98
最 大 值	14.48	8.66	68.08	2.91	19.29	11.43	1.54	84262.31
發生時間	5	4	23	10	1	7		10
最 小 值	4.65	1.69	49.01	0.81	14.96	9.99	1.48	74277.76
發生時間	7	7	1	0	11	1		11
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.08 %	-0.04 %		-0.09		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.63 %	-0.04 %	0.42 %		-0.43		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								