

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年06月11日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.60	3.05	68.34	1.35	18.73	11.42	1.27	79427.83
1	6.20	8.59	42.75	2.81	18.51	11.09	1.28	81890.78
2	6.47	3.07	60.25	2.81	18.39	11.41	1.28	80238.84
3	7.13	3.28	55.75	3.19	17.15	11.46	1.29	80782.63
4	6.26	7.48	60.11	2.78	17.50	11.40	1.29	81388.17
5	5.21	3.53	59.87	2.81	16.69	11.83	1.25	78936.38
6	6.99	2.83	52.94	2.82	17.04	11.56	1.25	79162.67
7	6.84	4.24	51.25	3.22	16.73	11.52	1.25	80399.25
8	10.54	4.19	59.32	4.01	15.81	11.74	1.24	78942.04
9	6.56	3.15	58.43	3.24	16.56	11.58	1.25	80139.90
10	9.89	2.88	57.81	3.91	15.95	11.63	1.24	78854.31
11	4.85	5.45	54.48	4.34	15.08	11.71	1.24	78185.60
12	0.14	0.30	58.66	2.89	15.19	11.68	1.24	79830.91
13	0.33	0.65	54.18	4.00	14.42	11.99	1.25	77614.97
14	6.67	0.30	57.47	3.51	15.81	11.78	1.25	78787.14
15	1.84	1.40	59.48	2.42	16.91	11.49	1.25	77632.88
16	5.53	2.70	50.14	2.24	16.56	11.42	1.24	77192.41
17	9.01	1.91	55.19	2.36	17.54	11.06	1.25	83992.59
18	5.63	4.27	52.95	2.33	16.52	11.51	1.24	81000.74
19	10.35	7.48	57.02	2.33	17.25	11.21	1.24	82996.32
20	8.71	6.18	57.89	2.30	17.18	11.30	1.25	82149.69
21	8.18	2.49	64.32	2.21	17.23	11.20	1.25	82824.98
22	6.02	2.70	60.55	1.91	16.33	11.49	1.25	81336.86
23	5.39	2.65	58.98	1.83	16.79	11.51	1.25	80804.10
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.14	3.53	57.01	2.82	16.74	11.50	1.25	80188.00
最 大 值	10.54	8.59	68.34	4.34	18.73	11.99	1.29	83992.59
發生時間	8	1	0	11	0	13		17
最 小 值	0.14	0.30	42.75	1.35	14.42	11.06	1.22	77192.41
發生時間	12	12	1	0	13	17		16
零點偏移(率)	-0.41 %	0.00 %	-0.08 %	-0.01 %		-0.14		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.21 %	-0.69 %	0.66 %		-0.18		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月11日

報表日期: 114年06月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.85	1.36	73.52	2.80	19.20	9.84	1.48	79715.94
1	0.98	1.41	58.48	2.74	20.49	10.05	1.50	78434.99
2	4.01	3.92	56.52	2.87	19.08	9.76	1.51	81862.12
3	4.20	2.43	55.44	2.94	18.26	9.98	1.48	81038.93
4	1.45	9.58	62.17	3.30	17.14	10.11	1.47	78474.25
5	0.48	8.15	68.11	1.75	17.84	10.05	1.46	76400.51
6	1.58	15.37	69.67	3.05	16.04	11.17	1.47	78346.29
7	12.53	6.45	52.75	4.73	16.46	10.72	1.47	72574.33
8	0.69	7.95	44.03	2.93	19.59	9.09	1.44	76187.89
9	3.81	1.79	55.23	3.00	18.20	9.39	1.48	76952.69
10	0.41	2.80	53.84	2.78	17.50	9.29	1.44	77232.07
11	0.04	1.49	60.03	2.70	16.05	9.89	1.43	73527.54
12	0.01	2.40	64.85	2.85	16.64	10.00	1.48	75499.24
13	0.11	1.45	59.54	2.60	16.42	9.97	1.47	73597.28
14	0.80	1.90	62.89	3.01	15.97	10.05	1.47	75323.90
15	0.01	1.73	61.25	2.54	17.43	9.51	1.42	73999.01
16	2.14	4.63	52.83	2.70	16.22	9.49	1.43	74988.65
17	3.75	7.12	56.03	3.39	17.20	9.75	1.43	77272.16
18	1.98	4.35	56.41	2.80	18.91	9.09	1.43	78574.90
19	6.63	3.43	58.91	3.16	16.64	9.41	1.46	76170.57
20	0.48	4.37	64.92	2.68	16.76	9.76	1.48	72457.36
21	0.91	3.97	61.26	3.00	18.45	9.50	1.47	74918.56
22	5.44	3.26	53.61	3.47	17.06	9.97	1.46	80126.65
23	3.55	6.77	54.82	3.03	17.06	10.00	1.46	77996.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.37	4.50	59.05	2.95	17.53	9.83	1.46	76736.35
最 大 值	12.53	15.37	73.52	4.73	20.49	11.17	1.51	81862.12
發生時間	7	6	0	7	1	6		2
最 小 值	0.01	1.36	44.03	1.75	15.97	9.09	1.41	72457.36
發生時間	12	0	8	5	14	8		20
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.03 %	0.01 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.04 %	-0.90 %	0.42 %		0.29		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								