

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月14日

報表日期: 114年12月14日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO ₂ _C	#1-H ₂ O	#1-O ₂ _C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.51	13.60	60.91	2.18	17.20	11.94	1.24	76839.54
1	12.52	13.20	43.29	2.91	17.44	11.63	1.25	79366.48
2	11.12	13.84	63.92	1.93	17.26	11.92	1.25	77043.18
3	11.67	13.56	42.17	2.62	16.47	11.83	1.24	78513.48
4	10.01	14.40	55.29	2.32	16.46	12.42	1.25	73381.01
5	13.40	12.66	53.59	2.07	16.92	12.21	1.25	71307.57
6	13.36	12.22	51.24	2.48	16.98	11.82	1.26	77669.01
7	11.50	12.76	64.59	1.98	17.12	12.09	1.27	75575.30
8	13.81	12.07	42.47	3.42	15.88	11.72	1.25	79780.18
9	13.76	12.22	48.50	3.38	15.93	11.83	1.25	78752.95
10	14.03	12.12	44.14	3.65	15.40	11.77	1.25	80076.32
11	17.43	12.26	50.14	1.96	16.00	11.82	1.25	79006.33
12	9.76	12.12	47.20	1.93	15.29	11.87	1.27	79288.05
13	9.93	12.21	43.30	1.92	15.81	11.86	1.26	78511.58
14	16.22	12.45	45.17	2.35	14.85	12.17	1.27	77028.11
15	13.70	12.24	48.19	1.82	15.11	12.00	1.27	78270.22
16	13.57	12.29	44.64	2.05	14.26	12.12	1.25	77649.13
17	12.78	12.22	44.15	2.00	14.55	12.02	1.25	78058.09
18	14.10	13.85	54.17	2.16	15.68	12.09	1.24	77237.62
19	9.66	14.81	55.81	3.63	14.54	12.35	1.24	75549.00
20	12.68	13.72	32.24	3.93	15.19	11.80	1.23	79774.43
21	9.71	13.30	42.69	2.62	16.28	11.64	1.25	80434.69
22	3.78	13.89	41.27	3.19	14.58	11.98	1.25	78725.95
23	6.44	13.79	49.16	3.64	14.56	12.10	1.25	77857.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.85	12.99	48.68	2.59	15.82	11.96	1.25	77737.34
最 大 值	17.43	14.81	64.59	3.93	17.44	12.42	1.27	80434.69
發生時間	11	19	7	20	1	4		21
最 小 值	3.78	12.07	32.24	1.82	14.26	11.63	1.23	71307.57
發生時間	22	8	20	15	16	1		5
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.03	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	-0.93 %	-0.47 %	0.33 %	-0.74 %		0.19	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

