

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年08月22日

報表日期: 115年08月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.86	12.63	57.10	2.75	17.59	11.68	1.19	69776.44
1	10.67	12.18	57.75	3.24	17.62	11.74	1.18	69508.00
2	12.33	11.60	60.57	3.25	19.21	10.90	1.18	75170.73
3	5.71	11.56	58.36	2.69	18.64	11.16	1.18	73716.52
4	1.20	11.95	62.03	1.55	19.18	11.17	1.19	73089.02
5	0.29	12.91	53.65	0.80	19.06	11.15	1.23	72271.06
6	2.42	12.59	36.87	1.37	17.89	11.07	1.24	73495.83
7	11.39	12.94	40.59	2.34	18.34	11.21	1.25	72470.18
8	8.36	12.61	40.41	2.27	18.17	11.25	1.23	72141.30
9	10.23	12.06	50.08	1.38	19.00	11.00	1.22	73292.45
10	14.48	11.60	46.66	1.89	19.08	11.10	1.23	71786.75
11	11.13	11.71	45.40	4.40	18.43	11.01	1.24	72481.61
12	7.94	13.13	52.57	1.64	18.64	12.04	1.23	66227.66
13	10.05	12.17	49.02	1.47	17.74	11.54	1.21	71465.36
14	9.21	11.94	52.31	1.96	17.26	11.53	1.23	70830.18
15	10.72	12.62	55.60	3.19	15.78	12.00	1.21	69554.63
16	8.68	12.31	54.37	2.50	16.55	11.95	1.22	69169.07
17	10.31	12.00	53.54	1.60	16.43	11.77	1.20	71202.29
18	4.80	12.44	58.89	0.72	16.95	12.05	1.22	68776.33
19	8.96	11.67	57.92	0.79	18.19	11.28	1.23	72638.37
20	9.74	12.80	61.06	2.22	17.03	11.40	1.24	72424.69
21	9.49	13.14	60.62	2.49	17.73	11.21	1.24	72992.26
22	7.84	13.76	55.18	1.98	17.30	11.88	1.24	68808.49
23	6.81	13.96	53.22	1.27	17.79	12.03	1.25	66971.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.44	12.43	53.07	2.07	17.90	11.46	1.22	71260.86
最 大 值	14.48	13.96	62.03	4.40	19.21	12.05	1.25	75170.73
發生時間	10	23	4	11	2	18		2
最 小 值	0.29	11.56	36.87	0.72	15.78	10.90	1.18	66227.66
發生時間	5	3	6	18	15	2		12
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.02	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.74 %	-0.25 %	0.51 %	1.36 %		-0.17	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 115年08月22日

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年08月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.61	13.14	61.33	2.24	18.01	10.40	1.26	74073.96
1	7.09	14.39	64.91	2.43	20.12	11.12	1.27	68268.89
2	9.94	13.85	43.61	2.68	18.89	10.84	1.27	70236.92
3	9.31	12.44	38.72	2.54	20.55	9.14	1.27	77628.59
4	13.29	12.16	34.28	2.92	20.35	9.15	1.27	72381.44
5	5.05	13.83	35.88	2.26	19.66	9.45	1.27	71605.77
6	8.88	12.27	38.80	2.73	19.80	9.49	1.28	72326.29
7	6.19	10.35	43.87	3.05	19.50	9.13	1.27	71719.93
8	5.10	11.55	52.07	1.96	20.55	9.37	1.26	76802.85
9	10.72	12.35	59.95	1.77	20.09	9.63	1.28	75628.50
10	7.33	12.43	58.84	1.55	18.84	9.90	1.29	74346.87
11	9.42	12.50	54.32	1.49	18.36	9.98	1.27	72912.91
12	15.69	12.69	58.64	1.98	17.61	10.00	1.25	74828.32
13	7.25	12.75	63.63	2.05	18.13	10.27	1.27	75320.23
14	11.64	12.80	51.44	2.00	18.87	10.14	1.24	75779.72
15	5.83	12.88	56.48	1.52	17.85	10.20	1.24	74453.95
16	5.19	12.65	57.97	1.57	18.52	10.14	1.27	74495.61
17	3.77	13.17	59.00	1.88	17.36	10.54	1.28	71320.40
18	2.33	13.06	56.55	1.86	17.92	10.35	1.24	72173.55
19	3.21	14.05	59.88	2.34	18.40	11.12	1.26	67902.82
20	3.41	12.47	60.32	2.01	19.88	9.68	1.27	80404.79
21	5.08	12.69	55.26	2.10	19.70	9.78	1.27	78213.99
22	7.11	12.46	54.82	2.45	19.11	9.85	1.25	76489.18
23	6.11	12.35	54.48	2.32	20.23	9.56	1.24	77915.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.31	12.72	53.13	2.15	19.10	9.97	1.26	74051.28
最 大 值	15.69	14.39	64.91	3.05	20.55	11.12	1.30	80404.79
發生時間	12	1	1	7	3	1		20
最 小 值	2.33	10.35	34.28	1.49	17.36	9.13	1.23	67902.82
發生時間	18	7	4	11	17	7		19
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.06	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	1.33 %	1.87 %	1.28 %	1.36 %		0.17	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								