

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月22日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.39	1.78	52.52	2.60	17.53	11.18	1.37	69523.65
1	8.35	1.54	48.27	2.54	16.89	11.00	1.36	70951.49
2	6.79	1.79	51.28	2.50	17.80	10.96	1.33	69367.66
3	8.99	2.45	46.88	3.37	15.64	11.45	1.33	66793.33
4	5.29	1.67	60.22	2.34	18.29	11.14	1.33	69554.77
5	9.23	4.19	37.84	3.33	17.70	10.25	1.33	75702.17
6	3.00	3.70	52.15	3.08	16.19	11.41	1.36	69307.69
7	4.23	3.04	45.06	2.90	17.25	10.74	1.34	72495.93
8	6.43	3.73	48.20	3.30	17.18	10.75	1.33	70720.09
9	9.75	5.72	43.89	3.73	16.89	10.68	1.33	70724.39
10	7.70	3.08	55.73	2.84	19.54	10.60	1.36	70331.26
11	7.05	3.12	43.53	3.00	18.04	10.70	1.33	69895.94
12	6.77	3.07	55.11	2.79	18.48	11.03	1.32	69633.72
13	7.61	3.13	52.34	2.95	18.09	10.84	1.33	72552.16
14	7.35	3.46	45.49	2.89	17.64	10.97	1.33	69152.67
15	8.81	3.56	44.44	2.94	18.36	10.67	1.32	70405.27
16	3.78	3.32	47.75	2.59	18.35	10.75	1.32	70195.45
17	5.08	3.05	48.65	2.76	18.26	10.71	1.33	71829.31
18	4.94	3.18	49.00	2.69	19.17	10.46	1.33	71996.39
19	4.32	3.26	47.65	2.83	18.48	10.63	1.33	71575.88
20	7.21	3.74	57.87	3.24	19.35	10.56	1.35	71408.36
21	8.74	4.62	44.84	3.04	18.46	10.28	1.34	73313.15
22	10.02	4.85	43.36	3.29	17.90	11.08	1.35	68864.23
23	8.39	3.37	55.54	2.75	19.91	10.44	1.34	72942.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.01	3.27	49.07	2.93	17.97	10.80	1.34	70801.56
最大值	10.02	5.72	60.22	3.73	19.91	11.45	1.39	75702.17
發生時間	22	9	4	9	23	3		5
最小值	3.00	1.54	37.84	2.34	15.64	10.25	1.30	66793.33
發生時間	6	1	5	4	3	5		3
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.27 %	-2.25 %	-0.55 %	-0.65 %		0.00	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月22日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.46	3.35	48.64	1.81	18.59	9.94	1.48	83185.95
1	10.58	3.55	53.54	1.76	17.97	9.85	1.48	81286.06
2	8.68	6.39	54.83	1.36	19.72	9.64	1.48	81316.68
3	11.20	6.76	49.02	2.63	15.74	10.05	1.48	80008.23
4	11.43	7.82	52.94	2.23	17.09	9.60	1.49	79795.10
5	8.22	5.16	47.57	1.75	17.69	9.52	1.49	80138.00
6	9.32	3.92	58.56	2.00	17.21	10.30	1.47	82109.62
7	7.50	3.56	50.98	1.47	18.18	9.65	1.47	80955.06
8	9.43	4.14	52.38	2.04	17.38	9.66	1.46	81965.94
9	8.42	4.99	51.90	1.79	18.41	9.49	1.47	83340.87
10	5.74	4.12	49.73	1.25	19.40	9.71	1.47	79873.19
11	4.85	1.80	66.92	0.81	20.31	9.15	1.48	83849.64
12	9.50	1.93	46.70	1.44	19.00	9.48	1.47	84989.85
13	7.85	1.79	55.77	1.64	18.14	9.86	1.46	81676.90
14	10.10	2.20	49.23	2.20	16.56	10.47	1.46	79488.58
15	5.86	1.60	60.03	1.75	16.42	10.46	1.45	79977.72
16	8.67	1.80	48.08	1.82	16.85	10.04	1.45	79662.81
17	3.55	1.58	64.45	1.11	18.58	10.11	1.46	79026.19
18	1.67	1.80	47.59	1.17	18.27	9.78	1.46	83810.13
19	1.97	2.34	51.82	1.30	17.94	9.82	1.46	82521.20
20	2.43	1.47	57.89	1.07	18.68	9.85	1.46	84106.11
21	5.00	1.68	53.02	1.48	17.87	9.94	1.45	83483.63
22	7.73	1.59	53.05	1.55	17.98	10.00	1.45	83585.24
23	3.01	2.74	56.82	1.40	17.79	10.44	1.45	78266.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.17	3.25	53.39	1.62	17.99	9.87	1.47	81600.80
最大值	11.43	7.82	66.92	2.63	20.31	10.47	1.50	84989.85
發生時間	4	4	11	3	11	14		12
最小值	1.67	1.47	46.70	0.81	15.74	9.15	1.44	78266.51
發生時間	18	20	12	11	3	11		23
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.10 %	-0.01 %	0.00 %		0.02	0.00	-0.20 %
全幅偏移(率)	0.88 %	1.23 %	-0.07 %	0.27 %		-0.01	0.00	-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年06月22日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.86	6.12	48.40	2.67	17.49	9.67	1.34	79560.16
1	10.42	14.85	47.22	5.92	15.34	10.20	1.35	76110.95
2	8.24	2.09	50.77	2.88	16.97	10.19	1.33	75336.54
3	9.97	8.81	48.96	4.10	13.99	10.35	1.30	75006.01
4	6.64	3.54	54.35	3.16	16.51	10.03	1.29	77071.33
5	8.88	5.38	54.10	3.10	15.45	10.25	1.30	77378.31
6	6.99	3.59	59.34	2.52	17.18	10.21	1.30	78558.98
7	8.52	6.02	51.28	3.62	14.79	10.96	1.39	75607.38
8	9.56	2.62	49.01	3.45	16.15	10.00	1.34	78187.19
9	10.92	5.80	54.58	3.66	16.30	9.65	1.37	80469.92
10	8.40	7.88	53.98	3.37	17.38	9.80	1.38	80001.12
11	6.05	2.31	60.93	3.00	18.05	9.87	1.39	83382.94
12	7.39	3.09	54.69	2.89	17.36	10.20	1.41	82109.90
13	7.51	5.28	54.02	2.86	17.81	9.79	1.38	84207.99
14	9.60	3.06	54.76	3.31	15.80	10.56	1.38	79822.88
15	10.86	2.11	63.20	3.57	17.39	10.11	1.38	86392.47
16	7.81	3.17	54.84	3.19	17.09	10.37	1.40	84087.81
17	4.79	1.81	55.28	2.84	16.47	10.54	1.37	83045.52
18	3.55	1.73	62.88	2.81	17.40	10.50	1.36	82868.09
19	4.61	3.05	52.27	2.77	18.07	9.98	1.33	83428.58
20	7.95	5.42	52.62	3.55	17.32	9.86	1.33	84314.94
21	6.85	2.73	56.74	3.19	16.64	10.18	1.37	80402.91
22	11.66	4.52	54.36	3.77	16.81	9.95	1.38	81081.69
23	4.91	7.18	57.40	3.10	17.00	10.63	1.36	77719.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.96	4.67	54.42	3.30	16.70	10.16	1.36	80256.39
最大值	11.66	14.85	63.20	5.92	18.07	10.96	1.42	86392.47
發生時間	22	1	15	1	19	7		15
最小值	3.55	1.73	47.22	2.52	13.99	9.65	1.28	75006.01
發生時間	18	18	1	6	3	9		3
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.05 %	-0.02 %	-0.01 %		0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-3.59 %	-1.38 %	-0.84 %		0.30	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								