

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月28日

報表日期: 113年08月28日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月28日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	11.63	2.44	55.20	1.54	17.67	10.76	0.84	82874.40
1	5.14	1.89	55.82	2.13	17.79	11.08	0.83	83019.75
2	4.77	1.70	62.03	1.13	18.80	10.53	0.83	85820.49
3	8.24	1.81	41.14	1.81	19.06	10.29	0.83	85807.67
4	7.71	2.04	65.84	1.51	18.07	10.81	0.83	82108.23
5	7.80	3.36	42.28	1.90	17.06	10.95	0.84	82263.22
6	6.80	3.60	56.18	1.68	17.27	11.26	0.83	77510.05
7	6.41	2.73	58.63	1.08	18.85	10.74	0.83	82248.79
8	14.06	4.59	51.29	2.26	17.31	10.91	0.83	81604.38
9	9.01	3.57	45.15	2.29	16.98	10.91	0.83	82486.15
10	10.56	3.98	44.32	3.27	15.02	11.46	0.83	79103.91
11	8.50	2.85	45.86	1.89	17.07	10.86	0.83	82187.02
12	11.57	2.33	42.00	2.94	16.68	10.93	0.83	82059.53
13	10.04	3.74	45.32	2.92	16.55	11.05	0.83	81201.57
14	11.78	3.89	46.34	2.15	17.80	10.62	0.83	83547.00
15	13.56	4.27	47.59	2.47	16.96	10.73	0.83	84069.92
16	6.76	2.94	42.21	2.17	15.69	11.43	0.83	80656.07
17	6.66	2.20	55.14	3.19	17.79	11.05	0.82	84228.13
18	5.59	4.51	52.25	1.79	19.20	11.34	0.80	84982.15
19	6.15	1.85	48.67	2.09	18.47	11.84	0.77	85170.01
20	7.40	3.41	51.16	2.65	18.47	11.87	0.74	85633.06
21	9.03	5.32	51.27	2.36	17.81	12.00	0.74	84983.14
22	6.60	3.05	51.29	2.52	18.03	11.82	0.76	82897.56
23	8.70	2.91	52.10	2.62	18.19	11.94	0.76	82057.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.52	3.12	50.38	2.18	17.61	11.13	0.81	82855.01
最 大 值	14.06	5.32	65.84	3.27	19.20	12.00	0.86	85820.49
發生時間	8	21	4	10	18	21		2
最 小 值	4.77	1.70	41.14	1.08	15.02	10.29	0.72	77510.05
發生時間	2	2	3	7	10	3		6
零點偏移(率)	-0.46 %	-0.08 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.49 %	0.25 %	0.03 %	0.11 %		-0.38		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月28日

報表日期: 113年08月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	5.18	3.18	45.73	1.35	17.31	11.00	1.69	77891.74
1	4.38	2.91	47.30	1.51	17.64	10.87	1.68	78744.37
2	6.27	2.49	53.35	1.70	18.08	10.83	1.67	79161.43
3	8.21	2.46	54.53	2.33	15.83	11.33	1.68	77516.21
4	9.71	2.36	61.58	2.54	15.19	11.41	1.69	77720.80
5	4.54	5.57	58.95	2.86	14.20	11.67	1.71	75771.59
6	7.45	5.19	59.16	2.23	15.77	11.32	1.74	77444.83
7	3.12	4.65	50.25	0.51	16.92	11.16	1.76	75405.83
8	4.95	3.83	50.57	0.64	17.35	10.74	1.76	80144.81
9	6.45	6.33	48.29	0.43	18.03	10.43	1.74	78301.16
10	2.88	2.31	43.94	0.52	16.74	10.62	1.72	75490.15
11	7.36	2.57	39.27	0.86	15.38	11.10	1.76	71520.51
12	12.19	3.01	44.72	2.75	15.11	11.18	1.71	70661.29
13	7.63	2.15	55.24	0.77	17.52	10.96	1.74	72612.01
14	9.89	2.26	49.07	0.71	18.38	10.44	1.72	79144.58
15	0.50	2.79	41.66	0.37	17.66	10.75	1.70	73724.04
16	5.80	2.73	39.33	0.79	15.64	10.95	1.74	73007.97
17	0.81	2.61	41.28	0.48	16.26	10.89	1.74	72083.77
18	3.00	3.00	43.99	0.26	17.54	10.75	1.71	73939.53
19	11.10	3.47	43.70	0.85	16.58	10.57	1.72	74059.85
20	10.80	4.07	47.95	1.45	16.86	10.55	1.69	72752.86
21	7.93	8.25	42.70	3.15	15.39	10.75	1.69	71128.90
22	6.36	2.88	46.12	1.54	15.96	10.84	1.74	72025.70
23	9.98	2.51	57.40	1.77	16.04	11.05	1.76	72586.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.52	3.48	48.59	1.35	16.56	10.92	1.72	75118.37
最 大 值	12.19	8.25	61.58	3.15	18.38	11.67	1.78	80144.81
發生時間	12	21	4	21	14	5		8
最 小 值	0.50	2.15	39.27	0.26	14.20	10.43	1.66	70661.29
發生時間	15	13	11	18	5	9		12
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.45 %	-0.16 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	5.52 %	1.91 %	1.40 %		0.00		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								