

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月29日

報表日期: 114年04月29日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.57	3.21	49.08	1.97	17.41	10.67	1.29	75245.27
1	1.67	4.10	53.04	1.48	19.27	10.31	1.29	77729.58
2	6.45	3.57	61.71	1.85	18.54	9.81	1.31	80817.85
3	2.65	2.10	58.81	1.40	18.67	9.84	1.34	80974.00
4	5.46	6.48	51.92	1.98	16.94	10.50	1.34	78264.50
5	6.29	4.17	49.16	2.10	17.37	10.33	1.34	82791.42
6	4.04	1.38	45.33	1.89	17.26	10.59	1.34	76023.61
7	3.88	1.09	54.04	1.27	17.60	10.52	1.33	75870.00
8	5.28	1.13	57.78	1.11	18.57	10.46	1.30	80219.76
9	6.05	2.45	54.50	1.49	18.10	10.77	1.35	83402.46
10	9.04	1.35	58.55	2.02	16.95	11.68	1.34	79616.73
11	2.90	2.63	55.97	1.29	17.42	11.14	1.34	81049.03
12	3.79	5.30	54.92	2.54	15.02	11.65	1.34	78057.21
13	6.84	2.89	59.01	3.18	14.67	11.61	1.34	79321.76
14	6.10	2.57	56.21	2.76	15.71	11.24	1.32	81975.97
15	5.16	2.38	57.96	1.93	17.20	11.11	1.33	83282.35
16	5.23	4.92	43.33	1.59	18.04	10.18	1.33	82947.09
17	4.71	3.42	36.71	2.06	17.67	10.09	1.34	81666.59
18	9.87	2.76	47.35	2.12	18.53	10.23	1.33	84221.31
19	7.27	6.66	46.16	1.73	18.29	10.15	1.34	84214.00
20	3.06	5.74	40.15	1.72	16.97	10.46	1.34	82062.43
21	2.12	5.63	45.32	2.23	16.20	10.64	1.34	79705.76
22	4.54	3.37	52.31	1.66	17.37	10.84	1.34	80800.82
23	6.52	6.89	49.70	1.75	17.20	10.87	1.33	81943.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.02	3.59	51.63	1.88	17.37	10.65	1.33	80508.45
最 大 值	9.87	6.89	61.71	3.18	19.27	11.68	1.36	84221.31
發生時間	18	23	2	13	1	10		18
最 小 值	1.57	1.09	36.71	1.11	14.67	9.81	1.29	75245.27
發生時間	0	7	17	8	13	2		0
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.03 %	0.00 %		-0.01		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.67 %	-0.51 %	0.13 %		0.14		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月29日

報表日期: 114年04月29日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月29日

[illegible]