

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月08日

報表日期: 114年04月08日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月08日

報表日期: 114年04月08日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.21	5.08	59.54	1.95	17.22	10.38	1.18	85149.92
1	8.95	1.57	49.38	2.11	17.47	10.68	1.18	83006.40
2	9.45	2.09	45.65	2.04	16.82	10.27	1.15	82816.47
3	8.67	3.26	49.87	1.95	17.52	9.98	1.15	84941.36
4	8.89	2.18	52.78	2.37	16.75	10.23	1.14	83017.75
5	8.97	1.90	51.04	1.80	17.44	10.27	1.13	83333.48
6	8.79	5.99	58.58	2.43	15.74	10.52	1.11	98207.28
7	9.01	4.87	52.75	2.21	16.37	10.39	1.10	80910.25
8	9.26	3.13	48.29	2.02	16.90	10.16	1.13	84347.84
9	8.87	1.32	64.76	2.08	16.22	10.91	1.16	83705.16
10	8.84	2.28	62.48	2.31	16.09	10.81	1.13	83583.96
11	8.89	2.21	65.65	2.58	14.78	11.06	1.14	82072.47
12	9.55	2.29	65.51	2.19	15.71	10.86	1.16	83512.81
13	10.79	2.39	67.73	3.52	14.57	10.98	1.16	84011.64
14	7.67	2.79	56.00	2.23	16.36	10.83	1.16	82488.70
15	10.39	3.94	54.15	2.86	14.58	11.06	1.15	80326.70
16	8.30	5.14	49.75	2.48	16.00	10.34	1.15	82022.76
17	9.09	2.80	53.20	2.38	15.91	10.22	1.15	78030.34
18	8.74	2.95	53.18	1.47	18.06	9.93	1.14	81556.84
19	8.54	3.50	52.57	1.44	17.76	9.97	1.14	84339.32
20	9.28	5.81	55.96	2.09	17.20	9.88	1.15	87309.86
21	10.47	13.36	59.05	3.10	16.40	9.95	1.15	85540.07
22	9.72	1.74	50.68	2.54	16.63	10.35	1.13	84276.44
23	8.65	1.31	45.87	2.35	16.27	10.57	1.10	82608.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.12	3.50	55.18	2.27	16.45	10.44	1.14	83796.53
最 大 值	10.79	13.36	67.73	3.52	18.06	11.06	1.18	98207.28
發生時間	13	21	13	13	18	11		6
最 小 值	7.67	1.31	45.65	1.44	14.57	9.88	1.10	78030.34
發生時間	14	23	2	19	13	20		17
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.02 %		0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.45 %	-0.36 %	-0.00 %		-0.02		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月08日

報表日期: 114年04月08日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	2.24	9.33	51.15	2.41	20.09	8.84	1.57	84972.71
1	2.18	7.19	44.86	1.18	20.69	8.82	1.57	86787.89
2	7.70	2.79	50.90	1.80	17.82	9.09	1.58	85110.21
3	4.79	5.37	53.74	2.42	17.54	9.16	1.58	83005.71
4	9.04	7.67	51.11	2.51	17.70	8.97	1.58	82811.46
5	6.40	3.25	57.09	2.10	17.42	9.76	1.58	78703.36
6	10.06	10.34	36.56	2.69	19.10	8.23	1.59	86106.31
7	14.31	6.22	56.44	2.44	17.22	9.45	1.54	78842.13
8	8.83	6.83	66.66	2.73	17.08	9.82	1.56	85015.55
9	7.61	8.54	52.01	1.85	16.25	10.69	1.56	81468.53
10	7.42	14.01	45.88	2.70	15.97	10.42	1.53	80219.66
11	3.66	10.85	58.79	2.27	15.23	11.58	1.54	71027.89
12	7.26	16.99	49.18	2.58	16.12	10.57	1.52	79669.02
13	7.88	10.79	48.80	2.05	17.16	10.23	1.52	75883.48
14	8.22	4.63	35.86	2.18	17.32	9.08	1.52	83967.52
15	9.61	6.06	38.86	1.53	17.43	9.47	1.52	77695.56
16	5.80	5.16	41.21	1.57	16.54	9.17	1.54	84977.79
17	0.77	8.76	42.81	1.18	18.43	9.05	1.52	80681.67
18	2.57	4.52	33.64	1.19	18.45	8.64	1.52	80831.39
19	3.31	9.35	32.24	1.70	18.78	8.47	1.52	82186.81
20	2.99	7.98	32.31	1.37	19.45	8.31	1.54	83396.55
21	6.63	3.51	54.95	1.74	18.68	8.74	1.55	89094.18
22	10.63	3.78	52.87	2.00	17.70	9.22	1.54	82175.41
23	11.47	5.92	50.45	2.55	18.56	9.07	1.53	83042.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.72	7.49	47.43	2.03	17.78	9.37	1.55	81986.38
最 大 值	14.31	16.99	66.66	2.73	20.69	11.58	1.60	89094.18
發生時間	7	12	8	8	1	11		21
最 小 值	0.77	2.79	32.24	1.18	15.23	8.23	1.50	71027.89
發生時間	17	2	19	1	11	6		11
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.09 %	-0.01 %	0.00 %		0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.05 %	-0.75 %	-0.05 %	-0.26 %		0.32		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								