

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月14日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.33	5.67	59.96	1.07	16.29	11.67	1.23	83127.10
1	9.38	4.22	47.07	2.36	15.00	11.87	1.23	82330.01
2	9.20	3.85	51.06	2.83	13.93	12.05	1.23	81694.89
3	9.80	3.42	53.38	2.90	14.16	11.99	1.23	82337.68
4	8.90	3.50	57.42	2.22	15.17	11.90	1.23	82017.64
5	3.45	3.38	62.86	1.47	15.96	11.78	1.22	79981.21
6	8.03	3.14	55.25	1.66	15.53	11.62	1.21	84076.12
7	7.99	2.96	52.33	1.98	14.92	11.75	1.23	83302.58
8	8.48	3.66	47.18	3.46	12.83	12.26	1.23	79768.70
9	8.03	4.21	50.63	3.40	13.12	12.28	1.23	80263.86
10	8.60	3.02	53.13	2.72	13.68	12.12	1.23	81338.37
11	8.42	3.34	53.62	2.96	13.33	12.31	1.24	79340.51
12	8.37	3.15	56.85	2.21	14.36	11.99	1.23	82064.45
13	8.09	4.09	49.47	3.14	13.27	12.21	1.23	80740.70
14	7.41	6.58	45.95	4.62	11.79	12.42	1.23	78856.65
15	9.73	1.98	47.00	1.70	11.77	12.55	1.23	73610.97
16	2.76	1.15	64.38	0.52	12.93	12.71	1.23	73376.49
17	4.35	1.21	54.74	1.83	12.67	12.55	1.23	77813.90
18	2.05	1.85	67.31	1.47	14.87	12.22	1.23	78627.09
19	4.54	3.41	62.10	1.97	14.07	13.04	1.27	71895.87
20	1.26	5.80	43.36	2.60	13.18	12.87	1.23	74117.05
21	2.17	0.90	45.36	1.31	14.46	12.22	1.23	78905.76
22	4.90	2.59	41.33	2.45	13.54	12.03	1.23	81365.21
23	8.07	2.02	34.46	3.24	13.12	12.10	1.23	81226.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.76	3.30	52.34	2.34	13.91	12.19	1.23	79674.12
最 大 值	9.80	6.58	67.31	4.62	16.29	13.04	1.37	84076.12
發生時間	3	14	18	14	0	19		6
最 小 值	1.26	0.90	34.46	0.52	11.77	11.62	1.20	71895.87
發生時間	20	21	23	16	15	6		19
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.15 %	-0.30 %	-0.03 %		0.40		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月14日

[illegible]

