

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月10日

報表日期: 114年08月10日

[illegible]

報表日期: 114年08月10日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	9.06	9.72	54.44	2.24	17.55	10.93	1.04	79427.76
1	8.62	8.08	54.74	2.84	17.93	10.83	1.04	80135.12
2	9.88	8.17	56.08	2.73	16.62	11.06	1.04	80143.87
3	8.62	10.94	54.04	3.63	15.97	11.05	1.04	80810.75
4	8.81	8.24	56.28	3.35	16.37	11.13	1.03	80308.63
5	8.79	7.47	56.72	2.33	18.33	10.74	1.04	82569.09
6	4.09	7.92	55.31	2.04	17.28	10.85	1.02	83065.52
7	9.36	8.29	59.45	2.92	16.67	11.13	1.02	80521.88
8	7.63	8.32	57.13	2.97	15.84	11.32	1.02	78465.68
9	8.86	8.47	55.97	2.92	16.15	11.07	1.02	80471.22
10	9.17	8.72	54.35	3.34	16.64	11.01	1.02	80613.11
11	8.99	10.67	59.03	2.25	17.27	11.04	1.02	80584.92
12	8.84	8.59	54.82	1.40	16.91	10.98	1.01	81221.94
13	8.43	8.50	53.26	1.45	16.09	11.18	1.01	79924.15
14	8.78	8.50	54.09	1.37	16.39	11.12	1.02	80562.96
15	9.99	9.67	62.12	1.42	17.89	10.85	1.02	81708.72
16	8.88	8.48	54.22	2.44	17.17	10.97	1.02	81343.52
17	9.39	8.08	56.31	2.45	17.42	10.93	1.02	81300.58
18	9.80	7.44	60.34	2.77	16.95	10.89	1.02	81536.85
19	7.84	7.59	54.56	3.05	15.91	11.19	1.02	79555.18
20	8.74	7.50	56.96	2.30	17.51	10.94	1.02	80995.85
21	9.64	8.26	52.44	2.93	15.57	11.19	1.02	80018.51
22	8.87	14.90	57.57	2.60	16.22	11.15	1.02	79824.20
23	9.17	11.02	60.11	2.64	16.15	11.09	1.02	80324.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.76	8.90	56.26	2.52	16.78	11.03	1.02	80643.10
最 大 值	9.99	14.90	62.12	3.63	18.33	11.32	1.05	83065.52
發生時間	15	22	15	3	5	8		6
最 小 值	4.09	7.44	52.44	1.37	15.57	10.74	1.01	78465.68
發生時間	6	18	21	14	21	5		8
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.08		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.00 %	0.27 %	0.31 %		-0.01		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年08月10日

報表日期: 114年08月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.34	8.65	56.27	1.60	18.96	9.44	1.48	77105.52
1	7.12	7.75	61.83	1.86	18.97	9.60	1.48	79591.46
2	9.04	7.18	55.69	2.05	17.75	9.62	1.46	77923.03
3	9.30	7.13	53.36	2.56	15.77	9.86	1.45	76647.33
4	9.23	7.15	57.57	2.26	16.81	9.87	1.43	77170.44
5	9.16	7.13	57.84	2.33	16.32	10.10	1.42	76055.34
6	8.53	9.51	51.93	2.86	15.43	10.00	1.42	74752.37
7	8.55	7.78	50.80	2.52	15.27	10.19	1.45	73442.69
8	5.56	8.87	50.33	2.74	14.59	9.84	1.42	69766.22
9	8.23	9.90	57.13	2.71	15.33	10.05	1.43	72498.00
10	8.07	9.95	55.85	2.44	15.88	10.12	1.43	73491.64
11	8.15	7.99	53.04	2.17	17.52	9.38	1.43	75933.75
12	8.66	8.82	54.17	2.28	17.61	9.54	1.46	77339.63
13	9.26	8.89	59.62	2.23	17.42	9.90	1.44	75326.80
14	7.86	8.68	53.28	2.06	17.52	9.58	1.43	74361.79
15	6.69	8.89	61.77	2.10	17.77	9.92	1.41	74637.09
16	6.31	8.58	52.22	2.02	18.59	9.48	1.42	75720.27
17	8.21	10.26	48.74	2.30	16.79	9.49	1.43	75762.96
18	8.66	8.21	52.42	2.55	16.50	9.62	1.43	74965.26
19	8.20	9.15	49.10	2.50	16.06	9.67	1.43	74258.42
20	9.20	8.36	62.96	2.50	17.30	9.55	1.43	75793.60
21	8.68	9.54	61.68	2.27	17.35	9.53	1.42	75878.11
22	8.94	12.11	63.94	2.11	17.83	9.63	1.40	76867.53
23	9.71	12.23	65.22	2.29	17.26	9.74	1.40	76915.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.28	8.86	56.12	2.30	16.94	9.74	1.43	75508.53
最 大 值	9.71	12.23	65.22	2.86	18.97	10.19	1.48	79591.46
發生時間	23	23	23	6	1	7		1
最 小 值	5.56	7.13	48.74	1.60	14.59	9.38	1.39	69766.22
發生時間	8	3	17	0	8	11		8
零點偏移(率)	-0.14 %	0.00 %	-0.06 %	0.00 %		-0.25		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.04 %	-0.22 %	-0.04 %		0.11		-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								