

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月11日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.04 %	-0.00 %	-0.03 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.73 %	0.86 %	-0.24 %	0.66 %		-0.13	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月11日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.99	2.09	46.41	1.56	17.23	10.49	1.47	76914.65
1	6.29	4.66	45.60	1.62	23.86	8.26	1.46	94511.38
2	3.62	5.11	39.47	4.96	20.12	9.02	1.49	90848.75
3	7.61	4.74	48.64	2.13	20.99	8.90	1.49	91980.26
4	5.82	1.60	48.68	1.67	20.64	9.14	1.51	87440.70
5	0.76	2.27	62.35	0.45	22.55	9.20	1.51	87800.27
6	0.67	6.94	40.17	1.07	20.61	8.90	1.46	92833.95
7	1.10	2.96	39.25	1.08	20.60	9.19	1.46	89110.71
8	7.97	2.60	43.62	2.37	19.67	9.33	1.43	89576.53
9	7.64	2.70	43.55	1.83	20.90	9.17	1.39	91647.42
10	9.91	1.60	53.49	2.47	18.47	9.75	1.42	89938.76
11	7.94	1.76	52.99	2.11	17.48	10.24	1.40	83910.78
12	7.41	1.82	44.93	2.38	17.02	10.01	1.38	85016.93
13	7.71	2.62	48.72	2.23	17.71	9.94	1.38	84481.00
14	7.09	3.19	44.45	1.94	19.29	9.37	1.38	87863.03
15	7.58	3.58	45.55	2.13	17.43	10.10	1.38	86663.10
16	7.47	3.54	53.20	1.98	17.81	9.86	1.38	88696.32
17	3.16	7.49	45.38	1.60	19.63	9.41	1.38	84707.33
18	3.75	3.95	34.48	1.51	20.14	8.98	1.39	89778.65
19	2.76	6.00	32.84	1.36	20.12	8.96	1.42	87661.89
20	1.87	2.52	42.74	0.93	20.87	9.10	1.42	87216.27
21	4.39	7.64	35.92	1.61	20.16	8.92	1.40	87758.70
22	5.11	3.71	38.86	1.35	20.79	9.18	1.39	84659.84
23	3.20	2.05	50.46	1.09	20.20	10.25	1.39	77294.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.08	3.63	45.07	1.81	19.76	9.40	1.42	87429.65
最大值	9.91	7.64	62.35	4.96	23.86	10.49	1.53	94511.38
發生時間	10	21	5	2	1	0		1
最小值	0.67	1.60	32.84	0.45	17.02	8.26	1.38	76914.65
發生時間	6	4	19	5	12	1		0
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.02 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.74 %	0.83 %	-0.02 %	0.59 %		0.05	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月11日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.49	2.29	53.00	3.77	17.31	9.55	1.38	86070.57
1	9.26	3.30	54.42	2.44	16.68	10.61	1.38	84239.26
2	9.34	3.12	56.20	2.64	16.86	9.96	1.38	84944.71
3	5.01	2.31	64.27	2.32	15.26	10.93	1.37	75654.42
4	5.74	1.68	60.70	2.25	17.79	11.03	1.37	77958.88
5	3.66	1.41	59.88	1.76	19.13	10.68	1.38	82986.28
6	6.15	1.83	56.21	2.21	18.15	9.71	1.38	91434.08
7	8.29	4.24	54.32	2.59	16.30	10.43	1.36	93580.89
8	8.25	1.80	53.03	2.42	18.30	10.14	1.38	89185.39
9	8.05	5.04	41.89	2.01	18.08	10.09	1.38	87910.07
10	5.10	3.22	43.57	1.99	17.01	10.28	1.37	85446.71
11	7.26	2.60	42.72	2.40	16.07	10.79	1.37	80759.42
12	2.65	3.41	42.42	1.91	15.21	10.76	1.38	79962.62
13	1.41	2.39	44.97	1.53	16.52	10.47	1.34	81924.28
14	1.27	3.23	43.88	1.59	15.98	10.54	1.35	81921.26
15	3.47	5.56	50.27	1.82	16.34	10.61	1.37	82468.74
16	10.15	5.60	47.76	2.43	15.42	10.78	1.38	83481.33
17	7.94	2.54	50.88	2.27	15.72	10.88	1.37	83336.31
18	6.77	2.87	57.66	2.45	16.00	11.04	1.35	80912.83
19	5.95	2.92	49.02	1.84	17.77	10.31	1.36	88273.28
20	4.45	2.54	49.60	1.69	17.74	10.44	1.37	85969.61
21	5.02	2.89	51.44	1.84	18.40	10.20	1.36	87257.68
22	4.88	2.38	54.88	1.86	19.16	10.18	1.36	87843.56
23	4.23	4.29	52.59	1.76	19.96	9.80	1.38	89685.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.91	3.06	51.48	2.16	17.13	10.43	1.37	84716.99
最大值	10.15	5.60	64.27	3.77	19.96	11.04	1.38	93580.89
發生時間	16	16	3	0	23	18		7
最小值	1.27	1.41	41.89	1.53	15.21	9.55	1.33	75654.42
發生時間	14	5	9	13	12	0		3
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.02 %	-0.08 %	-0.04 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.00 %	0.64 %	-0.71 %	0.52 %		0.03	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								