

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年08月13日

報表日期: 113年08月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.83	3.89	52.02	0.53	20.47	10.89	0.97	84310.14
1	1.20	4.07	57.70	0.42	22.16	10.54	0.97	85423.46
2	2.44	8.19	37.72	1.61	16.99	11.58	0.97	81111.33
3	2.00	4.02	38.74	1.02	17.54	11.51	0.97	81304.56
4	3.37	6.55	41.68	1.60	17.31	11.73	0.97	80009.76
5	0.94	13.49	47.26	1.09	17.48	11.44	0.97	82878.74
6	1.80	5.02	55.45	0.77	18.55	11.27	0.97	81362.70
7	3.43	5.38	49.03	0.89	18.33	11.41	0.97	82020.95
8	4.85	2.24	52.91	0.94	18.21	11.50	0.99	81361.29
9	4.47	3.33	55.35	1.07	18.40	11.22	0.98	83229.10
10	5.54	2.87	53.27	0.61	18.04	11.70	0.98	79337.81
11	8.89	3.59	52.52	1.22	17.18	12.06	0.97	76355.75
12	10.85	2.41	56.83	1.92	18.37	11.37	0.97	82039.39
13	12.38	2.86	53.03	2.73	16.56	12.27	0.97	76780.81
14	9.86	2.56	50.20	2.55	16.08	12.40	0.97	74354.72
15	5.75	2.24	62.15	0.86	18.80	11.22	0.99	82403.88
16	14.58	2.80	46.51	2.47	16.76	11.69	0.98	81111.30
17	4.56	2.65	51.70	2.49	17.72	11.22	0.98	84011.76
18	1.14	4.76	47.75	3.06	14.08	11.93	0.98	76467.50
19	0.18	2.94	52.79	1.88	16.26	12.04	0.99	77841.51
20	1.87	5.81	42.14	1.49	17.14	11.52	0.99	79952.01
21	5.27	5.32	36.92	1.66	17.36	11.21	0.98	80804.42
22	8.71	3.17	49.44	1.69	17.16	11.50	0.99	79407.71
23	6.64	2.97	50.47	0.81	18.37	11.33	0.98	81904.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.19	4.30	49.73	1.47	17.72	11.52	0.98	80657.72
最 大 值	14.58	13.49	62.15	3.06	22.16	12.40	1.00	85423.46
發生時間	16	5	15	18	1	14		1
最 小 值	0.18	2.24	36.92	0.42	14.08	10.54	0.96	74354.72
發生時間	19	8	21	1	18	1		14
零點偏移(率)	-0.88 %	-0.03 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.26 %	-0.29 %	-0.02 %		-0.12		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月13日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.95	3.18	51.54	0.93	18.90	10.52	0.99	83385.57
1	2.30	3.44	48.54	1.19	19.07	10.50	1.00	83250.45
2	1.81	3.86	54.63	1.74	18.17	10.81	1.00	81532.96
3	3.76	4.67	49.91	2.66	16.35	11.18	0.99	80782.18
4	6.23	4.50	57.37	1.99	17.34	10.85	1.00	82655.06
5	4.33	4.73	55.01	1.51	18.25	10.68	1.01	83082.77
6	8.95	4.07	58.71	1.95	17.55	10.88	0.99	84879.86
7	7.56	3.65	63.70	1.63	18.61	10.89	0.98	80763.46
8	4.61	3.24	47.28	1.24	19.24	10.48	0.97	83129.10
9	3.31	6.97	46.15	1.32	18.73	10.46	0.98	83800.61
10	4.45	6.27	42.69	1.97	18.33	10.84	1.01	81074.56
11	1.43	6.30	35.92	2.58	17.04	10.85	1.02	81900.41
12	4.64	2.97	40.04	3.14	16.67	11.06	1.04	80618.72
13	11.53	1.84	40.33	3.69	15.21	11.82	1.02	77286.84
14	6.04	3.69	36.09	3.09	15.70	11.81	0.99	77847.67
15	14.61	2.98	37.52	2.45	16.73	10.86	0.98	83363.37
16	12.41	1.22	38.78	2.03	17.66	10.53	1.01	84420.40
17	5.84	2.12	38.90	1.99	15.85	11.18	1.02	81188.57
18	3.03	1.96	46.67	0.93	18.92	10.32	1.02	85023.21
19	2.06	1.64	58.13	1.18	17.79	10.80	1.02	82221.13
20	2.51	3.55	50.24	1.55	16.70	11.03	1.03	81197.98
21	4.37	1.50	47.62	0.67	19.08	10.05	1.04	86390.16
22	4.67	5.62	49.60	1.26	17.64	10.82	1.03	82195.84
23	3.21	2.26	61.16	0.57	19.75	10.43	1.02	83404.64
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.28	3.59	48.19	1.80	17.72	10.82	1.01	82308.15
最 大 值	14.61	6.97	63.70	3.69	19.75	11.82	1.05	86390.16
發生時間	15	9	7	13	23	13		21
最 小 值	1.43	1.22	35.92	0.57	15.21	10.05	0.96	77286.84
發生時間	11	16	11	23	13	21		13
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.14 %	0.10 %	0.13 %		-0.12		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年08月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	10.72	2.98	57.79	1.00	16.52	11.38	1.09	77248.11
1	5.70	3.27	57.66	0.71	18.64	10.78	1.09	80222.59
2	8.34	3.18	59.38	0.95	17.02	10.93	1.09	80524.84
3	8.04	3.64	61.20	1.87	14.81	11.56	1.10	77323.72
4	1.86	3.71	65.36	0.73	18.00	10.87	1.10	80240.55
5	5.40	3.18	55.57	0.85	16.91	11.00	1.10	80061.75
6	11.81	9.34	55.10	1.61	17.78	10.31	1.10	79314.07
7	4.79	4.29	51.25	0.40	16.74	10.88	1.08	70524.91
8	2.86	4.71	64.83	0.34	18.35	10.63	1.11	77403.09
9	5.48	4.11	53.55	0.62	17.46	10.35	1.08	76996.16
10	16.17	6.74	59.37	1.67	17.49	10.43	1.11	76255.98
11	9.85	7.57	61.89	4.22	17.09	10.51	1.16	75383.23
12	4.51	3.64	36.99	2.59	15.88	10.71	1.14	73577.76
13	6.90	4.67	39.42	1.27	14.88	11.85	1.14	68344.57
14	2.27	6.12	38.74	2.08	13.12	12.26	1.14	67154.92
15	7.23	3.41	50.61	0.85	16.56	10.98	1.14	77577.44
16	10.66	4.23	43.52	1.47	15.21	11.31	1.16	77248.33
17	12.11	5.89	47.68	1.37	16.33	11.21	1.19	78705.55
18	5.70	3.87	53.97	1.31	16.51	11.14	1.18	79210.03
19	3.80	3.91	45.25	2.18	14.27	11.52	1.19	74981.08
20	1.67	2.76	42.33	1.59	14.25	11.40	1.18	72210.57
21	3.25	4.64	58.20	1.26	15.19	11.12	1.21	75444.34
22	6.93	6.08	62.65	0.87	15.78	11.21	1.22	77141.83
23	10.55	5.41	56.63	0.81	16.65	11.09	1.23	75627.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.94	4.64	53.29	1.36	16.31	11.06	1.14	76196.79
最 大 值	16.17	9.34	65.36	4.22	18.64	12.26	1.23	80524.84
發生時間	10	6	4	11	1	14		2
最 小 值	1.67	2.76	36.99	0.34	13.12	10.31	1.06	67154.92
發生時間	20	20	12	8	14	6		14
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.14 %	-0.07 %		-0.07		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.02 %	-0.16 %	0.02 %		0.18		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								