

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月24日

報表日期: 113年07月24日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.85	2.67	40.99	2.78	16.95	11.70	1.02	78769.92
1	7.66	2.28	58.82	1.97	18.55	11.77	1.03	75857.31
2	4.78	1.64	64.97	1.16	19.92	11.63	1.04	78000.84
3	7.93	1.79	51.57	1.19	20.49	11.18	1.03	82124.46
4	8.84	3.05	46.56	1.47	20.04	11.46	1.02	80035.32
5	10.24	4.13	55.18	1.81	20.98	11.02	1.02	82023.47
6	9.75	3.88	40.93	2.64	18.43	11.16	1.02	84254.47
7	8.03	3.65	55.62	2.44	17.59	11.93	1.02	79605.11
8	3.73	3.62	55.42	2.40	16.42	12.80	1.02	73465.01
9	3.57	3.19	52.86	2.91	16.54	12.53	1.02	75459.27
10	4.63	3.16	61.45	2.69	17.19	12.70	1.02	74094.41
11	5.92	3.42	62.89	2.55	17.62	12.69	1.02	73725.65
12	3.57	3.11	60.84	2.12	16.99	12.73	1.02	74064.34
13	3.93	3.32	56.14	2.30	16.83	12.59	1.02	75207.15
14	1.88	4.55	45.05	3.50	14.89	13.05	1.02	70976.86
15	4.25	4.00	50.49	3.50	15.61	12.77	1.02	72881.15
16	4.44	3.33	50.13	3.49	15.83	12.72	1.02	74113.80
17	1.56	3.02	56.79	2.83	16.16	12.85	1.03	72239.15
18	2.16	2.84	59.69	2.60	16.61	12.66	1.04	75256.46
19	2.21	3.39	66.48	2.02	17.36	12.66	1.04	74132.64
20	3.73	5.14	68.02	2.19	17.23	12.57	1.04	75475.81
21	4.87	2.85	65.35	2.14	18.19	12.07	1.04	78638.90
22	5.56	3.41	51.30	2.51	17.42	12.31	1.02	76848.47
23	5.45	4.95	56.50	2.67	18.29	12.15	1.02	77902.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.31	3.35	55.58	2.41	17.59	12.24	1.02	76464.70
最 大 值	10.24	5.14	68.02	3.50	20.98	13.05	1.05	84254.47
發生時間	5	20	20	14	5	14		6
最 小 值	1.56	1.64	40.93	1.16	14.89	11.02	1.02	70976.86
發生時間	17	2	6	2	14	5		14
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.10		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.17 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.40		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月24日

報表日期: 113年07月24日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月24日

報表日期: 113年07月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.74	2.88	48.86	0.83	16.08	11.18	0.92	75161.35
1	11.15	2.14	43.88	1.10	15.93	11.28	0.93	72263.47
2	4.58	1.38	55.79	0.39	18.25	10.89	0.94	77157.67
3	2.27	1.50	64.32	0.37	19.20	10.88	0.95	78554.71
4	8.24	1.72	54.00	0.47	20.08	10.29	0.96	82000.68
5	6.73	2.13	44.19	0.65	17.25	11.01	0.95	78961.03
6	13.88	3.21	45.71	2.44	16.11	11.12	0.95	78047.58
7	1.94	3.94	50.91	1.12	15.12	11.99	0.96	74723.25
8	8.56	2.83	61.13	1.25	15.73	12.19	0.97	73650.53
9	4.44	3.39	54.36	1.66	14.96	12.30	0.97	71873.73
10	5.69	3.44	60.43	1.99	14.41	12.70	0.95	69115.09
11	4.69	3.10	60.51	2.02	14.35	12.63	0.94	70501.66
12	0.99	3.00	62.19	1.28	15.26	12.64	0.98	70331.82
13	7.11	2.99	56.44	1.84	14.43	12.65	0.97	71308.71
14	1.79	5.45	51.27	2.19	13.63	12.82	0.94	69536.85
15	5.03	3.59	53.69	1.94	14.12	12.70	0.95	69726.40
16	4.56	2.91	53.90	1.94	14.45	12.50	0.94	71458.77
17	2.04	3.08	54.00	1.94	14.04	12.57	0.91	69994.26
18	10.20	3.27	54.17	2.11	14.38	12.54	0.92	71469.75
19	8.79	10.42	51.62	3.52	12.47	13.04	0.94	68615.62
20	8.76	2.36	60.86	1.01	16.17	12.30	0.92	72670.75
21	8.03	6.25	53.13	1.10	16.23	12.16	0.92	73307.75
22	8.40	3.22	51.09	0.93	16.25	11.94	0.92	75594.03
23	8.18	3.09	52.46	1.04	15.95	12.45	0.93	70455.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.28	3.39	54.12	1.46	15.62	12.03	0.94	73186.72
最 大 值	13.88	10.42	64.32	3.52	20.08	13.04	0.99	82000.68
發生時間	6	19	3	19	4	19		4
最 小 值	0.99	1.38	43.88	0.37	12.47	10.29	0.90	68615.62
發生時間	12	2	1	3	19	4		19
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.14		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.53 %	-0.14 %	-0.03 %		-0.11		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								