

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月09日

報表日期: 113年05月09日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.09	6.38	56.40	0.97	16.39	12.01	1.01	79754.01
1	3.25	5.58	45.91	1.65	19.38	10.52	0.98	86072.78
2	5.49	3.31	32.04	2.25	15.12	11.42	0.97	82806.58
3	6.15	2.20	60.05	1.36	17.19	11.68	0.97	82558.28
4	8.99	2.08	39.54	0.49	18.77	10.80	0.98	88602.51
5	6.01	9.03	48.02	0.38	19.87	10.38	1.02	91155.06
6	9.58	5.70	34.34	0.39	17.63	10.72	1.02	90322.23
7	9.71	4.79	40.29	0.64	16.80	11.16	1.02	87166.90
8	8.96	5.03	52.89	0.74	16.63	11.29	0.99	86350.54
9	6.88	6.94	49.84	0.45	17.44	11.31	1.02	83707.23
10	4.61	3.49	37.67	0.86	15.73	11.41	1.03	80130.35
11	2.02	5.29	64.00	0.76	15.21	12.59	1.04	75951.96
12	0.82	4.69	58.24	1.08	14.22	12.20	1.03	80769.34
13	2.38	5.89	55.49	1.43	14.17	12.32	1.02	79457.72
14	6.51	6.50	55.45	1.71	14.45	12.47	1.02	77611.72
15	8.79	5.67	45.50	1.86	14.46	12.12	1.02	80865.41
16	10.44	7.12	45.00	2.25	14.20	12.17	1.02	80638.32
17	7.15	3.46	51.66	1.07	15.05	11.87	1.05	82771.45
18	9.50	5.38	45.60	2.34	13.20	12.23	1.04	80669.69
19	5.57	3.75	67.54	0.86	15.62	12.16	1.03	79744.62
20	6.19	4.70	53.80	0.93	15.92	11.49	1.00	85141.27
21	6.95	8.72	62.97	0.66	16.90	11.68	0.99	82175.00
22	8.27	9.50	42.72	0.71	17.09	11.34	0.98	84668.80
23	8.06	9.70	49.02	0.70	16.55	12.18	0.98	78246.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.52	5.62	49.75	1.11	16.17	11.65	1.01	82805.75
最 大 值	10.44	9.70	67.54	2.34	19.87	12.59	1.06	91155.06
發生時間	16	23	19	18	5	11		5
最 小 值	0.82	2.08	32.04	0.38	13.20	10.38	0.97	75951.96
發生時間	12	4	2	5	18	5		11
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.09		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.25 %	0.54 %	0.11 %		0.30		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月09日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月09日

報表日期: 113年05月09日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.03	3.69	65.83	0.68	17.20	10.21	0.99	80012.34
1	3.36	5.87	51.52	1.03	17.50	9.97	0.99	82659.95
2	2.82	2.73	54.85	1.97	14.36	11.14	1.00	73196.06
3	5.66	3.82	54.70	1.29	16.44	9.99	1.00	79574.19
4	1.99	8.40	46.40	1.02	15.69	10.40	0.99	75667.86
5	1.47	5.87	67.95	0.89	16.98	10.27	0.99	76578.68
6	3.05	9.08	60.12	1.03	18.37	9.15	0.99	83985.08
7	3.11	11.03	49.88	0.77	18.64	8.99	1.01	79517.65
8	1.90	3.96	45.19	0.53	18.22	9.09	1.01	78443.12
9	4.10	9.38	41.80	0.73	16.59	9.67	1.01	78778.19
10	2.62	5.76	48.26	0.53	18.89	9.31	1.00	79318.73
11	2.00	2.77	44.25	0.48	16.77	9.72	1.03	77710.76
12	0.87	2.62	43.26	0.48	16.10	10.27	1.01	75245.62
13	0.93	3.76	46.04	0.61	15.56	10.27	1.01	75022.64
14	1.73	4.01	51.48	0.74	15.37	10.44	1.01	75413.07
15	2.11	3.60	53.95	0.78	15.65	10.43	1.00	77114.51
16	1.89	3.61	57.08	0.87	15.38	10.52	1.02	77574.79
17	2.55	3.22	61.59	0.74	16.42	10.22	1.03	82619.78
18	2.26	3.73	60.49	1.01	15.28	10.82	1.01	79646.82
19	1.50	8.40	65.05	0.47	17.35	10.19	1.02	83177.19
20	1.53	7.72	53.84	0.70	15.98	10.33	1.00	81294.11
21	1.25	7.99	65.41	0.47	17.63	10.52	1.02	81459.58
22	2.74	8.57	48.87	0.78	16.88	10.32	1.01	83346.78
23	1.27	7.62	56.88	0.55	18.24	10.33	1.02	82000.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.24	5.72	53.95	0.80	16.73	10.11	1.01	79139.91
最 大 值	5.66	11.03	67.95	1.97	18.89	11.14	1.04	83985.08
發生時間	3	7	5	2	10	2		6
最 小 值	0.87	2.62	41.80	0.47	14.36	8.99	0.99	73196.06
發生時間	12	12	9	19	2	7		2
零點偏移(率)	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %	0.00 %		-0.04		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.50 %	-0.45 %	-0.14 %	0.01 %		0.61		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								