

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年04月27日

報表日期: 113年04月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.64	6.50	61.13	0.82	16.57	12.33	0.99	76450.02
1	7.03	7.75	56.17	1.00	17.25	12.15	0.98	77249.17
2	6.37	7.27	55.90	0.65	17.11	11.96	0.98	78984.61
3	8.61	6.62	53.10	1.13	15.86	12.01	0.98	79661.70
4	7.20	9.83	61.13	1.22	15.88	12.65	0.99	73907.96
5	8.17	5.22	64.76	0.63	15.99	12.87	0.98	76152.81
6	7.51	4.62	45.98	0.52	17.47	11.29	0.98	84399.81
7	9.30	4.40	38.27	0.72	17.74	11.12	0.99	85810.80
8	7.58	4.37	43.84	0.70	17.52	11.62	1.00	81856.98
9	7.06	4.64	36.74	0.79	17.06	11.37	0.99	83883.73
10	4.44	4.66	45.77	1.30	15.92	11.84	0.97	81471.91
11	4.96	4.45	54.69	1.06	16.56	11.83	0.98	80637.17
12	5.56	4.31	59.66	0.47	17.17	11.70	0.99	81015.85
13	5.81	4.23	54.31	0.83	16.99	11.53	0.97	82830.22
14	6.52	4.69	51.55	0.52	17.19	11.97	0.97	78786.22
15	4.32	4.85	55.19	0.68	17.61	11.81	0.97	79527.38
16	2.42	4.76	62.99	0.27	19.24	11.22	0.97	82672.26
17	5.05	5.23	45.55	0.88	16.89	11.47	0.98	82834.53
18	7.18	6.60	52.04	0.87	17.76	11.47	0.99	82366.38
19	7.87	7.41	56.39	0.58	18.23	11.66	0.99	80274.15
20	8.18	7.28	51.81	0.69	17.77	11.49	0.97	82267.29
21	8.06	7.15	58.80	0.65	17.73	11.79	0.97	79805.59
22	6.15	7.39	59.56	0.45	17.61	11.92	0.98	78789.75
23	5.41	7.61	53.45	0.65	17.84	11.41	0.97	82992.55
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.52	5.91	53.28	0.75	17.21	11.77	0.98	80609.54
最 大 值	9.30	9.83	64.76	1.30	19.24	12.87	1.02	85810.80
發生時間	7	4	5	10	16	5		7
最 小 值	2.42	4.23	36.74	0.27	15.86	11.12	0.95	73907.96
發生時間	16	13	9	16	3	7		4
零點偏移(率)	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.13		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.53 %	-0.36 %	0.60 %		-0.22		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年04月27日

[illegible]