

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月03日

報表日期: 114年05月03日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月03日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.95	1.80	47.48	2.30	16.03	10.50	1.06	82875.87
1	10.27	3.03	46.38	3.35	16.33	10.76	1.06	80136.06
2	7.28	3.10	43.55	3.09	14.44	10.76	1.05	78302.96
3	7.83	2.55	45.12	2.93	14.60	10.91	1.04	78511.08
4	10.23	3.02	45.68	3.54	13.88	11.06	1.04	77015.93
5	10.95	4.08	41.40	2.85	15.74	10.74	1.04	78378.23
6	17.81	3.84	47.88	3.22	16.98	10.09	1.04	83082.77
7	13.33	1.73	52.48	2.37	17.39	10.26	1.05	83653.18
8	16.30	1.79	56.84	3.94	16.03	10.70	1.06	83968.85
9	6.82	4.85	54.57	4.51	15.21	10.72	1.06	82597.05
10	4.06	10.13	55.85	3.42	14.33	11.18	1.04	78957.05
11	4.26	2.73	50.91	3.54	14.97	10.96	1.05	81977.01
12	12.54	1.10	56.64	2.49	15.95	10.93	1.05	82185.71
13	6.68	1.42	62.09	2.36	15.07	11.45	1.04	78035.38
14	13.92	2.06	52.65	3.28	14.48	11.04	1.04	81871.44
15	13.63	4.04	60.59	3.77	13.76	11.59	1.04	78838.62
16	8.00	4.10	61.29	2.87	13.94	11.99	1.04	75346.22
17	12.76	1.24	63.52	1.61	17.55	10.77	1.05	83127.81
18	8.15	1.82	57.19	2.02	17.02	10.82	1.04	82184.44
19	9.55	2.24	60.73	1.64	17.83	10.62	1.05	83553.27
20	8.32	2.45	53.79	2.74	16.30	10.55	1.05	84868.16
21	8.98	1.73	64.31	2.42	15.88	11.25	1.05	80984.92
22	9.23	3.03	58.98	2.19	15.57	11.38	1.04	79463.98
23	9.21	2.16	52.74	2.11	16.67	10.90	1.05	82700.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.04	2.92	53.86	2.86	15.66	10.91	1.05	80942.36
最 大 值	17.81	10.13	64.31	4.51	17.83	11.99	1.07	84868.16
發生時間	6	10	21	9	19	16		20
最 小 值	4.06	1.10	41.40	1.61	13.76	10.09	1.03	75346.22
發生時間	10	12	5	17	15	6		16
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.88 %	0.37 %	0.92 %	0.24 %		-0.13		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月03日

報表日期: 114年05月03日

[illegible]